

Dodatečná informace č. 13
k zadávací dokumentaci veřejné zakázky:

Název: „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih- zhotovitel stavby – Fotbalový areál Vejsplachy“

druh zadávacího řízení: otevřené řízení

druh veřejné zakázky: stavební práce

typ veřejné zakázky dle výše předpokládané hodnoty: podlimitní veřejná zakázka

Zveřejněno: dne 23.12.2013 - Věstník veřejných zakázek

<http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/465943>

Evidenční číslo zakázky: 361446

VEŘEJNÝ ZADAVATEL:

Město Vrchlabí

sídlo Zámek č.p.1, 543 01 Vrchlabí IČ: 00278475

tímto ve smyslu ust. § 49 odstavec 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, sděluje uchazečům následující dodatečnou informaci.

Dotaz č.1:

Dotaz č. 1

Ve výkazu výměr pro objekt SO 01 Tribuna – D.1.1 Architektonicko stavební řešení je položka č.330 Protipožární zabezpečení objektu.

330	K	001.XPBŘ	Protipožární zabezpečení objektu (viz požární zpráva v projektové dokumentaci)	PBŘ	1,000
-----	---	----------	--	-----	-------

Uchazeč žádá o přesnější specifikace položky, tak aby bylo možno položku adekvátně ocenit.

Odpověď :

Součástí této položky - Protipožární zabezpečení stavby - je:

- vybavení stavby přenosnými hasicími přístroji (viz. tabulka níže uvedená v PBŘ)
- vybavení objektu výstražnými a bezpečnostními značkami a tabulkami

Přenosné hasicí přístroje (uvedeno v D.SO.1.3.1)

PÚ	Počet	Typ	Počet hasicích jednotek	Hasicí schopnost
N.01.01	2	PRÁŠKOVÝ,VODNÍ	12	21A,113B
N.01.02	3	PRÁŠKOVÝ,VODNÍ	18	21A,113B
N.01.03	2	PRÁŠKOVÝ,VODNÍ	12	21A,113B
N.02.01	3	PRÁŠKOVÝ,VODNÍ	18	21A,113B
N.02.02	1	PRÁŠKOVÝ,VODNÍ	6	21A,113B
N.03.01	2	PRÁŠKOVÝ,VODNÍ	12	21A,113B
N.01.04	2	PRÁŠKOVÝ,VODNÍ	12	21A,113B
N.01.05	2	PRÁŠKOVÝ,VODNÍ	12	21A,113B
N.01.06	2	PRÁŠKOVÝ,VODNÍ	12	21A,113B
N.01.07	1	PRÁŠKOVÝ,VODNÍ	6	21A,113B
N.01.08	1	PRÁŠKOVÝ,VODNÍ	6	21A,113B

Výstražné a bezpečnostní značky a tabulky

V navrženém objektu budou rozmístěné značky:

- bude vyznačen směr úniku z posuzovaného požárního úseku. Únikové cesty budou označeny značkami podle ČSN ISO 3864 a podle nařízení vlády č.11/2002 Sb. tak, aby unikající osoby byly v

každém místě jednoznačně informovány o směru úniku. Informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách budou zhotoveny z fotoluminiscenčního nebo reflexního materiálu a musí být viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu.

- tab. ozn. NB.4.61 – s nápisem „HLAVNÍ VYPÍNAČ“ - označení hlavního vypínače el.energie včetně dalších sdělení

- Dále budou řádně označeny dle ČSN ISO 3864 prostory s ovládacími prvky a uzávěry, zejména hlavní uzávěry vody, plynu, hlavní vypínač el. energie, kotelna.

- tab. ozn. NE.12a,b, resp. 10a,b – vyznačení směru úniku na únikových cestách,

- tab. ozn. NE.05 – označení umístění PHP

- vypínací prvek TOTAL STOP – textová tabulka TOTAL STOP.

- zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v objektu

Celkový předpokládaný počet tabulek – 50ks.

Dotaz č. 2

V kvalifikační dokumentaci zadavatel požaduje u osob zodpovědných za realizaci stavebních prací:

Min. 1 osoba odpovědná za vedení realizace příslušných stavebních prací – VŠ stavebního charakteru, 5 let odborná praxe, plynulá znalost češtiny slovem i písmem, autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v oboru pozemní stavby, zkušenost při realizaci min. 2 stavebních prací obdobného charakteru na pozici vedoucího projektu nebo hlavního stavbyvedoucího v investičním rozsahu minimálně 60 mil. Kč /stavba

1 hlavní stavbyvedoucí – VŠ stavebního charakteru, 5 let odborné praxe, plynulá znalost češtiny slovem i písmem; účast na realizovaných projektech - pozice hlavního stavbyvedoucího min. u 1 stavby obdobného charakteru v investičním rozsahu minimálně 50 mil Kč /stavba

1 zástupce hlavního stavbyvedoucího - VŠ nebo SŠ stavebního charakteru, odborná praxe min. 5 let, plynulá znalost češtiny slovem i písmem; účast na realizovaných projektech - pozice stavbyvedoucího u 1 stavby obdobného charakteru v investičním rozsahu minimálně 30 mil Kč na jednu akci.

Osoby odpovědné za realizaci stavebních prací mají doložit zkušenosti při realizaci stavebních prací obdobného charakteru. Považuje zadavatel za stavbu obdobného charakteru výstavbu či rekonstrukci administrativních objektů? Považuje zadavatel za stavbu obdobného charakteru výstavbu bytových objektů?

Odpověď :

Ano, za stavbu obdobného charakteru považuje zadavatel výstavbu či rekonstrukci objektů občanské vybavenosti i bytové výstavby.

Vrchlabí 10.2.2014

Bohumila Břešťovská
Odbor rozvoje města a ÚP