

A 1 - podlaha na chodbě a v hygienických místnostech v 1. NP
m.č. 151, 153, 154, 155, 156, 164

- keramická dlažba
- do flexibilního tmelu 15 mm
- hydroizolační stěrka 2 mm
- penetrace
- suchá sádrovláknitá podlaha Rigidur E20 20 mm
- izolace Mirelon 2 mm
- vyrovnávací stěrka 2 mm
- stávající prkenný záklop 30 mm
- stávající stropní konstrukce

B 1 - podlaha v kuchyňce v 1. NP
m.č. 152

- keramická dlažba
- do flexibilního tmelu 15 mm
- penetrace
- suchá sádrovláknitá podlaha Rigidur E20 20 mm
- izolace Mirelon 2 mm
- vyrovnávací stěrka 2 mm
- stávající prkenný záklop 30 mm
- stávající stropní konstrukce

- A 2 - podlaha na chodbě a v hygienických místnostech ve 2. NP
m.č. 251, 2523, 254, 255, 256

- keramická dlažba	
do flexibilního tmelu	15 mm
- hydroizolační stěrka	2 mm
- penetrace	
- suchá sádrovláknitá podlaha Rigidur E20	20 mm
- izolace Mirelon	2 mm
- vyrovnávací stěrka	2 mm
- stávající prkenný záklop	30 mm
- stávající dřevěná stropní konstrukce	
- stávající omítka na rákos	
- kazetový podhled ze sádrokartonových stropních kazet do vlhkého prostoru (sádrokartonový podhled na kovové konstrukci do vlhkého prostoru)	

- B 2 - podlaha v kuchyňce ve 2. NP
m.č. 252

- keramická dlažba	
do flexibilního tmelu	15 mm
- penetrace	
- suchá sádrovláknitá podlaha Rigidur E20	20 mm
- izolace Mirelon	2 mm
- vyrovnávací stěrka	2 mm
- stávající prkenný záklop	30 mm
- stávající dřevěná stropní konstrukce	
- stávající omítka na rákos	

S1 - sádrokartonová příčka (např. Rigips 3.40.02)

- malba
- penetrace
- univerzální sádrokartonová konstrukční deska tl. 12 mm
se zvýšenou odolností a pevností (např. RigiStabil)
- nosná kovová konstrukce s vloženou
minerální izolací tl. 40 mm
- univerzální sádrokartonová konstrukční deska tl. 12 mm
se zvýšenou odolností a pevností (např. RigiStabil)
- penetrace
- malba

S2 - sádrokartonová příčka (např. Rigips 3.40.02) s bělninovým obkladem

- bělninový obklad 10 mm
- lepicí tmel 5 mm
- tekutá hydroizolace (dle dispozice) 1 mm
- penetrace
- univerzální sádrokartonová konstrukční deska tl. 12 mm
se zvýšenou odolností a pevností (např. RigiStabil)
- nosná kovová konstrukce s vloženou
minerální izolací tl. 40 mm
- univerzální sádrokartonová konstrukční deska tl. 12 mm
se zvýšenou odolností a pevností (např. RigiStabil)
- penetrace
- malba

S3 - zděná stěna s bělninovým obkladem

- malba
- stávající vápenocementová štuková omítka
- stávající zděná stěna
- stávající vápenocementová štuková omítka
s odstraněnou štukovou vrstvou
- penetrace
- cementová stěrka s výztužnou tkaninou 5 mm
- penetrace
- tekutá hydroizolace (dle dispozice) 1 mm
- lepicí tmel 5 mm
- bělninový obklad 10 mm