


# ULOŽENÍ PLYNOVODU Z PE V TERÉNU, CHODNÍKU, VOZOVCE



Č.	POPIS
<b>1</b>	POTRUBÍ Z LINEÁRNÍHO POLYETYLENU PE 100 dn 40/3,7
<b>2</b>	PODSYP A OBSYP JEMNOZRNNÝM PÍSKEM
<b>3</b>	SIGNALIZAČNÍ VODIČ PLNÝ CYY 2,5 – UPEVNIT NA POTRUBÍ
<b>4</b>	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE ŽLUTÁ PERFOROVANÁ TL. 0,4 MM
<b>5</b>	ZHUTNĚNÝ NÁSYP š 20 CM Z TRÍDĚNÉHO MATERIÁLU
<b>6</b>	ZHUTNĚNÝ NÁSYP Z NETRÍDĚNÉHO MATERIÁLU

HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	 <b>T-FESTING</b> <small>TECHNICKÉ INSTALACE VE STAVEBNICTVÍ S.R.O.</small> SPOJENECKÁ 53, TRUTNOV, 541 01	
VIAPROJEKT s.r.o. ING. R. MICHLÍK	MARIE DVOŘÁKOVÁ	MARIE DVOŘÁKOVÁ		
KRAJ:	Královéhradecký		ČÍS. ZAK.	45/16
INVESTOR:	Město Vrchlabí		SOUBOR	
AKCE:  <b>Vrchlabí - Berlín, k.ú. Podhůří Harta ul. Luční I. etapa</b>			DRUH PD	DSP+DPS
			DATUM	IX. 2016
			FORMÁT	1 A4
			MĚŘÍTKO	SOUPRAVA
			1:25	
ODDÍL:	SO 501 Přeložka plynovodní přípojky – I. etapa		ČÍS. PŘÍLOHY	<b>C.5.6.</b>
OBSAH:	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ – NTL DOMOVNÍ ROZVOD			