



VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ

ZPEVNĚNÝ POVRCH
TVÁRNÁ LITINA DN150/100




VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ

ZPEVNĚNÝ POVRCH
PP DN500 SN12



VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ

ZPEVNĚNÝ POVRCH
TVÁRNÁ LITINA DN150/100 + PP DN600/500 SN12



LEGENDA MATERIÁLU

- ŠŤĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE A OBSYP POTRUBÍ
- HUTNĚNÝ (ŠŤĚRKOPÍSKOVÝ) OBSYP/ZÁSYP POTRUBÍ
PŮVODNÍ HUTNITELNÁ ZEMINA Z VÝKOPU – 95% PS
- IDENTIFIKAČNÍ VODIČ
- IDENTIFIKAČNÍ FÓLIE
- PŘÍLOŽNÉ PAŽENÍ

Změna	Popis/důvod	Datum Podpis

HLAVNÍ PROJEKTANT VIAPROJEKT s.r.o. ING. R. MICHLÍK		ZODP. PROJEKTANT  ING. J. ČÍŽEK		VYPRACOVAL ING. J. ČÍŽEK		<div>VODOHOSPODÁŘSKÁ projekční, inženýrská a konzultační KANCELÁŘ TRUTNOV</div> <div>Revoluční 208, 54101 Trutnov tel.: 604236194 e-mail: vnh@volny.cz</div>	
KRAJ: Královéhradecký							
INVESTOR: Město Vrchlabí							
AKCE: Vrchlabí - Berlín, k.ú. Podhůří Harta ul. Luční I. etapa						ČÍS. ZAK. 45/16	
						SOUBOR	
						DRUH PD DSP+DPS	
						DATUM XII. 2016	
						FORMÁT 4,0 A4	
ODDÍL: SO 301 Dešťová kanalizace - I. etapa SO 302 Přeložka vodovodu - I. etapa						MĚŘÍTKO 1:20	
OBSAH: ULOŽENÍ POTRUBÍ						ČÍS. PŘÍLOHY	
						C.2/C.3. 4	