


ULOŽENÍ PLYNOVODU Z PE V TERÉNU, CHODNÍKU, VOZOVCE



Č.	POPIS
1	POTRUBÍ Z POLYETYLENU – PE 100 S OCHRANNÝM PLÁŠTĚM
2	PODSYP A OBSYP JEMNOZRNÝM PÍSKEM
3	SIGNALIZAČNÍ VODIČ PLNÝ CYY 2,5 – UPEVNIT NA POTRUBÍ
4	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE ŽLUTÁ PERFOROVANÁ TL. 0,4 MM
5	ZHUTNĚNÝ NÁSYP š 20 CM Z TŘÍDĚNÉHO MATERIÁLU
6	ZHUTNĚNÝ NÁSYP Z NETŘÍDĚNÉHO MATERIÁLU

HLAVNÍ PROJEKTANT	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	 T-FESTING <small>TECHNICKÉ INSTALACE VE STAVEBNICTVÍ s.r.o.</small> SPOJENECKÁ 53, TRUTNOV, 541 01	
VIAPROJEKT s.r.o. ING. R. MICHLÍK	MARIE DVOŘÁKOVÁ	MARIE DVOŘÁKOVÁ		
KRAJ:	Královéhradecký		ČÍS. ZAK.	45/16
INVESTOR:	Město Vrchlabí		SOUBOR	
AKCE: Vrchlabí - Berlín, k.ú. Podhůří Harta ul. Luční I. etapa			DRUH PD	DSP+DPS
			DATUM	IX. 2016
			FORMÁT	1 A4
			MĚŘÍTKO	SOUPRAVA
			1:25	
ODDÍL: SO 501 Přeložka plynovodní přípojky – I. etapa			ČÍS. PŘÍLOHY	C.5.5.
OBSAH: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - PŘELOŽKA PŘÍPOJKY				