



Spisová značka: ŽP/10015/2017
Číslo jednací: ŽP/10015/2017-5
JID: ve01669/18
Spisový znak: 231.1
Skartační znak: A/20
Vyřizuje: Ing. Jana Beranová
Telefon: 499 405 705
E-mail: beranovajana@muvrchlabi.cz

Ve Vrchlabí 15.01.2018

Účastníci stavebního řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČ 00278475, zastoupené MěÚ Vrchlabí, Odborem rozvoje města a územního plánování, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČ 00278475

Účastníci stavebního řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:

Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČ 00278475, zastoupené Majetkovým odborem, OSMM, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČ 00278475

Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, Nádražní 832, 543 01 Vrchlabí, IČ 49290240

Služby města Vrchlabí, příspěvková organizace, Jihoslovanská 441, 543 01 Vrchlabí, IČ 71219803

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ 04084063

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 - Podmokly, IČ 24729035

GridServices s.r.o., Plynářská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311

Lesy České republiky, s. p., IČ 42196451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové-Nový Hradec Králové

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vrchlabí, Odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm.c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je:

Město Vrchlabí, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, IČ 00278475

I. povoluje

dle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona **stavbu vodního díla** – „Vrchlabí – Berlín, ul. Luční I. etapa, SO 301 Dešťová kanalizace a SO 302 Přeložka vodovodu“, v k. ú. Podhůří-Harta, obci Vrchlabí, okrese Trutnov, kraji Královéhradeckém, HGR 5150 - Podkrkonošský permokarbon, vodní útvar – Labe od toku Svatopetrský potok po tok Sovinka, ČHP 1-01-01-0060-0-00, vodní tok Bělá (IDVT 10102599)

Stavba obsahuje:

SO 301 Dešťová kanalizace

Dešťová stoka „D“ z PP potrubí DN 600 o délce 110,0 m a z PP potrubí DN 500 o délce 136,0 m (celková délka 246,0 m) s vyústěním do toku Bělá v ř. km cca 0,529

6 revizních šachet

Na kanalizaci bude napojeno 6 nových uličních vpustí a 1 horská vpust'. A dále budou napojeny případné ostatní stávající kanalizační potrubí srážkových, drenážních a extravilánových vod odhalená při výstavbě.

Maximální skutečný odtok vody z lokality je počítán na 827,0 l/s.

SO 302 Přeložka vodovodu

Vodovodní řad z TLT D 150 o délce 484,0 m

3 nadzemní hydranty

Na vodovod budou přepojeny stávající přípojky a bude připraveno odbočení pro nové přípojky.

Stavbou budou dotčeny tyto pozemky v k. ú. Podhůří-Harta:

p. p. č. 557, 562, 770/4, 770/25, 774/2, 774/3, 1015/1, 1015/2, 1015/4, 1015/23, 1015/24, 1033/3

Orientační poloha umístění stavby (v JTSK):

SO 301 Dešťová kanalizace

ZÚ...Y = 996961, X = 651178 (vyústění do toku)

KÚ...Y = 996736, X = 651227 (konec I. etapy)

SO 302 Přeložka vodovodu

ZÚ...Y = 997056, X = 650954

KÚ...Y = 996736, X = 651226 (konec I. etapy)

Účel užívání povolené stavby vodního díla:

Zásobování vodou a odvádění dešťových vod z lokality ul. Luční ve Vrchlabí.

II. stanovuje podmínky

pro provedení stavby vodního díla, podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona:

- 1) Stavba bude umístěna v souladu s podmínkami územního rozhodnutí, které vydal MěÚ Vrchlabí, Stavební úřad dne 09.12.2013, čj. SÚ/12290/2013-9 a které bylo prodlouženo rozhodnutím MěÚ Vrchlabí, Stavebního úřadu ze 04.02.2016 pod čj. SÚ/18405/2015-5 a provedena podle projektové dokumentace vypracované pod číslem zak. 45/16 společností Vodohospodářská projekční, inženýrská a konzultační kancelář Trutnov, Ing. Janem Čížkem, ČKAIT 0600223.
- 2) Ověřená projektová dokumentace je pro stavebníka nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. Případné změny oproti schválené projektové dokumentaci nesmí být prováděny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.
- 3) Stavebník zajistí prostorové vytyčení stavby a inženýrských sítí.
- 4) Stavba bude prováděna dodavatelsky. Dodavatel zajistí při provádění stavby dozor odborně způsobilé osoby.
- 5) Veškeré stavbou dotčené pozemky budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu.
- 6) Stavba bude dokončena do **12/2020**.
- 7) Budou dodrženy podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů:

Stanovisko GridServices s.r.o. ze dne 17.01.2017, zn. 5001433448:

V zájmovém prostoru stavby dojde k dotyku s těmito plynárenskými zařízeními:

STL plynovod PE 50 a STL plynovodní přípojka PE 32

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu, prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení, považovány dle § 68

odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb., za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí), je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení provede příslušné provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo nonstop Zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- Bude dodržena mj. ČSN 736005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo nonstop Zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenskými zařízeními a plynovodními přípojkami.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu elektrického zařízení ČEZ Distribuce, a. s. 017/2016 ze dne 10.01.2017:

Povoleny činnosti: stavební práce, zemní práce, kácení a prořez, umístění stavby.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

- Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. „ v daném zájmovém území tohoto souhlasu a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.
- Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém upořádání sítí technického vybavení.
- Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace vypracované firmou: VIAPROJEKT, s. r.o., Hradec Králové
- Nesmí dojít k ohrožení stability podpěrných bodů venkovního elektrického vedení VN 35 kV a NN do 1 kV a ke snížení výšky vodičů na silnicích.
- Nedojde k poškození kabelů NN a ke změně jejich uložení a krytí. Nesmí dojít k poškození jejich uzemnění a uzemnění podpěrných bodů VN a NN.
- V případě zjištění (po provedení přesného vytyčení v terénu a provedení sond), že kabelové vedení neodpovídá svým uložením podmínkám výše uvedených technických norem, požádá investor o jejich přeložení a to formou přeložky dle zákona 458/200 Sb. § 47.
- Upozorňujeme, že v dotčeném prostoru se nachází venkovní vedení NN provedené izolovanými vodiči AES, AYKYz a holými vodiči AIFe. Na uvedené vedení se nevztahuje ochranné pásmo dle zákona 458/200 Sb. Stavba bude provedena tak, aby neohrožovala stabilitu podpěrných bodů. Křížení bude provedeno dle příslušných technických norem především PNE 333302. Stavební práce budou prováděny tak, aby neohrožovaly bezpečnost a spolehlivý provoz vedení ani osob pohybujících se v blízkosti uvedeného vedení. Stavbou nedojde ke snížení výšky vodičů nad terénem. V případě požadavku na přeložení bude postupováno dle zákona 458/2000 Sb.
- Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
- Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
- S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a. s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
- Musí být dodrženy podmínky pro práce v ochranném pásmu vedení, které jsou součástí tohoto souhlasu.

- Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 840 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto „souhlasu s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení) nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a. s. ze dne 05.01.2017, čj. POS 34/17:

- Pro vlastní realizaci stavby musí být dodrženy veškeré podmínky ochrany, které jsou součástí platného vyjádření o existenci SEK
- SEK je nutno v místech křížení s novými IS, komunikacemi, vjezdy na pozemek, parkovacím stáním, autobusovým zálivem, oplocením s podezdívkou apod. uložit do chráničky s přesahem na každou stranu 0,5 m při dodržení prost. normy ČSN 736005.
- Při uložení IS do souběhu s trasou SEK je nutno dodržet doporučení prost. normy ČSN 736005.
- SEK může přecházet (křížit) komunikace, parkovací stání apod. max. pod úhlem 45° a to v přímém směru, kabelová spojka nesmí být umístěna v tělese pojízdné komunikace.
- Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu SEK (1,5 m na každou stranu od krajního vedení), je nutno prokazatelně ověřit zemní umístění SEK.
- SEK nesmí být uložena podélně pod obrubníkem s betonovou patkou.
- Za předpokladu ověření uložení SEK příčnými sondami za použití vhodného nářadí, je možno provádět zemní práce v ochranném pásmu a umístit stavbu pevně spojenou se zemí do ochranného pásma SEK v min. vzdálenosti 0,5 m od krajního vedení.
- Případná stranová přeložka SEK musí být provedena dle Přílohy 1.
- V případě řešení přeložek s přerušením provozu je nutno kontaktovat vlastníka SEK u metalických kabelů min. 40 pracovních dní předem a u optických kabelů min. 90 dní předem.

vyjádření Městských vodovodů a kanalizací Vrchlabí ze dne 03.03.2017:

Pro provádění stavby požadujeme dodržet nezbytná opatření, aby nedošlo k poškození stávajících sítí a stavba byla provedena dle obecně platných norem, zákonů, předpisů, standardů atd. Před zahájením a v průběhu stavby budou dodrženy tyto podmínky:

- Před zahájením prací požádá investor nebo prováděcí firma v dostatečném časovém předstihu (cca 10 dní předem) o vytyčení polohy stávajících sítí ve správě MěVaK Vrchlabí. Vytyčení bude provedeno na základě písemné objednávky.
- Všichni pracovníci provádějící stavbu budou seznámeni s polohou stávajících sítí, aby nedošlo k poškození při provádění stavby.
- V místě možného střetu se zařízením vodovodu nebo kanalizace je nutné dohledat zařízení ruční sondou a až poté pokračovat v práci zemními stroji.
- Odkrytý vodovod případně kanalizace musí být po celou dobu stavby chráněny proti poškození. Případné každé sebemenší poškození vodovodu nebo kanalizace je nutné neprodleně nahlásit na tel. 731 200 531.
- Stávající zařízení na vodovodní síti (uzávěry, hydranty, poklapy vodovodních a sekčních uzavěrů, ovládání ventilů a šoupát) nesmí být poškozena a jejich funkčnost bude ověřena před dokončením stavby včetně protokolu nebo zápisu do stavebního deníku.
- Na sekčních uzavěrech, uzavěrech vodovodních přípojek, hydrantech pro požární zabezpečení a zařízeních vodovodu nesmí být zřizovány skládky zeminy, materiálů, zaparkování strojů atd., aby v případě potřeby mohlo dojít k uzavření případné části úseku vodovodu nebo přípojky.
- Před záhozem výkopu musí být min. 1 den předem přizván zástupce MěVaK Vrchlabí (tel. 499 421 304) ke kontrole stávajícího zařízení, zda nebylo poškozeno a zda byly dodrženy

podmínky stavebního povolení a předepsaných postupů. Povinnost kontroly se vztahuje na veškerá zařízení určená k dodávce vody a k odkanalizování území. O kontrole bude sepsán protokol nebo zápis do stavebního deníku.

- Změny stavby od projektové dokumentace budou předem písemně odsouhlaseny provozovatelem.
- V zájmovém prostoru stavby budou i zařízení ve správě odběratelů, jedná se o vodovodní a kanalizační přípojky od odbočení z hlavních řadů ve vlastnictví majitelů napojených nemovitostí nebo pozemků. V případě, že známe jejich polohu, budou vytyčeny, pokud ne, je nutné o upřesnění polohy zařízení požádat majitele nemovitosti nebo pozemku připojeného na tyto sítě.
- Stavba bude provedena dle platných ČSN s důrazem na souběh a křížení sítí (ČSN 73 6005).

vyjádření MěÚ Vrchlabí, OŽP, orgánu ochrany přírody a krajiny vydané v rámci souhrnného stanoviska MěÚ Vrchlabí, OŽP ze dne 26.01.2017 čj. ŽP/227/2017-2

Stromy a keře v prostoru staveniště investor zabezpečí proti poškození (včetně kořenového systému) Výkop bude veden za okapovou linií koruny. Nelze-li výkop vést mimo kořenovou zónu stromu, bude proveden ručně nebo s použitím odsávací techniky.

V kořenové zóně stromů nebude provedena žádná navážka.

Kořenový prostor nebude zatěžován pojezdem, odstavováním strojů a skladováním materiálu.

Při nezbytném kácení stromů s obvodem kmene 80 cm a více, měřeno ve výšce 130 cm nad zemí, a zapojených porostů dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených oprostů dřevin přesahuje 40 m², je nutné povolení orgánu ochrany přírody (MěÚ Vrchlabí, Bc. Radek Vich)

vyjádření MěÚ Vrchlabí, OŽP, orgánu ochrany ovzduší vydané v rámci souhrnného stanoviska MěÚ Vrchlabí, OŽP ze dne 26.01.2017 čj. ŽP/227/2017-2

Postupovat v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v aktuálním znění a souvisejícími předpisy.

Podmínkou pro stavební činnost je zajistit během prací a související dopravy minimální vnášení emisí (zejména prachových částic) do ovzduší, zejména: postupným rozebíráním, skrápěním, zakrytím geotextiliemi, odkládáním odpadních materiálů přímo do přepravních kontejnerů, udržováním čistoty staveniště z pohledu prašnosti, zaplachtováním prašných materiálů v průběhu přepravy. V případě znečištění komunikací či jiných prostor budou tyto neprodleně očištěny.

Odtěžené nekontaminované přírodní materiály budou využity v místě stavby nebo neprodleně předány do oprávněných zařízení tak, aby nezůstaly žádné mezideponie po ukončení stavební činnosti.

Volbou vhodné osvětlovací techniky a vhodným umístěním zabránit obtěžování osob a zvířat zářeními z umělých zdrojů.

Komunikaci i chodníky udržovat v čistotě v průběhu užívání tak, aby tyto nebyly zdrojem prašnosti.

vyjádření MěÚ Vrchlabí, OŽP, odpadového hospodářství vydané v rámci souhrnného stanoviska MěÚ Vrchlabí, OŽP ze dne 26.01.2017 čj. ŽP/227/2017-2

S veškerými vzniklými odpady ze stavby nakládat v souladu se zákonem č. 185/2001Sb., o odpadech v platném znění a souvisejícími předpisy. Odpady shromažďovat odděleně podle druhů a předávat pouze do oprávněných zařízení, která jsou k nakládání s příslušným druhem odpadu schválena tak, aby bylo upřednostněno využití odpadů před jejich odstraněním. Veškeré odpady ze stavby budou řádně předány do doby ukončení stavební činnosti.

Nakládání s odpady popisuje bod 7) průvodní zprávy. Hlavními druhy odpadů jsou uvedeny:

asfalt - 250 m³, stavební suť - 480 m³, zemina - 3240 m³, kabely - 430 m, plastové potrubí - 660 m, potrubí kamenina - 370 m

Likvidace tohoto odpadu bude provedena zhotovitelem uložením na skládky provozovatelů oprávněných k likvidaci odpadu dle jeho kategorie a druhu.

U odpadů, které lze využít či recyklovat má tento způsob nakládání přednost před odstraněním.

Základní podmínkou pro recyklaci asfaltových směsí je vyloučení nadlimitního obsahu uhelných dehtů rozбором na obsah PAU v sušině podle dokumentu: Technické podmínky ministerstva dopravy TP 150.

Recyklace stavebních sutí je možná za předpokladu vyloučení obsahu škodlivin (příl.č.10 vyhláška č. 294/05 Sb.), výhradně ve schválených recyklačních zařízeních v souladu se jejich schváleným provozním řádem. Při recyklaci stavebních sutí mobilní linkou v místě stavby je povinností v souladu s provozním řádem mobilní linky ohlásit místo našemu správnímu orgánu.

Nekontaminované zeminy a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti mohou být použity v přirozeném stavu v místě stavby, mimo dikci zákona o odpadech. Nadbytečné zeminy a přírodní materiály, které není možno využít výše uvedeným způsobem, je nutno jako odpad předat do oprávněného zařízení nebo využít v kvalitě vstupní suroviny za předpokladu splnění podmínek stanovených příl. č. 11 vyhlášky č. 294/2005 Sb., která zahrnuje zejména splnění kvalitativních požadavků na obsah škodlivin podle příl.č. 10 výše uvedené vyhlášky.

Rozbory včetně odběru vzorků provede akreditovaná laboratoř. Náš správní orgán žádá o účast na odběrech vzorků.

Doklady o předání odpadů do oprávněných zařízení a protokoly o výsledcích rozborů budou doloženy stavebnímu úřadu. Na dokladu o předání musí být uvedeno z jaké stavby odpady pocházejí.

závazné stanovisko MěÚ Vrchlabí, OSMM, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 16.07.2013, čj. 164-OSMM/1278/2013-2

Před započítáním stavby bude provedena skrývka svrchních kulturních vrstev pouze v místech, kde není doposud dotčena stávající stavbou nebo násypy krajnic stávající komunikace ul. Luční. Skrývka bude použita na ozelenění při následné rekultivaci p. p. č. 749/8 v kat. ú. Podhůří-Harta po odstranění části současné komunikace, která nebyla zakreslena do katastru nemovitostí a způsobovala tak nesoulad v evidenci pozemků a staveb.

Ve smyslu § 10 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb. Investor zajistí hospodárné využití skrývané kulturní vrstvy zeminy a o činnostech souvisejících se skrývkou (množství, přemístění, rozprostření či jiné využití) vede protokol (stavební deník). Před odvozem do jiné lokality předloží investor záměr jako návrh využití zeminy k přezkoumání pověřenému orgánu ochrany ZPF. Rozhrnutí a úprava pozemku jde na náklady investora této stavby.

závazné stanovisko MěÚ Vrchlabí, Odboru ORM, speciálního silničního úřadu ze dne 18.01.2017, čj. ORM/808/2017/Ha-2

Zhotovitel stavby je povinen před jejím zahájením v dostatečném časovém předstihu požádat silniční správní úřad MěÚ Vrchlabí o vydání povolení zvláštního užívání místní komunikace nebo její uzavírky ve smyslu ust. § 24 a § 25 ZKP. Žádost bude doložena návrhem přechodné úpravy dopravního značení a u žádosti o uzavírku harmonogramem provádění stavebních prací.

závazné stanovisko Krajské hygienické stanice KHK čj. KHSHK 25611/2017/HOK.TU/Po ze dne 31.08.2017

K žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby bude předložen doklad (zpracovaný odborně způsobilou osobou) o výsledku rozboru vzorku pitné vody – mikrobiologické ukazatele kráceného rozboru vzorků pitné vody prokazující nepřekročení přípustných hodnot ukazatelů pitné vody; místo odběru – ulice Luční. Odběr musí být proveden odborně způsobilou osobou.

vyjádření Lesů České republiky, s. p. ze dne 26.10.2017, čj. LCR953/003503/23017

Vyústění z odtokového potrubí nebude tvořit překážku v průtočném profilu vodního toku, bude situováno pod úhlem 30-60°(dle TNV 752131) a umístěno nad dno (min. 30 cm) stávající vodoteče, pokud situace toto umístění neumožňuje, případné kolize provozu kanalizace bude řešit investor stavby a nebude na správě toků vyžadovat úpravy v korytě vodního toku ani náhrady škody

Okolí výustního objektu bude zpevněno kamennou rovnatinou nejméně v ploše cca 2 m² z kamenů hmotnosti 50 – 80 kg, se založením do rostlého terénu, za respektování sklonu svahu s plynulým navázáním na okolní terén břehu, se zajištěním pode dnem. Opevněn bude

i protější svah od břehové hrany koryta vodního toku, včetně opevnění dna koryta vodoteče, z důvodů, aby nedocházelo k vymílání nebo poškozování břehů vodního toku.

V min. délce 6 m od břehové hrany bude potrubí zabezpečeno proti poškození těžkou technikou při případných úpravách toku.

Plochy dotčené zemními pracemi (břehy vodoteče a pobřežní pozemky) budou ohumusovány, osety travním semenem a vrátí se do původního stavu.

Při stavebních pracích nesmí dojít k ohrožení kvality vody ve vodoteči, tzn. voda nebude znečištěna stavebním odpadním materiálem a ropnými látkami z případné mechanizace.

Výustní objekt bude v majetku vlastníka stavby a Lesy České republiky, s. p., neponesou zodpovědnost za poškození tohoto výpustního objektu vlivem klimatických činitelů.

Do koludace bude uzavřena smlouva o zřízení služebnosti.

Jako správci vodoteče požadujeme být přizváni k převzetí dokončených prací – kolaudaci nebo jen před převzetím prací k odsouhlasení výpustního objektu.

8) Stavba nebude užívána bez kolaudačního souhlasu. Investor k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu přiloží tyto doklady:

- předávací protokol mezi zhotovitelem stavby a stavebníkem
- dokumentace skutečného provedení stavby (v případě drobných změn oproti PD)
- doklady o shodě na použité materiály
- zaměření stavby v systému JTSK
- protokol o zkoušce těsnosti dešťové kanalizace
- protokol o tlakové zkoušce vodovodu
- protokol o proplachu a desinfekci vodovodu
- protokol o revizi hydrantů
- zápisy o provedených kontrolních prohlídkách dotčených sítí před jejich zakrytím
- doklady o předání odpadů do oprávněných zařízení a protokoly o výsledcích rozborů
- závazná stanoviska dotčených orgánů

Odůvodnění

Žadatel, Město Vrchlabí, podalo v zastoupení dne 27.07.2017 u Městského úřadu Vrchlabí, Odboru životního prostředí návrh na vydání stavebního povolení pro stavbu „Vrchlabí – Berlín, ul. Luční I. etapa“, SO 301 Dešťová kanalizace a SO 302 Přeložka vodovodu“.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení pod sp. zn. ŽP/10015/2017.

Okruh účastníků řízení byl vodoprávním úřadem posouzen dle ustanovení § 115 vodního zákona a dle § 109 stavebního zákona takto:

- žadatel, stavebník a vlastník stávajícího vodovodu – Město Vrchlabí, zastoupené MěÚ Vrchlabí, Odborem rozvoje města a územního plánování
- vlastník stavbou dotčených pozemků p. p. č. 557, 562, 770/4, 770/25, 774/2, 774/3, 1015/1, 1015/2, 1015/4, 1015/23, 1015/24 a 1033/3 v k. ú. Podhůří-Harta – Město Vrchlabí, zastoupené MěÚ Vrchlabí, Majetkovým odborem
- správci inženýrských sítí: Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce a.s., GridServices s.r.o., Služby města Vrchlabí, p.o.
- správce drobného vodního toku Bělá, do něhož bude dešťová kanalizace vyústěna - Lesy České republiky, s. p.

Vodoprávní úřad dne 12.10.2017 oznámil dle ustanovení § 115 vodního zákona a ustanovení § 112 stavebního zákona všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení vodoprávního řízení ve věci vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu vodního díla. Protože jsou vodoprávnímu úřadu známy místní poměry a také žádost včetně všech dokladů poskytla dostatečný podklad pro posouzení věci, bylo upuštěno od ústního jednání spojeného s místním šetřením. Účastníci řízení mohli své námítky a stanoviska uplatnit nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení vodoprávního řízení. Žádné námítky v průběhu řízení nebyly vzneseny.

V oznámení o zahájení řízení stanovil vodoprávní úřad rovněž lhůtu pro doplnění chybějícího podkladu - vyjádření správce toku Bělá, tj. Lesů ČR, s.p., tento doklad byl doložen, na jeho

základě bylo nicméně zjištěno, že je třeba předložit ještě smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uzavřenou mezi městem Vrchlabí a Lesy ČR, s. p., vodoprávní úřad proto usnesením ze dne 11.12.2017 řízení přerušil a vyzval žadatele k doložení tohoto dokladu.

Vodoprávní úřad dne 22.12.2017 oznámil pokračování řízení a ukončení schromažďování podkladů, ve kterém dal možnost účastníkům řízení nahlédnout do spisu, a v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu se případně vyjádřit k podkladům rozhodnutí ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení. Této možnosti nikdo nevyužil. Po uplynutí stanovené lhůty vodoprávní úřad přistoupil k vydání rozhodnutí.

Při rozhodování vycházel vodoprávní úřad mimo jiné z těchto podkladů:

- žádost o stavební povolení k vodním dílům ze dne 27.07.2017
- pověření pro zastupování města udělené zaměstnancům MěÚ Vrchlabí, ORM a ÚP
- projektová dokumentace: „Vrchlabí – Berlín, ul. Luční I. etapa, SO 301 Dešťová kanalizace a SO 302 Přeložka vodovodu“, vypracovaná Ing. Janem Čížkem, ČKAIT 0600223, v září 2016
- Vrchlabí – Berlín, ul. Luční I. Etapa – Záborový elaborát zpracovaný spol. VIAPROJEKT, s. r. o., Ing. Michlíkem, ČKAIT 0601651, v listopadu 2016
- územní rozhodnutí MěÚ Vrchlabí, Stavebního úřadu ze dne 09.12.2013, čj. SÚ/12290/2013-9
- usnesení o opravě zřejmých nesprávností územního rozhodnutí vydané MěÚ Vrchlabí, Stavebním úřadem dne 24.05.2017, čj. SÚ/12290/2013-11
- rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí vydané MěÚ Vrchlabí, Stavebním úřadem dne 04.02.2016 pod čj. SÚ/18405/2015-5
- souhlas MěÚ Vrchlabí, Stavebního úřadu ze dne 25.05.2017, čj. SÚ/6776/2017-3
- souhrnné stanovisko MěÚ Vrchlabí, OŽP ze dne 26.01.2017 čj. ŽP/227/2017-2
- závazné stanovisko MěÚ Vrchlabí, OSMM, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 16.07.2013, čj. 164-OSMM/1278/2013-2
- vyjádření Labrys, o. p. s., ze dne 08.03.2017 čj. 8417/2017
- stanovisko GridServices, s. r. o., ze dne 24.11.2016, zn. 5001415004
- stanovisko GridServices, s. r. o., ze dne 17.01.2017, zn. 5001433448
- sdělení ČEZ Distribuce, a. s., zn. 0100676558 ze dne 04.01.2017
- souhlas ČEZ Distribuce, a. s., zn. 017/2016 ze dne 10.01.2017
- souhlas ČEZ Distribuce, a. s., zn. 1091079020 ze dne 23.01.2017
- sdělení ČEZ ICT Services, a. s., zn. 0200539565 ze dne 17.01.2017
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a. s., ze dne 04.01.2017, čj. 503176/17
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a. s., ze dne 05.01.2017, čj. POS 34/17
- vyjádření Vodafone Czech Republic, a. s., ze dne 04.01.2017 zn. 170104-151725032
- vyjádření T-Mobile Czech Republic, a. s., ze dne 04.01.2017 zn. E00481/17
- vyjádření UPC Česká republika, s. r. o., ze dne 04.01.2017 č. E000348/17
- vyjádření Městských vodovodů a kanalizací Vrchlabí ze dne 03.03.2017
- vyjádření Služeb města Vrchlabí, p. o., ze dne 31.01.2017
- závazné stanovisko MěÚ Vrchlabí, Odboru RM a ÚP, speciálního silničního úřadu ze dne 18.01.2017, čj. ORM/808/2017/Ha-2
- vyjádření dopravního inspektorátu Policie české republiky při územním odboru Trutnov ze dne 02.03.2017 čj. KRPH-20902Čj-2017-051006
- závazné stanovisko Ministerstva obrany, Odboru ochrany územních zájmů ze dne 18.01.2017 sp. zn. 50/59607/2017-8201-OÚZ-PCE
- stanovisko Povodí Labe, s. p., ze dne 16.08.2017 čj. PVZ/17/33098/Vn/0
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice KHK čj. KSHSK 25611/2017/HOK.TU/Po ze dne 31.08.2017
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Královehradeckého kraje ze dne 25.01.2017 čj. HSHK- 261-2/2017
- výpis z katastru nemovitostí ze dne 06.10.2017

- vyjádření správce drobného vodního toku Bělá, Lesů České republiky, s. p. ze dne 26.10.2017, čj. LCR953/003503/2017
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uzavřená mezi městem Vrchlabí a Lesy České republiky, s. p.

Vodoprávní úřad posoudil podanou žádost a připojené doklady a shledal, že stavbu lze podle nich provést. Projektová dokumentace je zpracována a ověřena oprávněnou osobou a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Byly též zohledněny požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů. Žádné námitky a připomínky nebyly v průběhu řízení vzneseny.

Opevnění koryta vodního toku Bělá není součástí projektové dokumentace ani tohoto povolení. Požadavek na opevnění koryta pod výustí dešťové kanalizace vyplynul v průběhu řízení ze stanoviska správce toku Bělá, do kterého budou vypouštěny dešťové vody, tj. Lesů České republiky, s. p. (vyjádření ze dne 26.10.2017 čj. LCR953/003503/2017). Samotné opevnění vodního toku posuzuje vodoprávní úřad jako práce v korytě vodního toku, jimiž se podstatně nemění přirozené koryto vodního toku ve smyslu § 15a odst. 3 vodního zákona, které tudíž nevyžadují stavební povolení ani ohlášení. Tento zásah do koryta vodního toku nicméně vyžaduje souhlas vodoprávního úřadu dle § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona. O vydání souhlasu bude zažádáno s dostatečným předstihem před započítím prací v korytě vodního toku. Provedení úprav v korytě toku a jejich odsouhlasení správcem toku je podmínkou pro udělení kolaudačního souhlasu ke stavbě.

Jak vyplývá z vyjádření správce povodí, z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl, jak je uvedeno výše.

Poučení stavebníka

- 1) Před zahájením stavby stavebník oznámí písemně vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a v souladu s § 160 stavebního zákona při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
- 2) Na stavbě musí být veden stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, který bude na stavbě k dispozici, stejně jako dokumentace stavby ověřená vodoprávním úřadem.
- 3) Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě na staveništi umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a musí být ponechán na staveništi do dokončení stavby.
- 4) Upozorňujeme, že při provádění prací je z hlediska zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nutno veškeré dotčené území považovat za území s archeologickými nálezy a dle § 22 odst. 2 a § 23 odst. 2 výše citovaného zákona vyplývají pro stavebníka následující ohlašovací povinnosti:
Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.
O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo

nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl.

- 5) Toto rozhodnutí o povolení stavby pozbývá podle § 115 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové podáním učiněným u Městského úřadu Vrchlabí, Odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá – li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Vrchlabí.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



otisk úředního razítka

Bc. Radek Vich v. r.
vedoucí Odboru životního prostředí

Beránová
za správnost vyhotovení
Ing. Jana Beranová

Přílohy

Ověřená projektová dokumentace a štítek „Stavba povolena“ budou zaslány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Rozdělovník**Účastníci řízení**

Město Vrchlabí, zastoupeno MěÚ Vrchlabí, ORM a ÚP

Město Vrchlabí, zastoupeno MěÚ Vrchlabí, Majetkovým odborem, OSMM

Lesy České republiky, s.p., ID DS: e8jcfsn

Městské vodovody a kanalizace Vrchlabí, ID DS: mdvk534

Služby města Vrchlabí, příspěvková organizace, ID DS: uatk6z8

ČEZ Distribuce, a.s., ID DS: v95uqfy

GridServices s.r.o., ID DS: jnnys6

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., ID DS: qa7425t

Dotčené orgány

MěÚ Vrchlabí, SÚ

MěÚ Vrchlabí, OŽP, odpadové hospodářství a ovzduší

MěÚ Vrchlabí, OŽP, ochrana ZPF

MěÚ Vrchlabí, OŽP, ochrana přírody a krajiny

MěÚ Vrchlabí, ORM, SSÚ – místní komunikace

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, ID DS: yvfab6e

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, ID DS: dm5ai4r