

Protokol o výsledcích rozboru**Zakázka číslo: 202100054****Informace o zákazníkovi:**

Ing. Jan Chaloupský aut. ing.
U Hřiště 639
541 02 Trutnov 2
E-mail: ChaloupskyJ@seznam.cz

doručovací adresa:

Ing. Jan Chaloupský
Břečštejská 269
541 01 Trutnov

Akce: Vrchlabí, Nádražní č. p. 100**Objednávka: poštou****Stanovení obsahu vodorozpustných solí****Výsledky:**

Vzorek	Cl ⁻ [%]	NO ₃ ⁻ [%]	SO ₄ ²⁻ [%]
S1	0,02	0,12	1,01
S2	0,15	0,73	3,51
S3	0,01	0,05	0,47
S4	0,02	0,11	0,13
S5	0,11	0,41	2,08
S6	0,09	2,33	1,30

Výsledky jsou v hmotnostních procentech. Anionty solí byly stanoveny iontovou chromatografií ve vodném extraktu. Hodnoty uvedené v tabulce jako nulové odpovídají obsahu aniontu nižší než 0,005 %.

Praha dne: 09. 07. 2019

Analýzy a vyhodnocení výsledků provedla:
Bc. Zuzana Pospíchalová

Podpis: Zuzana Pospíchalová