



## Městský úřad Vrchlabí

Odbor Životního prostředí  
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí



Oddělení památkové péče, telefon: 499 40 57 07, e-mail: kirjakovskalucie@muvrchlabi.cz

**Město Vrchlabí  
Zámek 1  
543 01 Vrchlabí  
IČ:00278475**

Ve Vrchlabí dne 22. 8. 2019  
JID: ve34053/19  
Č. j.: ŽP/10469/2019-5  
Vyřizuje: Ing. Lucie Kirjakovská

## Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán státní památkové péče věcně a místně příslušný podle § 29 odst. 2 písm. b) a e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, posoudil žádost vlastníka nemovitosti Města Vrchlabí, IČ:00278775, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí, obdrženu dne 13. 8. 2019, o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve věci opravy

**stavby městského domu č. p. 100, ulice Nádražní, obec Vrchlabí, na pozemku st. p. č. 54/1, k. ú. Vrchlabí,**

která je nemovitou kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky pod číslem rejstříku 101397 a která se z hlediska zájmů státní památkové péče dále nachází v památkové zóně Vrchlabí prohlášené vyhláškou Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové ze dne 17. 10. 1990,

**spočívající v opravě a obnově východní čelní fasády domu, části jižní a západní fasády, opravě soklu, obnově a výměně truhlářských prvků, zejména náhradě vnitřních dřevěných oken včetně špalet a vstupních vchodových dveří, náhradě prvků oplechování – svody a oplechování říms a parapetů s následujícími podrobnostmi:**

### Oprava cihelných stěn a říms

V místě záteků, kde došlo k rozpadu částí cihelného zdiva a říms je nutné provést jeho doplnění a případné přezdění zvětralých částí. Stávající zvětralé zdivo a rozpadající se římsy budou rozebrány a bude provedeno přezdění těchto konstrukcí zdivem z plných cihel.

### Odsolení zdiva v úrovni 1.NP:

Odsolované konstrukce budou dokonale očištěny od organických sloučenin, zbytků nátěrů a prachových depozitů. S výjimkou odstraňování organických sloučenin (mechy, hyfy,

lišejníky), které bude prováděno chemicky, budou ostatní typy čištění probíhat mechanickou cestou. Zejména se jedná o očištění měkkým rýžovým kartáčem, ošetření horkou párou z parního generátoru, či tlakovou vodou za použití nízkého tlaku vodního paprsku. Obnažené plochy zasoleného kamenného či cihelného zdiva budou minimálně třikrát omyty tlakovou nekontaminovanou vodou (mírný tlak) v intervalu minimálně 7 – 10 dnů. Omytí líce kamene vodou umožní alespoň částečný transport vodorozpustných hygroskopických solí z nitra kamene na povrch, kde dojde k jejich krystalizaci. Vykrytalizované soli je zapotřebí mechanicky odstranit (omést, oškrábat) a neprodleně odstranit z místa staveniště, aby soli druhotně nekontaminovaly konstrukce stavby ani její bezprostřední okolí. Na omytí budou navazovat tzv. kompresní zábaly (odsolení sanovaných kamenných či cihelných konstrukcí), aby byl snížen stupeň jejich zasolení vodorozpustnými hygroskopickými solemi. Odsolení jednotlivých prvků zdiva bude provedeno obklady buničinou napuštěnou destilovanou vodou. Obklady opatřené konstrukce budou překryty igelitovou bandáží a budou udržovány týden vlhké. Poté budou sejmuty a referenční vzorek bude předložen laboratoři za účelem stanovení množství absorbovaných solí do buničiny. Tento postup bude aplikován minimálně 3x.

#### Zpevnění zdiva

Po dozdní, omytí a odsolení zděných konstrukcí bude provedena revize pevnosti zdiva. V případě zjištění nesoudržných zděných prvků bude provedeno jeho zpevnění. Z důvodu snížení časové náročnosti realizace stavebních prací bude použit zpevňovací roztok připravený na bázi modifikovaného draselného vodního skla. Předpokládá se zpevnění cca 25% obnažených ploch.

#### Spárování zdiva

Po omytí a odsolení zděných konstrukcí bude provedena revize spárování zdiva. Vyvětralé spáry a chybějící výplň spár bude doplněna vyspárováním trasvápennou maltou. Zdivo bude před spárováním očištěno a navlhčeno. V okolí statických poruch bude použito tzv. hloubkové spárování do hloubky 4 - 8cm. Předpokládá se spárování cca 10% obnažených ploch.

#### Obnova omítek:

Stávající historické omítky ozdobných prvků, bosáží, říms a reliéfů by měly být v maximální možné míře zachovány. Ostatní omítky mimo tyto prvky budou otlučeny na cihelný podklad. Nově doplněná omítka na ozdobných prvcích se musí strukturou a povrchem blížit dochovaným zbytkům omítky. Omítka by měla být prodyšná a nesmí být tvrdší, než podkladové zdivo. Optimální je omítka vápenná, se shodnou frakcí kameniva jako omítka stávající. Nátěry fasád by měly být řešeny jako vápenné (event. modifikované). Členění fasády zůstane zachováno dle stávajícího stavu. Pouze bude provedena obnova chybějících částí štukatérských ozdobných prvků a profilací říms dle zachovalých částí. Bude provedena oprava omítek třemi způsoby, podle způsobu poškození. Obnova omítek v úrovni 1.NP po římsu bude provedena jako hrubozrnná štuková dvouvrstvá omítka. V úrovni 2.NP a reprofilované prvky říms, parapetů a šambrán v jemnozrnném provedení dvouvrstvé štukové omítky. Profilování členění omítek bude respektovat stávající výraz objektu. Bude obnoven celkový nátěr objektu ve stávajících barevných odstínech. Tmavá okrová (zlatý okr) je základní plocha, ze které vystupují světle okrové profilované prvky a římsy.

##### A) Oprava omítek poškozených solemi

V úrovni 1.NP bude odstraněna zcela poškozená omítka vyjma zdobných prvků a štukatur. Po odsolení a snížení vlhkosti (buničinový zábal) se provede omítnutí dvouvrstvými hrubozrnnými omítkami na vápenné bázi. Náhrada zcela poškozených omítek vzlínající vlhkostí a záteky v místě okolí římsy budou provedeny podle následujících zásad:

- odstraněna zcela poškozená omítka vyjma zdobných prvků a štukatur,
- provést měření vlhkosti a obsahu solí v podkladu /5ks na jedné straně fasády/,
- ve zdivu proškrabat spáry do hloubky 1-2cm, zdivo důkladně očistit od prachu a zbytků omítky, aplikace prostředků k odstranění solí (např. buničinové zábaly)
- očištění zdiva,
- vyhodnocení účinnosti odsolovacího cyklu měření vlhkosti a obsahu solí v podkladu /5ks na jedné straně fasády/ případné opakování,
- aplikace omítky s provzdušňující přísadou
- nanesení finální hrubozrnné omítky

- hydrofobizace do výše 30cm nad místo možného odstříku

#### B) Oprava poškozených omítek bez zasolení

- odstranění omítek v úrovni 2.NP + poškozené omítky na římsách v nejnutnější míře.
- provést měření vlhkosti a obsahu solí v podkladu
- ve zdivu proškrabat spáry do hloubky 1-2cm, zdivo důkladně očistit od prachu a zbytků omítky
- provedení kotevního prohozu
- aplikace jádrové vápenné omítky
- konečná úprava jemným vápenným štukem v ručním provedení
- hydrofobizace do výše 30cm nad místo možného odstříku

#### C) Oprava dochovaných omítek

Jedná se o převážnou část omítek říms, parapetů a ozdobných prvků. Tyto omítky budou prezentovány v původní dochované barevnosti. S opravovanými omítkami budou barevně sjednoceny novým vápenným nátěrem. Z omítek budou šetrně odstraněny nečistoty a prachové depozity a nesoudržné nátěry. Odstranění bude provedeno mechanickou cestou (kartáč, použití vodního paprsku). Očištěné omítky budou omyty od prachových depozitů tlakovou vodou o nízkém tlaku. Čištění bude podpořeno tenzidovým čisticím prostředkem. Po řádném vyschnutí bude provedeno zpevnění tzv. vápennou disperzí. Ta bude provedena štetkou v rozsahu 4 – 6 opakovaných nátěrových cyklů. Zpevněné omítky budou sjednoceny s ostatními doplňovanými plochami omítek vápenným štukem o zrnitosti štukové vrstvy cca 0,5 mm bez organických přísad. Alternativně je možné použít zpevňování tzv. organokřemičitými zpevňovači vyrobenými na bázi esteru kyseliny křemičité. Tato technologie je však finančně náročná.

#### Aplikace trasvápenných omítek

Pro doplňování chybějících nebo dožilých omítek budou použity výhradně trasvápenné omítky.

#### Nátěry fasády

Pro nátěr omítek bude použit modifikovaný vápenný nátěrový systém. Jedná se o kombinaci sjednocovacího silikátového a vápenného nátěru. Pro závěrečnou hydrofobní ochranu ploch fasády, které budou v kontaktu s odstříkující dešťovou vodou nebo s ležícím sněhem, bude použita hydrofobní ochrana vyrobená na bázi esteru kyseliny křemičité. V rámci vzorkování budou na stavbě vyneseny zkušební vzorky barevných odstínů nátěrů, které budou vycházet z odsouhlasených vzorků (okrový odstín ploch a světlý okr vystupujících částí). Komisionálně budou odsouhlaseny výsledné odstíny (projektant, orgán státní památkové péče, zástupce odborné organizace státní památkové péče a zástupce investora).

#### Obnova a výměna truhlářských prvků (okna + dveře)

Stávající vnitřní okna, včetně rámu a špalet jsou dožilá. Na oknech je porušené kytování, dřevní hmota je silně destruovaná a nevhodná pro repasování stávajících oken. Stejně tak vstupní dveře do objektu jsou silně porušeny povětrností, a proto je navrženo provést jejich náhradu kopií. Náhrada oken a dveří bude provedena v architektonickém členění a tvarosloví dle dochovaných autentických oken. Okna budou opatřena replikou charakteristických závěsů, oliv a proliv. Vstupní dveře budou provedeny jako replika, dle původních.

Jedná se o náhradu stávajících vnitřních oken včetně špalet. Okna budou při zachování vnějších křídel a rámu vyjmuta. Kování z těchto oken bude repasováno na nová křídla a rámy. V případě nevratného poškození budou vyrobeny repliky dle historických originálů. Profilace, způsob otevírání a tloušťky prvků budou dle původních oken. Je nutné ponechat okenní rámy a křídla co nejvíce subtilní. Povrchová úprava bude tvořena jednovrstvým základovým nátěrem a minimálně dvěma nátěrovými vrstvami finálního nátěru. V interiéru budou použity alkydové, v exteriéru alkyd-uretanové nátěrové hmoty v bílém slonovinové kosti. Nově budou provedeny také vnitřní dřevěné dubové parapety. Kličky a kování budou použity původní mosazné a zbylé nepoužitelné prvky budou doplněny jako kopie historických originálů z mosazi (kličky) a hliníku v barvě rámu (závěsy). Okna vikýřů budou vyměněna jako celek včetně vnějších rámu s obnovou připojení na oplechování střechy. Okno v 3.NP s půlkulatým sklopným světlíkem bude provedeno s novým rámem s tím, že stávající vnější

křídla dvoukřídlého okna spodní části budou zachována včetně závěsů. Nadsvětlík, špalety a rám budou nahrazeny kopií historického originálu.

Stávající vnější křídla oken byla v minulých letech opravena, bude pouze proveden nový nátěr kliček, závěsů, pantů a oček v bílém odstínu stávajících vnějších oken.

Vstupní dveře budou nové v původním členění včetně klapaček. Budou zachovány původní prvky kování, skleněná výplň bude provedena z drátoskla, odstín středně hnědý. Bude provedena obnova v minulosti odřezané okeničky mezi nadsvětlíkem a křídlem a svislých lišt.

Výkladek bude obroušen od staré a odlupující se barvy. Bude provedena obnova nátěru ve středně hnědém odstínu.

Konkrétní vzorky budou vyneseny a komisionálně bude odsouhlasen výsledný odstín (projektant, orgán státní památkové péče, zástupce odborné organizace státní památkové péče a zástupce investora).

Mříž výkladce, držáky na vlajky, plechová dvířka a háky budou očištěny od koroze a bude provedena obnova nátěru v odstínu kovářská čern.

#### Prvky oplechování

Bude provedena náhrada svodů od úrovně nových kolen nástřešních žlabů, nové oplechování říms a parapetů legovaným hliníkem tl. 0,7 mm, odstín antracit. Konkrétní vzorky budou vyneseny a komisionálně bude odsouhlasen výsledný odstín (projektant, orgán státní památkové péče, zástupce odborné organizace státní památkové péče a zástupce investora).

#### Oprava soklu

Bude provedeno očištění a odsolení soklu z Teraca, oprava drobných poruch soklu doplněním Teraco hmoty (5% plochy). Pískovcový sokl bude očištěn, odsolen a hloubkově vyspárován. Na soklech bude proveden hydrofobní nátěr.

Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, vydává v souladu s ustanoveními § 14 odst. 1, 3 a 6 a § 44a odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

**Provedení** navrhovaných prací v rozsahu předložené projektové dokumentace „Vrchlabí č. p.100, Oprava fasády, sanace vlhkosti a náhrada oken - I.etapa“, zodpovědný projektant: Ing. Jan Chaloupský, Projekty, průzkumy a posudky staveb, U Hřiště 639, 541 01 Trutnov; stupeň: ohlášení udržovacích prací na kulturní památce, zak. č.: 5322/19, datum: 12. 8. 2019, je z hlediska zájmů státní památkové péče **p ř í p u s t n é** v plném rozsahu.

## ODŮVODNĚNÍ

Městskému úřadu Vrchlabí, odboru životního prostředí, jako dotčenému orgánu státní památkové péče věcně a místně příslušnému podle § 29 odst. 2 písm. b) a e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“), a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), došla dne 13. 8. 2019 od oprávněné osoby žádost o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče podle § 14 odst. 1 památkového zákona k návrhu výše uvedených zamýšlených prací na předmětné kulturní památce, která se z hlediska zájmů státní památkové péče dále nachází v památkové zóně Vrchlabí.

Uvedeným dnem byly započaty úkony vedoucí k vydání závazného stanoviska, což Městský úřad Vrchlabí, odbor životního, oznámil žadateli dopisem č. j. ŽP/10469/2019-2 ze dne 15. 8. 2019.

Žádost obsahuje následující doklady a podklady:

- projektová dokumentace „Vrchlabí č. p.100, Oprava fasády, sanace vlhkosti a náhrada oken - I.etapa“, zodpovědný projektant: Ing. Jan Chaloupský, Projekty, průzkumy a posudky staveb, U Hřiště 639, 541 01 Trutnov; stupeň: ohlášení udržovacích prací na kulturní památce, zak. č.: 5322/19, datum: 12. 8. 2019
- pověření zaměstnance k zastupování vlastníka kulturní památky

V souladu s ustanovením § 14 odst. 6 památkového zákona si Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, vyžádal písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče, kterou je Národní památkový ústav, konkrétně jeho územní odborné pracoviště v Josefově (dále jen „NPÚ“) přípisem pod č. j. ŽP/10469/2019-3 ze dne 15. 8. 2019. Písemné vyjádření NPÚ bylo vydáno dne 19. 8. 2019 pod zn. NPÚ-362/65153/2019 a Městskému úřadu Vrchlabí, odboru životního prostředí, bylo doručeno dne 21. 8. 2019. NPÚ v tomto vyjádření specifikuje předmětnou nemovitost a záměr žadatele, dále vymezuje dotčené kulturně historické (památkové) hodnoty, dopad prací uvedených v žádosti na dotčené kulturně historické (památkové) hodnoty a v závěrečném konstatování uvádí: „Z hlediska zájmů státní památkové péče NPÚ, ÚOP v Josefově dospěl k závěru, že práce uvedené v předložené žádosti lze připravovat a provést.“

Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, se ztotožňuje se závěrem NPÚ a ve výrokové části závazného stanoviska připouští provedení navrhovaných prací v plném rozsahu.

K ohledání předmětných nemovitostí na místě samém Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, nepřistoupil, protože mu je stav v místě znám z konzultace připravovaného záměru uskutečněnou před podáním žádosti o vydání závazného stanoviska dne 31. 7. 2019.

Za přiměřeného užití ustanovení § 38 správního řádu bylo žadateli umožněno nahlédnout do spisového materiálu a za přiměřeného užití ustanovení § 36 správního řádu navrhopat důkazy a činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko, a to kdykoliv až do vydání závazného stanoviska. Žádosti se v plném rozsahu vyhovuje, proto Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, upustil od vyzoomění žadatele, o skončení dokazování ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu.

Dále jsou součástí spisu výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy, výpis z památkového katalogu, tedy písemnosti dokládající zákonný vztah konkrétních osob k nemovitosti evidované v katastru nemovitostí.

Tolik k průběhu správního řízení a shromážděným podkladům pro vydání závazného stanoviska.

Městský nárožní činžovní dům, doklad výstavby města na konci 19. století, s bohatou štukovou výzdobou. Zachované truhlářské prvky a hospodářské objekty. Původně se jednalo o solitérní secesně komponovaný dvoukřídlý dvoupodlažní podsklepený objekt vystavěný na půdorysu písmene L., nachází se na pravém břehu řeky Labe v centrální části města, dům byl postaven pravděpodobně před rokem 1897 Ignácem Theodorem Peterou jako dílna, prodejna a obytný dům majitele, případně řídících pracovníků. Stavba je provedena v

neorenesančním slohu, která se dochovala v téměř nezměněné podobě. Byly zazděny pouze výkladce a byl také odstraněn vývěsní štít nesoucí informace o majiteli objektu. Obvodové stěny jsou zděné, převážně cihelné. Hlavními dominantami fasády jsou dva rizality zakončené mansardovou střechou. Pod severním rizalitem na fasádě je hlavní vstup do obytné i výrobní části objektu. Pod jižním rizalitem je zazděný výkladek s dvěma okenními osami. Plocha fasády obytné části objektu je horizontálně členěna soklem, kordonovou a hlavní konzolovou římsou. Na výrobní části, která tvoří západní křídlo, se žádné horizontální členění fasády neuplatňuje. Vertikálně je plocha fasády členěna rizality, na jejichž stranách se vyskytují mělké pilastry s ionskými hlavicemi. V plastické, bohatě zdobené supraportě čtyřdílných oken v patře rizalitů se nachází bohatá štuková výzdoba. Na bočních konzolách jsou maskaróny s motivem korunovaných d'áblů, mezi konzolami je plastický znak s jezdeckou přilbou, překříženými biči, třmeny a ostruhami. Pod některými okny se nacházejí parapetní desky s motivem kuželkové balustrády, ostění ostatních oken jsou v přízemí zdobena jednoduchou plastickou lištou, v patře jsou zdobena štukatérskými prvky s členěnou suprafenestrou. Omítka je vápenná, na fasádě obytného objektu se uplatňuje jeden barevný odstín omítky, a to zlatý okr. Výrobní křídlo je v barvě lomené světle šedé. Fasáda severní fronty výrobních objektů je v přízemí konstrukce zděné, omítnuté, na tuto konstrukci v patře navazuje hrázděná konstrukce, jejíž vnější plášť je obedněn horizontálně kladenými prkny. Nosné trámy stropu přesahují obrys pláště a jsou opatřeny vyřezávanými detaily hlavic. Okna, vstupní dveře a vrata jsou kazetová, s kvalitní profilací, kvalitními detaily, panty a závěsy odpovídající konci 19. století. Interiér v přízemí je zaklenut v celé ploše poli segmentových kleneb do ocelových I profilů. Dům je svou reprezentativní (východní) fasádou směřován k vyústění kamenného pískovcového mostu přes Labe. Výše uvedená fasáda je orientována rovnoběžně s korytem řeky.

S ohledem na současný stupeň poznání kulturně historického vývoje lze konstatovat, že k dotčeným památkovým hodnotám předmětné kulturní památky patří zejména její hmotové uspořádání, dochované historické konstrukce, dochovaná dispoziční řešení, dochovaná vnější i vnitřní výzdoba, původní materiálová skladba objektu a dále pak začlenění objektu v urbanistické struktuře sídla.

Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, po posouzení navrhovaných prací dospěl k závěru, že jsou v souladu se zájmy státní památkové péče, neboť jejich provedením dojde k celkové obnově fasády, truhlářských prvků, klempířských prvků a soklu. Po jejich provedení budou zachovány dotčené kulturně historické hodnoty dané kulturní památky.

Formu závazného stanoviska podle § 149 správního řádu pak závaznému stanovisku podle § 14 odst. 1 památkového zákona Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, přisoudil s ohledem na ustanovení §44a odst. 3 památkového zákona, ze kterého vyplývá, že závazné stanovisko podle § 14 odst. 1 památkového zákona je-li vydáno orgánem státní památkové péče ve věci, o které je příslušný rozhodovat stavební úřad podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je úkonem učiněným dotčeným orgánem pro postup stavebního úřadu podle stavebního zákona.

Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, po posouzení všech podkladů a zjištění ve výše uvedené věci došel k závěru, který je obsažen ve výrokové části tohoto závazného stanoviska. Při posuzování se řídil platnými právními předpisy a nařízeními (zejména zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška Východočeského krajského národního výboru v Hradci králové ze dne 17. 10. 1990, o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje; zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů), jakož i Listinou

základních práv a svobod (čl. 35, odst. 3: „*Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem*“), která je součástí Ústavy České republiky.

## POUČENÍ O ODVOLÁNÍ

Toto závazné stanovisko bylo vydáno orgánem státní památkové péče jako dotčeným orgánem pro postup stavebního úřadu podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Toto závazné stanovisko není podle § 44a odst. 3 památkového zákona a podle § 149 odst. 1 správního řádu samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nelze se tedy proti němu samostatně odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu.

Odvolání, které může směřovat i proti obsahu tohoto závazného stanoviska, je možné podat až proti rozhodnutí stavebního úřadu.

## UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme, že vlastník kulturní památky je podle ustanovení § 9 odst. 4 památkového zákona povinen toho, komu kulturní památku předává k provedení její obnovy, **uvědomit, že věc je kulturní památkou**. Doporučujeme, aby osoby provádějící řešené práce byly seznámeny s obsahem tohoto závazného stanoviska.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Lucie Kirjakovská  
samostatný odborný referent

samostatný odborný referent

Na vědomí:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově, (datová schránka ID 2cy8h6t)