


DETAIL OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU TYP "B"



POPIS STOŽÁRU

OCEROVÝ SADOVÝ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR, KUŽELOVITÝ, BEZPATICOVÝ, VETKNUTÝ
ZÁKLADNI OCHRANA ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ, DOPLNKOVÝ NÁTEŘ: ANTRACIT RAL 7016
ZVÝŠENÁ OCHRANA SPODNÍ ČÁSTI STOŽÁRU PŘED KORÓZÍ – PLASTOVÁNÍM
DODANKA VĚTČNÉ KABELOVÉ SVORKOVNICE DO MAX 3x16Cu
VĚTČNÉ UZEMŇOVACÍ SVORKY VNĚ STOŽÁRU
PRŮMĚR VRCHOLOVÉ ČÁSTI STOŽÁRU: 60mm


ZÁKLADNÍ TYP A PROVEDENÍ STOŽÁRU MUSÍ BÝT SHODNÉ JAKO JIŽ REALIZOVANÁ PRVNÍ ETAPA VO – TZV. INFRASTRUKTURA – VO PODEĽ OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE

PARAMETRY SVÍTIDLA a ZDROJE

VENKOVNÍ SYTIDLO ULIČNÍ, CELOKOVOVÉ, PRO OSVĚTLENÍ KOMUNIKACE
PROVEDENÍ NA VÝŠLOŽNÍK Ø60mm, ZDRUJ LED, 30W/4000K/5000lm
KRYTÍ MIN. IP65, STUPEŇ MECH.OCHRANY IK10
VČETNĚ AUTOMATIKY NOČNÍHO POKLESU VÝKONU

NABÍZENÉ KONKRÉTNÍ PŘEVODNÍ SVÍTLIDLA JE NUTNO PŘEDEM ODSOULHLASIT S PROVOZOVATELEM VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ STAVEBNÍKA

SCHEMA ZAPOJENÍ STOŽÁRU S JEDNÍM SVÍTIDLEM



POZNÁMKA


U NOVÝCH SLOUPŮ V0, UMÍSTĚNÝCH PODEL PARKOVACÍCH PLOCH, BUDOU INSTALOVÁNY OCHRANNÉ OCELOVÉ ZÁBRANY
BRÁNÍCI NAJEZD VOSIDLA K VLASTNÍMU SLOUPU A JEHO POŠKOZENÍ. TTTO BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY PROFESSE "ZÁMEČNÍK"

AUTOR :
INC. ARCH. JAROSLAV ŠEVČIK

 ARCH+Z STUDIO

ŠTEFANIKOVA 167/2, ZLIN: ☎ +420576011459





<div><div><div>VRACOVANAL</div><div>ING. J. TESAR</div><div>TECHNOLOGIE BAZENU</div><div>ING. T. SVOBODA</div></div><div><div>ODP.PROJ,PROJESE</div><div>ING. J. TESAR</div></div><div><div>KONTROLOVAL</div><div>ING.ARCH. J.SEVCIK</div></div><div><div>HL.INZ,PROJEKTU</div><div>ING.P. SEVELA</div></div></div>				<div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>CENTROPROJEKT a. s.</div><div>STEFANKOVA 167</div><div>760 30 ZLIN</div></div></div></div>			
MISTO STAVBY: VRCHLABI							
STAVEBNIK: MESTO VRCHLABI, Zamek c.p.1, 543 01 VRCHLABI							
SPORTOVNE REKREACNI AREAL VEJSPLACHY, KRYTY BAZEN VC,INFRASTRUKTURY							
2.ETAPA - KRYTY BAZEN							
D2 - DOKUMENTACE TECHNICCKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI							
IO 107 - VENKOVNI OSVETLENI PREDPROSTORU BAZENU							
DETAILY OSVETLOVACIHO BODU							
ARCHIVNI KOD PROF. JIS.VYKRESU DOD.							
D1J E 214							