



VÝPIS TRUB, TVAROVEK A ARMATUR

VÝPIS TRUB TVAROVEK A ARMATUR	
POLYETYLÉNOVÉ POTRUBÍ PE 100 SDR 11, 17	m
PE 100 SDR 11 Ø40 x 3,7 mm	147,00
PE 100 SDR 11 Ø32 x 3,0 mm	47,00
TVAROVKY A ARMATURY	ks
oblouk PE 100 SDR 11 32/90° (elektrotvarovka)	5
oblouk PE 100 SDR 11 40/90° (elektrotvarovka)	1
T-kus 40/32 PE 100 SDR 11 (elektrotvarovka)	3
T-kus 40/40 PE 100 SDR 11 (elektrotvarovka)	1
redukce PE 100 SDR 11 Dn 40/32 (elektrotvarovka)	2
OSTATNÍ	m
VÝSTRAŽNÁ FÓLIE š=300 mm	194,0
SIGNALIZAČNÍ VODIČ průř. 2,5 mm ²	194,0
ARMATURNÍ ŠACHTA 1200x900x1500 mm	1 ks
PODZEMNÍ ŠACHTA ROZVODU VODY	5 ks

OPĚRNÉ A PODKLADNÍ BLOKY SE PROVEDOU Z BETONU C 12/15.
SPECIFIKACE BETONOVÝCH BLOKŮ:

Č.1-OPĚRNÝ BLOK POD SMĚROVÉ OBLOUKY - 1 ks

Č.2-PODKLADNÍ BLOK NA ODBOČENÍ - 4 ks

VYPRACOVAL MAREK FLEKAČ	ODP.PROJ.PROFESE MAREK FLEKAČ	KONTROLOVAL ING.ARCH. J.ŠEVČÍK	HL.INŽ.PROJEKTU P. ŠEVELA	<div>CENTROPROJEKT GROUP a. s.</div> <div>ŠTEFÁNKOVA 167</div> <div>760 30 ZLÍN</div> <div></div>		
MÍSTO STAVBY: VRCHLABÍ				<div>FORMÁT</div> <div>2 x A4</div> <div>DATUM</div> <div>03/2020</div> <div>STUPEŇ</div> <div>DPS</div> <div>MĚŘITKO</div> <div>1:50</div> <div>ZAK.ČÍSLO:</div> <div>181566</div> <div>ARCHIVNÍ KÓD</div> <div>D1J</div> <div>PROF.</div> <div>H</div> <div>Č.V.</div> <div>14</div>		
STAVEBNÍK: MĚSTO VRCHLABÍ, Zámek č.p.1, 543 01 VRCHLABÍ						
SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY KRYTÝ BAZÉN VČETNĚ INFRASTRUKTURY						
SO 102 - KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN D.1.4.1. - Zdravotnětechnické instalace						
KLADEČSKÉ SCHÉMA						