

Město Vrchlabí
Zámek 1
543 01 Vrchlabí

V Liberci, dne 26.8.2020

Předmět: Písemná žádost č. 1 o Vysvětlení zadávací dokumentace: „Sportovně rekreační areál Vejsplachy – krytý bazén vč. infrastruktury“, VZ evid. č. Z2020-028880

Dobrý den,

žádám jménem dodavatele o poskytnutí Vysvětlení zadávací dokumentace:

- 1) Situační výkresy (např. Celková koordinační situace, SO 106 Zpevněné plochy před bazénem – situace) obsahují objekt „ŽB opěrná stěna dl. 18,5m SO 106“. V části projektové dokumentace SO 106 nejsou o opěrné stěně žádné informace, ani výkresová dokumentace. Stěna je zakreslena i ve výkresu SO 102 krytý bazén - 1.PP, ve statických výkresech betonových konstrukcí se však nevyskytuje, ani ve výkresech výkopů a základů. Je s touto stěnou uvažováno ve výkazu výměr? Žádáme o doplnění informací.
- 2) SO 102 krytý bazén – měření a regulace, výkres D1J_M_104 Půdorys 1.PP obsahuje rozvaděč RK1, který má být rozvaděčem pro MaR. Další specifikace k tomuto rozvaděči není uvedena. Výkazu výměr SO 102 D147 D1J_M_102, řádek 7 je pouze položka „Doplnění rozvaděče RK1 v kotelně, jističí a ovládací prvky“. Dodávka a montáž celého rozvaděče RK1 není ve výkazu výměr uvedena. Žádáme o doplnění.
- 3) SO 102 krytý bazén – silnoproudé elektroinstalace – výkres D1J-E-204.1 Půdorys 1. podzemí – část 1 obsahuje rozvaděč RK2. Tento není uveden v ostatní dokumentaci a ani ve výkazu výměr. Žádáme o doplnění.
- 4) Výkaz výměr pro IO 107 veřejné osvětlení obsahuje duplikované položky pro montáže zařízení. Např. řádek č. 23 „Ocelový osvětlovací stožár, kuželový, vetknutý, žárově zinkovaný + práškový lak černý Antracit, celková délka 5300 mm, výška nad terénem 4500 mm, standard Azteca, dvířka pro stož. svorovnici atypicky spodem 1000 mm nad terénem“ – se oceňuje v jednom řádku, jako dodávka a montáž zvlášť. Pol. č. 40 „Montáž stožárů osvětlení bez zemních prací ostatních“ – zde se znovu oceňuje montáž stožárů. Totožné např. také pro stožárové výložníky – řádek č. 25 a č. 42. Jak mají být montážní položky ceněny?
- 5) Výkaz výměr pro IO 107 veřejné osvětlení obsahuje položku řádek č. 37 „MONTÁŽ ROZVADĚČŮ VENKOVNÍCH“, neobsahuje položku pro dodávku rozvaděčů. Žádáme o doplnění.
- 6) Výkaz výměr pro IO 106 přípojka NN obsahuje položku řádek č. 18 „MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH“, ale neobsahuje položku pro dodávku rozvaděčů. Žádáme o doplnění.

Děkuji.

S pozdravem,

SYNER

 **SYNER, s.r.o.**
Dr. Milady Horákové 580/7
460 01 Liberec 4
IČ: 482 92 516, DIČ: CZ 482 92 516

Ing. Iva Holečková
SYNER, s.r.o.

