

Čerčany, 7. září 2020

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2**

Zadavatel na základě níže uvedených žádostí v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje tímto dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „**Sportovně rekreační areál Vejsplachy – krytý bazén vč. infrastruktury**“ zadávané v otevřeném řízení.

#### Žádost o vysvětlení č. 1

Výkaz výměr obsahuje v oddílech 767 Konstrukce zámečnické (řádek 425,426) a 776 Podlahy povlakové (řádek 568,569) čisticí zóny. Podle popisu v dokumentaci se nám zdá, že se tyto položky duplikují. Prosíme o prověření.

#### Vysvětlení k žádosti č. 1

Čisticí zóny jsou označené Z01 a Z02 a takto mají být uvedeny v soupisu stavební prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) SO 102 D111\_2 Stavební a statická část RO. Předmětné položky byly uvedeny dvakrát, což bylo s předmětným soupisem prací opraveno. **Dodavatelé pro zpracování nabídky a nabídkové ceny povinně použijí dílčí soupis prací „SO 102 D111\_2 Stavební a statická část RO“, který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.**

#### Žádost o vysvětlení č. 2

Žádáme o doplnění výkresů k zámečnickým konstrukcím nebo alespoň profilů, ze kterých jsou složeny jednotlivé prvky.

#### Vysvětlení k žádosti č. 2

Jednotlivé profily jsou patrně z výkresové dokumentace a popisu ve výpisu výrobků. Pro lepší přehlednost bylo doplněno do schémat Z52 a Z53, která jsou přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

#### Žádost o vysvětlení č. 3

U položky Z23 v zámečnických konstrukcích je psán materiál HPL lamino. Která část nákresu je z tohoto materiálu, když je tento prvek složen z vnějšího hliníkového rámu a integrované žaluzie vzduchotechniky?

#### Vysvětlení k žádosti č. 3

Popis „HPL lamino“ byl uveden chybně, respektive nevhodně. Otvor bude celý vyplněn demontovatelnou hliníkovou žaluzií v rámu. Jako varianta je možné uvažovat s typovým rozměrem hliníkové žaluzie a zbytek otvoru by byl vyplněn HPL deskou – mřížka by byla osazena do této desky.

#### Žádost o vysvětlení č. 4

U položek Z52 a Z53 v zámečnických konstrukcích jsou uvedeny předběžné hmotnosti. Jsou do této hmotnosti započítány veškeré prvky v této konstrukci obsažené? (HEA a UPE nosníky, trapézový plech, opláštění tahokovem, stupně z pororoštu...)

#### Vysvětlení k žádosti č. 4

Jedná se o předpokládanou hmotnost nosné konstrukce a jejich pomocných prvků. Opláštění, stupně, trapézové plechy nejsou zahrnuty v předběžné hmotnosti nosné konstrukce, ale jako součást položky se s nimi musí uvažovat (ve výpisu je to takto uvedeno). Oceňte dle soupisu prací.

#### Žádost o vysvětlení č. 5

Položky č. 454 a č. 455 ve výkazu výměr pro SO 102 – „Z24 D+M zábradlí v bazénové hale výšky 900 mm, nerez AISI 316 L, podrobný popis viz. PD“ a „Z25 D+M zábradlí v bazénové hale výšky 900 mm - vstup schodky do whirlpoolu, nerez AISI 316 L, podrobný popis viz. PD“ se neshodují s PD. Ve výkresu 1.PP jsme našli cca 3,12 m zábradlí označeného Z24 (1,8+0,32+1), dále pak cca 7m zábradlí označeného Z25. Žádáme o upřesnění, co platí a případnou úpravu výkazu výměr.

#### Vysvětlení k žádosti č. 5

Ve výkrese byl uveden chybně odkaz na zámečnický výrobek, ve výpisu výrobku a výkaze je informace správná (Z24 ... 12 bm, Z25 ... 1 bm), výkres „203-04092020“ je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

#### Žádost o vysvětlení č. 6

Ve výkazu výměr chybí Smykové lišty SM301 – 28 ks (výztuž stropu 1.NP). Prosíme o doplnění.

#### Vysvětlení k žádosti č. 6

Doplněno do soupisu prací „SO 102 D111\_2 Stavební a statická část RO“. **Dodavatelé pro zpracování nabídky a nabídkové ceny povinně použijí dílčí soupis prací „SO 102 D111\_2 Stavební a statická část RO“, který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.**

#### Žádost o vysvětlení č. 7

Prosíme o překontrolování, případně o vysvětlení, výkazu výměr a zámečnických výrobků obsažených v: D1.2 Stavebně konstrukční řešení / 36-zamecnicke. Tyto prvky se objevují v položkách 423, 424, 458, 459, 493 – 498 výkazu výměr. Například ocelové sloupy OS/202 se objevují ve čtyřech těchto položkách (424, 459, 494, 497, 498), zatímco položky Z/4 a Z/5 nejsou v žádné z položek.

#### Vysvětlení k žádosti č. 7

Ve výkazech byly některé položky zámečnických výrobků částečně zdvojeny a jednalo se o stavební Z/11 (statika OS/301), Z/28 (statika OS/201), Z/29 (statika OS/202 a OS/203). V soupisu prací „SO 102 D111\_2 Stavební a statická část RO“ byly upraveny položky Z/11, Z/28, Z/29 – upravují pouze finální úpravu prvků, nikoliv jejich dodávku a montáž. V soupisu prací (a výpisu výrobků stavební části) položka Z/10 obsahuje položky ze statiky Z4 a Z5, jsou tedy zahrnuty. **Dodavatelé pro zpracování nabídky a nabídkové ceny povinně použijí dílčí soupis prací „SO 102 D111\_2 Stavební a statická část RO“, který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.**

#### Žádost o vysvětlení č. 8

Ve výkazu výměr chybí dřevěný obklad monolitických zdí u vstupu: palubky vodorovné na dřevěný rošt, 140/32 mm, přírodní odstín modřín. Prosíme o doplnění.

#### Vysvětlení k žádosti č. 8

Doplněno do soupisu prací „SO 102 D111\_2 Stavební a statická část RO“. **Dodavatelé pro zpracování nabídky a nabídkové ceny povinně použijí dílčí soupis prací „SO 102 D111\_2 Stavební a statická část RO“, který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.**

#### Žádost o vysvětlení č. 9

Položky č. 338 a č. 344 „Vázané konstrukce krovů montáž střež pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm<sup>2</sup>“ a „hranol SM/JD; tl = 120,0 mm; š = 120 mm; jakost I“, které se vztahují

ke skladbě střechy S09 jsou dle výkresu řez EE pouze v množství cca 16,5 bm. Další dřevěné hranoly nejsou v PD zakresleny, není ani k dispozici výkres tesařských konstrukcí. Žádáme o upřesnění.

#### Vysvětlení k žádosti č. 9

Hranol atiky po obvodu střechy č.m.325 profil 120/160 .... 18 bm, hranol atiky po obvodu nadstřešení vstupu 120/120 celkem 32 bm. Bylo upraveno v soupisu prací „SO 102 D111\_2 Stavební a statická část RO“. **Dodavatelé pro zpracování nabídky a nabídkové ceny povinně použijí dílčí soupis prací „SO 102 D111\_2 Stavební a statická část RO“, který je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.**

#### Přílohy vysvětlení zadávací dokumentace

Přílohami tohoto vysvětlení zadávací dokumentace jsou:

- dílčí soupis prací „SO 102 D111\_2 Stavební a statická část RO“,
- schémata Z52 a Z53,
- výkres „203-04092020“.

Změny v soupisu prací „SO 102 D111\_2 Stavební a statická část RO“:

- nová položka 174 (oddíl 4 poslední položka),
- úprava množství položky 339, 344, 345, 346 (oddíl 762),
- nová položka 424 (oddíl 766 poslední položka),
- upřesnění popisu položek 441, 460 a 461. (oddíl 767),
- odstranění původních položek 565, 569 a 570 (oddíl 776).

#### Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel v souladu s § 98 odst. 4 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zákonnou lhůtu 3 pracovních dnů pro uveřejnění vysvětlení. Zadavatel dále v souladu s § 99 odst. 2 zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek podle povahy vysvětlení, doplnění a změny zadávací dokumentace obsažené ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a 2.

Zadavatel tímto **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** a mění čl. 14 odst. 1 zadávací dokumentace v rozsahu:

- *lhůty pro podání nabídek, která je stanovena takto:*

"Lhůta pro podání nabídek končí dne **6. 10. 2020 v 10:00 hodin.**".

Mgr. Veronika Hübnerová  
zplnomocněný zástupce zadavatele