

Čerčany, 14. září 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Zadavatel na základě níže uvedených žádostí v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje tímto dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „**Sportovně rekreační areál Vejsplachy – krytý bazén vč. infrastruktury**“ zadávané v otevřeném řízení.

Žádost o vysvětlení č. 1

Aktivní prvky datové sítě - v technické zprávě se píše, že do sestavy prvků bude vřazen firewall. Firewall není součástí výkazu výměr. Prosíme o odpověď, bude firewall součástí dodávky slaboproudu? Pokud ano, prosíme o přesnou specifikaci a doplnění do výkazu výměr.

Vysvětlení k žádosti č. 1

Firewall není součástí dodávky, což bylo opraveno v technické zprávě. Firewall je v kompetenci investora, resp. poskytovatele datových služeb. Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je opravená technická zpráva „D1J-Y-201-Technická zpráva – DPS.doc“.

Žádost o vysvětlení č. 2

Aktivní prvky datové sítě - součástí dodávky aktivních prvků datové sítě není žádná UPS. Při výpadku napájení 230V nebude datová síť ani kamerový systém funkční. Jediná UPS 800VA je v dodávce vstupního systému a zálohuje server tohoto systému. Je požadováno zálohování datové sítě? Pokud ano, prosíme o doplnění UPS.

Vysvětlení k žádosti č. 2

Zálohování jiných systémů SLP kromě vstupního systému není požadováno. Oceňte dle soupisu prací.

Žádost o vysvětlení č. 3

Interkom - ve výkazu výměr v části telefonní ústředna položka č. 20 je uveden analogový interkom 1 kus. Stejný interkom je uveden v části domácí telefon, zvonky v položce č. 22. Podle blokového schématu, výkresu a technické zprávy má být dodán pouze jeden interkom. Prosíme o úpravu výkazu výměr a upřesnění typu interkomu, protože podle výkazu výměr má být v analogovém provedení, ale podle specifikace v technické zprávě (strana 3) má být v provedení IP

Vysvětlení k žádosti č. 3

Bylo opraveno v technické zprávě na analogové provedení namísto IP. Dále byla zrušena položka č. 20 Interkom, jednalo se duplicitu. Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je opravená TZ „D1J-Y-201-Technická zpráva – DPS.doc“ a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) „SO 102 D146 D1J-Y-202_1.xlsx“.

Žádost o vysvětlení č. 4

Průmyslová pracovní stanice pro plavčíka – položka č. 59 popisovaná konfigurace v žádném případě nepostačuje pro plynulý živý náhled kamer v plném rozlišení a v plné snímkovosti, čímž je pro kamerový systém prakticky nepoužitelná. Předpokládáme, že plavčík potřebuje živý plynulý obraz. Pokud oceníme navržený typ, nebude možné obraz plynule přehrávat.

Vysvětlení k žádosti č. 4

Uvedená položka byla nově specifikována s dostatečnými parametry. Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je opravený soupis prací „SO 102 D146 D1J-Y-202_1.xlsx“.

Žádost o vysvětlení č. 5

Pracovní stanice recepce pol. č. 54 a kancelář a pol. č. 56. Součástí dodávky podle popisu v položce je mimo jiné také monitor. Monitor je ovšem uveden také samostatně u položek č.55 a 57. Podle našeho názoru se jedná o duplicitní položky. Prosíme o upřesnění, kolik monitorů se má tedy skutečně dodávat k pracovním stanicím?

Vysvětlení k žádosti č. 5

Jedná se o duplicitní položky – v soupisu prací byl upraven popis pracovních stanic, nyní bez monitoru (pol. č. 54 a 56). Monitory k těmto stanicím jsou specifikovány v položkách č. 55 a 57. Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je opravený soupis prací „SO 102 D146 D1J-Y-202_1.xlsx“.

Žádost o vysvětlení č. 6

Zvonkové tlačítko 30 kusů, položka č. 27, ve výkresové části slaboproudu nikde žádná tlačítka nejsou. Můžete upřesnit, případně vyjmout z výkazu výměr?

Vysvětlení k žádosti č. 6

Je vyjmuto ze soupisu prací. Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je opravený soupis prací „SO 102 D146 D1J-Y-202_1.xlsx“.

Přílohy vysvětlení zadávací dokumentace

Přílohami tohoto vysvětlení zadávací dokumentace jsou:

- opravená TZ „D1J-Y-201-Technická zpráva – DPS.doc“,
- opravený soupis prací „SO 102 D146 D1J-Y-202_1.xlsx“.

Provedené úpravy v soupisu prací „SO 102 D146 D1J-Y-202_1.xlsx“ jsou v předmětném soupisu vyznačeny žlutou barvou.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na obsah výše uvedeného vysvětlení zadavatel konstatuje, že tímto vysvětlením nebyla provedena změna či doplnění zadávacích podmínek, které by svou povahou vyžadovalo prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 zákona.

Mgr. Veronika Hübnerová
zplnomocněný zástupce zadavatele