

Čerčany, 24. září 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Zadavatel na základě níže uvedených žádostí v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje tímto dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „**Sportovně rekreační areál Vejsplachy – krytý bazén vč. infrastruktury**“ zadávané v otevřeném řízení.

Žádost o vysvětlení č. 1

Dle Smlouvy o dílo, která tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace, odst. 9.1., Zhotovitel poskytuje záruku na jakost dokončeného díla po dobu 60 měsíců ode dne převzetí příslušné části díla bez vad a nedodělků objednatelem (bez výhrad), s výjimkou záruční doby na dodaný spotřební materiál, která činí 24 měsíců, nestanoví-li výrobce takového materiálu anebo zařízení záruční dobu delší.

Domníváme se, že Zadavatel jedním bodem sjednotil dvě věci, které spolu nesouvisí. Záruku v délce 24 měsíců, by měl Zhotovitel poskytnout na technologické prvky (stroje a zařízení), které mají samostatný záruční list, na které výrobce, dovozce nebo zhotovitel poskytuje záruku právě v min. délce 24 měsíců. Kdežto u spotřebního materiálu se jedná o prvky podléhající přirozenému opotřebením (např. žárovky, zářivky, těsnění, gumičky, sondy apod.) jejichž životnost může být kratší než 24 měsíců a potřeba jejich výměny není považována za vadu na díle nebo vadu na zařízení.

Tímto žádáme Zadavatele o opravu návrhu smlouvy, kdy bude požadovat záruční dobu v délce 24 měsíců pouze na technologické prvky (stroje a zařízení), nestanoví-li výrobce takového zařízení záruční dobu delší a naopak potřebu výměny spotřebního materiálu nebude považovat za vadu na díle nebo na zařízení.

Vysvětlení k žádosti č. 1

Zadavatel požaduje, aby realizované dílo (tedy stavba včetně strojů a zařízení), vykazovalo jako celek dostatečnou kvalitu, která se pak významně odráží v nákladech životního cyklu. Z tohoto důvodu v čl. 9.1. smlouvy o dílo, která tvoří součást zadávací dokumentace, výslovně stanovuje záruku na dílo (tedy stavbu včetně strojů a zařízení v ní umístěných) po dobu 60 měsíců. Výjimku tvoří pouze tzv. spotřební materiál, kde stanovuje zadavatel záruku v minimální délce 24 měsíců, přičemž záruka v daném případě není totéž, co doba životnosti konkrétního spotřebního materiálu. Závada způsobená skončením životnosti spotřebního materiálu v době trvání záruky nebude zadavatelem posuzována jako reklamační závada.

Z tohoto důvodu zadavatel nebude měnit ani nijak upravovat znění odstavce 9.1. Smlouvy o dílo, která tvoří součást zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení č. 2

SO 102 krytý bazén-měření a regulace, výkres *DIJ_M_104_Púdorys 1.PP* obsahuje rozvaděč RK1:

Z předešlých dodatečných informací víme, že se jedná o rozvaděč, který je součástí dokumentace *PS 105-Plynové kondenzační kotle* a není součástí předmětu plnění této veřejné zakázky. Avšak pro správnou funkci a kompatibilitu systémů MaR bychom potřebovali vědět v

jakém systému je nebo bude rozvaděč RK1. Je to důležité k následnému naprogramování a oživení tohoto rozvaděče.

Prosíme o doplnění této informace.

Vysvětlení k žádosti č. 2

Je předpoklad, že v rozvaděči RK1 pro kotelnu bude stejný řídicí systém (PLC) jako v rozvaděči MaR pro bazénovou technologii, protože na vše má být vytvořena nadřazená vizualizace.

V rozpočtu pro kotelnu je volně programovatelný automat, není jasně daný výrobce nebo typ PLC.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na obsah výše uvedeného vysvětlení zadavatel konstatuje, že tímto vysvětlením nebyla provedena změna či doplnění zadávacích podmínek, které by svou povahou vyžadovalo prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 zákona.

Mgr. Veronika Hübnerová
zplnomocněný zástupce zadavatele