



OZNAČENÍ	POPIS
EW 15 DP3 S. C. PK. KZ	Požární odolnost dveří
REI 15 DP1	Požární odolnost nosné konstrukce střešy
REI 15 DP1	Požární odolnost stěn
⊗	Nouzové osvětlení
⊕	Nástěnný hydrant D 25, s tvarové stálou hadicí 19 mm, délky 30 m
⊕	Zařízení autonomní detekce a signalizace požáru
→	Směr úniku
→	Hlavní východ
→	Hranice požárních úseků
△ PHP	Přenosný hasicí přístroj
---	Hranice požárně nebezpečného prostoru
4,27 m	Odstupová vzdálenost od objektu vytvářející požárně nebezpečný prostor
⊗ OS	Počet osob
EPS	Elektrická požární signalizace
E	Evakuační výtah
⊕	Rozhlas s nuceným odposlechem
⊕	Požární klapka na VZT potrubí
⊕	Tlačítkový hlásič
⊗	CENTRAL STOP
⊗	TOTAL STOP
⊕	Ústředna EPS
⊕	Suchovod

OZNAČENÍ	GRAFICKÁ ZNAČKA	POPIS
POZ01	⊕	Hydrant + text
POZ03	⊕	Hasicí přístroj + text
POZ14	⊕	Únikový východ vpravo (fotolumin. značky)
POZ15	⊕	Únikový východ vlevo (fotolumin. značky)
POZ19	⊕	Únikové schodiště vpravo dolů (fotolumin. značky)
POZ21	⊕	Únikové schodiště vlevo dolů (fotolumin. značky)
POZ22	⊕	Nouzový východ (fotolumin. značky)
POZ37	⊕	Únikový východ - text (fotolumin. značky)
POZ20	⊕	Únikové schodiště vlevo nahoru (fotolumin. značky)
FLZ36	⊕	Evakuační výtah (fotolumin. značky)
FLZ41	⊕	Tento výtah neslouží k evakuaci osob (fotolumin. značky)

NEJDELŠÍ ÚNIKOVÁ CESTA ZE "2PP" Z HLEDISKA PBS 1PP
57,3+17,4+19,7 = 94,4 m

±0,000 = 476,70 m n.m. BpV (1NP SO 102)

AUTOR :
ING. ARCH. JAROSLAV ŠEVČÍK



VYPRACOVAL
ING. ZBYNĚK POSPISIL
TECHNOLOGIE BAZÉNŮ
ING. T. SVOBODA

KONTROLOVAL
ING. ZBYNĚK POSPISIL
ARCHITEKT
ING. ARCH. J. ŠEVČÍK

HLÍŇZ. PROJEKTU
ING. P. ŠEVELA

MÍSTO STAVBY: VROCHLABÍ
STAVBYNÍK: MĚSTO VROCHLABÍ, Zámeček č.p.1, 543 01 VROCHLABÍ

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY
KRYTÝ BAZÉN VČETNĚ INFRASTRUKTURY
SO 102 - KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN
D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
STĚPÁNKOVA 167
760 30 ZLÍN

FORMÁT: 844
DATUM: 02.2019
STUPEŇ: DSP
MĚŘÍTKO: 1:100
ZAK.ČÍSLO: 181566

ARCHIVNÍ KÓD PROF. ČÍS.VÝKRESU DOD.

PŮDORYS "1NP" - 2NP Z HLEDISKA PBS

D1J P 103