

**Dodatečná informace č. 1  
k zadávací dokumentaci veřejné zakázky:**

**Název: „Vrchlabí, ulice Lánovská\_Oprava vodovodu (ŘSD)“**

VEŘEJNÝ ZADAVATEL:

Město Vrchlabí

sídlo Zámek č.p.1, 543 01 Vrchlabí IČ: 00278475

veřejná zakázka malého rozsahu

Zveřejněno na profilu zadavatele na adrese :

[https://zakazky.muvrchlabi.cz/contract\\_display\\_288.html](https://zakazky.muvrchlabi.cz/contract_display_288.html) dne 24.01.2022

Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci:

- 1) V soupisu prací je chybně uvedena specifikace vodovodního potrubí, položky č.22 a 24.

Uchazeč ocení potrubí z tvárné litiny s PUR vnitřní vystýlkou, vnější strana pozinkovaná a opatřená živičným nátěrem.

- 2) Uchazeč oceňuje pouze část soupisu prací: SO-01 Vodovod Lánovská

Vrchlabí dne 26.01.2022

Ing. Jiří Pohl, v.r.  
Odbor RMÚP