



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel na základě níže uvedené žádosti v souladu s § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a obdobného užití ustanovení §§ 98 a 99 zákona, poskytuje tímto dodavatelům vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „**Vrchlabí, ul. Liščí Kopec, Dukelská – stavební úpravy, I. etapa**“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Žádost o vysvětlení č. 1

Dobrý den, v zadávací dokumentaci jsem nenalezl specifikaci zahradnických prací. Druh vysazovaných stromů, keřů.

Vysvětlení k žádosti č. 1

Zadavatel doplňuje projektovou dokumentaci v příloze č. 1 zadávací dokumentace o část projektové dokumentace SO 801 Sadové úpravy. Pro jednoznačnost zadavatel uvádí, že I. etapy, která je předmětem plnění této veřejné zakázky, se týká část SO 801 vyjádřená v technické zprávě textem:

„V severní části řešeného území podél parkoviště je navržena výsadba nízkého živého plotu tvořeného meruzalkou /*Ribes alpinum*/. Podél parkoviště je zároveň navržena výsadba malokorunného stromořadí tvořeného jeřábem /*Sorbus thuringiaca Fastigiata*/ ve výsadbovém sponu 8m. V severovýchodním cípu, kolem prostoru pro kontejnery, je navržena keřová výsadba tvořená stálezelenou kalinou /*Viburnum rhytidophyllum*/ a bíle kvetoucím tavolníkem /*Spiraea vanhouttei*/. V místech, které budou zasaženy stavebními pracemi, bude znovu založen parkový trávník.“

V soupisu prací jsou sadové úpravy uvedeny správně.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na obsah výše uvedeného vysvětlení zadavatel konstatuje, že tímto vysvětlením nebyla provedena změna či doplnění zadávacích podmínek, které by svou povahou vyžadovalo prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 zákona, a to i s ohledem na aktuálně dostatečně dlouhou lhůtu pro podání nabídek.

Čerčany, dne

Mgr. Veronika Hübnerová
zplnomocněný zástupce zadavatele