


Maximální vzdálenost mezi podpěramipotrubic je 4,5 m.
MT - Měřič tepla
Uklidňující délka před měřičem tepla je 350 mm a 175 mm za ním.

REVIZE	DATUM	POPIS	SCHVÁLIL	DATUM			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ING. VLADIMÍR ŠEVL					
ZPRACOVATEL DÍLU		GTP-SERVIS, s.r.o. Petříkovická 472,541 03 Trutnov					
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. VLADIMÍR ŠEVL					
VYPRACOVAL		MICHAL HOLUB					
OBJEDNATEL		Město Vrchlabí, Městský úřad, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí					
	VRCHLABÍ - VS DUKLA č.p. 616 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ		DATUM		BŘEZEN 2022		
			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO		2202000009		
			STUPEŇ VÝKRESU DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		Č. VÝKRESU		POŘ.Č.
MĚŘÍTKO	NÁZEV VÝKRESU	GTPS-VS-D-UT.03					
1:50	PŮDORYS VS						