



sestava svítidla VO1

svítidlo 8m
nad terénem



- silniční svítidlo - zdroj sodíková výbojka 100W
- ocelový obloukový výložník, délka vyložení 2.0m, žárový pozink
- silniční ocelový třístupňový stožár 7.7m, s ocelovou manžetou, 159mm-108mm-89mm, žárový pozink
- stožárová svorkovnice pro Al kabel, 1 pojistka,

sestava svítidla VO2

svítidlo 6m
nad terénem



- svítidlo pro nasvětlení přechodu pro chodce - zdroj LED 54W, 7000lm, úhel naklonění 15°, úhel natočení 10°
- + přepětová ochrana, typ 3, do svítidla, popř. zasunout do výložníku
- ocelový rovný výložník, délka vyložení 2.0m, žárový pozink
- silniční ocelový třístupňový stožár 7.2m, s ocelovou manžetou, 133mm-108mm-89mm, žárový pozink
- stožárová svorkovnice pro Al kabel, 1 pojistka, přepětová ochrana na DIN lištu, typ 1+2, zapojení 1+1

sestava svítidla VO3

svítidlo 6m
nad terénem



- svítidlo pro nasvětlení přechodu pro chodce - zdroj LED 54W, 7000lm, úhel naklonění 15°, úhel natočení 10°
- + přepětová ochrana, typ 3, do svítidla, popř. zasunout do výložníku
- ocelový rovný výložník, délka vyložení 3.0m, žárový pozink
- silniční ocelový třístupňový stožár 7.5m, s ocelovou manžetou, 159mm-133mm-114mm, žárový pozink
- stožárová svorkovnice pro Al kabel, 1 pojistka, přepětová ochrana na DIN lištu, typ 1+2, zapojení 1+1

Sollertia

HLAVNÍ PROJEKTANT	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
DiK Janák, s.r.o.	Ing. Miroslav Podlipný	Lukáš Jirásek	
INVESTOR	Město Vrchlabí, Zámek čp.1, Vrchlabí	ZAKÁZKA	007/19
MÍSTO	Vrchlabí, kraj Královéhradecký	DATUM	Květen 2019
AKCE	VRCHLABÍ, UL. VALTEŘICKÁ PŘECHOD PRO CHODCE	STUPEŇ	DUR+DSP
		FORMÁT	2 A4
PŘÍLOHA	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Výkres stožárů se svítidly	MĚŘÍTKO	1:100
			D.1.4.2c