


A-A



TYPY NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ

1 KOMUNIKACE VOZIDLOVÁ - KRYT ASFALTOVÝ

ACO 11 40 mm
PS-EM spojovací postřik z asfalt. emulze 0,5 kg/m²
ACP 16+ 60 mm
PI-EM infiltrační postřik z asfalt. emulze 1,0 kg/m²
STABILIZACE CEMENTEM SC C_{8/10} 130 mm
(E_{def,2} = 80 MPa)
ŠTĚRKODRŤ ŠD_A 0-32 200 mm
upravené podloží (E_{def,2} = 45 MPa)
celkem 430 mm

2 KOMUNIKACE VOZIDLOVÁ - ROZŠÍŘENÍ V OBLOKU, ZPEVNĚNÁ KRAJNICE - KRYT ŽULOVÁ DLAŽBA 100/100

ŽULOVÁ DLAŽBA 100/100 100 mm
LOŽE - DRCENÉ KAMENIVO, FR. 4-8 40 mm
STABILIZACE CEMENTEM SC C_{8/10} 150 mm
ŠTĚRKODRŤ ŠD_A 0-32 150 mm
upravené podloží (E_{def,2} = 45 MPa)
celkem 440 mm

3 ODRAZNÝ PRUH, VJEZD - KRYT ŽULOVÁ DLAŽBA 100/100

ŽULOVÁ DLAŽBA 100/100 100 mm
LOŽE - DRCENÉ KAMENIVO, FR. 4-8 40 mm
STABILIZACE CEMENTEM SC C_{8/10} 150 mm
ŠTĚRKODRŤ ŠD_A 0-32 150 mm
upravené podloží (E_{def,2} = 30 MPa)
celkem 440 mm


4 VSTUP NA POZEMEK - KRYT ŽULOVÁ MOZAIKA 60/60 (bez vykreslení)

ŽULOVÁ MOZAIKA 60/60 60 mm
LOŽE - DRCENÉ KAMENIVO, FR. 4-8 40 mm
ŠTĚRKODRŤ ŠD_A 0-32 250 mm
upravené podloží (E_{def,2} = 30 MPa)
celkem 350 mm

A ŽULOVÝ KRAJNÍK Z DLAŽBY 120/160 MM OSAZENÝ DO LOŽE S OPĚROU Z BETONU C20/25nXF3

B BETONOVÝ OBRUBNÍK 500/80/250 MM OSAZENÝ DO LOŽE S OPĚROU Z BETONU C20/25nXF3, BARVA PŘÍRODNÍ

B-B



HLAVNÍ PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div><div><div>VIA</div><div>PROJEKT</div></div><div>VIAPROJEKT s.r.o. Jižní 870, 500 03 Hradec Králové tel.: 495 401 495 e-mail: viaprojekt@viaprojekt.cz</div></div>	
VIAPROJEKT s.r.o. ING. R. MICHLÍK		ING. R. MICHLÍK	ING. J. MICHLÍKOVÁ		
KRAJ:	Královéhradecký			ČÍS. ZAK.	90/22
INVESTOR:	Město Vrchlabí			SOUBOR	
AKCE:	<div>Vrchlabí</div> <div>Ulice J. Šíra - rekonstrukce ulice</div>			DRUH PD	DPS
				DATUM	11/2022
				FORMÁT	3 A4
				MĚŘÍTKO	SOUPRAVA
ODDÍL:	D.1.1. Zpevněné plochy			1:50	ČÍS. PŘÍLOHY
OBSAH:	Vzorové příčné řezy			D.1.1.5.	