

POZNÁMKA:
1. PO ODKRYTÍ STROPNÍ KONSTRUKCE (ZVRCHU – PODLAHA 3.NP) BUDE POSOUZEN STAV JEDNOTLIVÝCH STROPNÍCH TRÁMŮ V PŘÍPADĚ ZASTIŽENÍ PORUCHY DŘEVNÍ HMOTY BUDE PROVEDENA JEJICH SANACE
2. DŘEVĚNÝ ZÁKLOP Z PRKEN BUDE ROZEBRÁN, ZDRAVÁ PRKNA BUDOU POUŽITA ZPĚT PRO BEDNĚNÍ SPŘAHUJÍCÍ ŽLB. DESKY
3. V PŘÍPADĚ ODKRYTÍ JINÝCH NEŽ UVAŽOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ BUDE STROPNÍ KONSTRUKCE NOVĚ STATICKY POSOUZENA

VÝPIS DOPLNĚNÝCH STROPNÍCH TRÁMŮ

200/240mm, dl.5.15m–ks: 1
200/240mm, dl.3.50m–ks: 2
240/260mm, dl.5.05m–ks: 2
240/240mm, dl.7.20m–ks: 15
240/240mm, dl.6.55m–ks: 10
240/240mm, dl.6.90m–ks: 3
240/240mm, dl.7.30m–ks: 3
240/240mm, dl.2.56m–ks: 4

– uvedené délky jsou přibližné, bude upřesněno po odkrytí stropní konstrukce
– trámy budou uloženy min.250mm do nosných zdí
– rozmístění spřahujících prvků SFS–VB 48–7.5x100 – viz příloha

PŘIBLIŽNÝ POČET SPŘAHOVACÍCH TRNŮ SFS–VB48–7.5x100: 3840ks
POČET SÍTÍ SZ 6/100–6/100, 2.4x6.0m (přesah min.150mm): 42ks

SCHEMA ŘEŠENÍ STABILIZACE STROPU NAD 2.NP
A ŘEŠENÍ SKLADBY PODLAHY 3.NP, ŘEZ 1:25

PODLAHA P1 – PVC



SCHEMA ŘEŠENÍ STABILIZACE STROPU NAD 2.NP
A ŘEŠENÍ SKLADBY PODLAHY 3.NP, ŘEZ 1:25

PODLAHA P2 – DLAŽBA



± 0,000 = 486.91

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky st. U Hřiště 639 Trutnov
ING. CHALOUPSKÝ	M. BARTOŠOVÁ	ING. CHALOUPSKÝ	
INVESTOR: MĚSTO VRCHLABÍ, ZÁMEK č.p.1, 543 01 VRCHLABÍ			

AKCE: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu. Projekt pro provedení stavby	FORMÁT	6 A4
	DATUM	09/2023
	ÚČEL	DPS
	ČÍS.ZAK.	6043/23
	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH: STROP NAD 2.NP	1 : 100	D.1.2.c.1.