



Městský úřad Vrchlabí

Ing. Pavel Řehák, tajemník městského úřadu
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí



Navrhovatel: Město Vrchlabí
IČ/nar.: 002 78 475
Zámek 1
543 01 Vrchlabí

Zastoupený: Ing. Janem Chaloupským
IČ/nar.: 111 64 034
U Hřiště 639
541 01 Trutnov

Žádost čj.: MUVR/39674/2022, Spis zn.: TAJ/6154/2022

Koordinované závazné stanovisko čj.: MUVR/42820/2022

8.12.2022

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení

Městský úřad Vrchlabí, jako příslušný orgán veřejné správy podle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, vydává k záměru:

„Vrchlabí, Krkonošská ul. č. p. 272, rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu“

k předložené projektové dokumentaci: „Vrchlabí, Krkonošská ul. č. p. 272, rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu“ PD pro společné povolení zak. č. 5886/22 ze září 2022

projektant: Ing. Jan Chaloupský
investor: město Vrchlabí

koordinované stanovisko

zahrnující jednotlivá závazná stanoviska k ochraně dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě příslušných právních předpisů:

1) Ochrana ZPF

Není dotčeným správním orgánem.

Za správnost: Jana Marksová, odbor ŽP, linka 314

2) Vodoprávní úřad

Vodoprávní úřad se záměrem souhlasí. Likvidace dešťových vod bude ponechána stávajícím způsobem-odvádění dešťových vod ze střechy objektu do stávajících rozvodů kanalizační sítě. Likvidace dešťových vod zůstane stejná z důvodu nevhodnosti zásaku dešťových vod na pozemku. Podél objektu se nachází zpevněné plochy.

Za správnost: Eva Jůzová, DiS., odbor ŽP, linka 705

3) Ochrana přírody a krajiny

V případě zjištění známek hnízdění zvláště chráněného druhu ptáků (rorýs obecný, netopýr...) je investor povinen postupovat v souladu s ustanovením § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (tzn. požádat Krajský úřad Královéhradeckého kraje o udělení výjimky ze zákazů stanovených u zvláště chráněných druhů živočichů).

Za správnost: Ing. Lada Kůželová, odbor ŽP, linka 728

4) Státní správa lesů

Zájmy chráněné zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích nebudou záměrem dotčeny.

Za správnost: Ing. Lada Kůželová, odbor ŽP, linka 728

5) Ochrana ovzduší

Závazné stanovisko podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:

Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, jako orgán správní činnosti na úseku ochrany ovzduší podle § 27 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší), vydává závazné stanovisko podle § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší k umístění, provedení a užívání stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší.

Výroková část:

Název stavby: Vrchlabí, Krkonošská č.p. 272 rekonstrukce

Umístění: st.p.č. 216/1, p.p.č. 3885 k.ú. Vrchlabí

Stavebník: Město Vrchlabí

Podklady:

- Žádost o zpracování koordinovaného závazného stanoviska spis. Značka: 6154/2022

- PD DUR+DSP, Ing Jan Chaloupský

Zdroje znečišťování ovzduší:

Kategorie: spalování paliv ve spalovacích zdrojích s jmenovitým tepelným příkonem menším než 300 kW

1. **Zdroj: dva kondenzační kotle na zemní plyn, jmenovitý tepelný výkon každého 49 kW**

Závazné stanovisko je platné obecně pro kotle na zemní plyn s celkovým jmenovitým příkonem pod 300 kW.

Kategorie: ostatní zdroj neuvedený v příl. č. 2 zákona č. 201/2012 Sb.

2. **Zdroj: provozní činnost** (v průběhu následného provozu po ukončení stavební činnosti), včetně pojezdu vozidel (s provozní činností souvisejícího)
3. **Zdroj: stavební činnost:** vestavba tříd, nové rozvody, výměna střešní krytiny, fotovoltaické panely, zateplení, přeložka kanalizace, výměna kotlů

Výše uvedený orgán vydává závazné stanovisko:

1. **k spalovacímu zdroji na zemní plyn – souhlasné bez podmínek**
2. **ke zbylým výše uvedeným zdrojům - souhlasné s podmínkami**

Podmínkou pro provozní činnost je zajistit vnášení minimálního množství emisí do ovzduší (zejména prachových částic) udržováním čistoty a pořádku provozního areálu. Podmínkou pro pojezd vozidel je pojezd výhradně po zpevněných neprašných plochách a udržování čistoty pojezdových ploch v průběhu užívání.

Podmínkou pro stavební činnost je zajistit během stavebních prací, dopravy a manipulace se stavbou související minimální vnášení emisí do ovzduší.

K omezení prašnosti budou aplikována zejména níže uvedená opatření: skrápěním, používáním ochranných geotextilí, odkládáním odpadních materiálů přímo do přepravních kontejnerů, zaplachtováním sypkých materiálů při skladování a přepravě a udržováním celkové čistoty staveniště a souvisejících ploch z pohledu prašnosti.

Pokud by dopravou došlo ke znečištění komunikací či jiných prostor budou tyto neprodleně očištěny.

Případné manipulační a skladové plochy budou na zpevněném neprašném podkladu.

Bude dodržována nízká pojezdová rychlost po všech pojezdových a manipulačních plochách v průběhu stavební činnosti tak, aby prašnost byla minimální.

Odtěžené nekontaminované přírodní materiály budou využity v místě stavby nebo neprodleně předány do oprávněných zařízení k nakládání s odpady tak, aby nezůstaly po ukončení stavby žádné mezideponie.

Při řezání kamene, kameniva, zdiva bude použito opatření ke snížení prašnosti (tlaková voda nebo odsávání).

K omezení vnášení emisí těkavých organických látek budou aplikována zejména níže uvedená opatření:

V případě nátěrů v místě stavby, budou upřednostněny nátěrové hmoty vodou ředitelné, s nízkým obsahem těkavých organických látek.

Veškeré, výše uvedené, podmínky stavební činnosti budou prokazatelně předány zhotoviteli stavby.

Pokud by, v průběhu realizace, došlo ke změně na zdrojích znečišťování ovzduší oproti výše uvedené projektové dokumentaci, je nutné žádat o nové závazné stanovisko.

Odůvodnění:

Jelikož se jedná o stacionární zdroje znečišťování ovzduší neuvedené v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší, jsou tyto kategorizovány jako tzv. nevyjmenované a příslušným orgánem vykonávajícím činnost na úseku ochrany ovzduší k vydání závazného stanoviska je náš výše uvedený správní orgán, jako orgán obce s rozšířenou působností.

Podmínka pro spalování zemního plynu není uložena z důvodu, že toto palivo je z pohledu emisí nejšetrnější k životnímu prostředí v porovnání se spalováním ostatních paliv.

Správní orgán upozorňuje zejména na níže uvedená zákonná ustanovení:

Spalovací zdroj je nutno provozovat v souladu s podmínkami pro provoz stanovenými výrobcem, včetně spalování výhradně paliva, pro které je určen. Je nutno zajišťovat pravidelné kontroly spalinových cest a pravidelné revize spalovacího zařízení.

Nesmí být překročena tmavost kouře – kouř nesmí být šedý či dokonce černý.

Podmínky pro stavební činnost jsou uloženy z důvodu minimalizace emisí prachu a těkavých organických látek. Omezování prašnosti ze staveb je opatření PZKO_2020_P_21 v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05, pod který spadá území ORP Vrchlabí.

Podmínky pro provozní činnost jsou uloženy z důvodu minimalizace emisí prachu.

Toto závazné stanovisko je platné pro umístění, provedení a užívání výše uvedených stacionárních zdrojů za předpokladu, že zdroje a jejich rozsah budou zrealizovány v rozsahu tohoto závazného stanoviska. Proto výroková část uvádí, že při změně je nutné žádat o nové závazné stanovisko.

Za správnost: Ing. Ivana Luňáková, odbor ŽP, linka 727

6) Odpadové hospodářství

Vyjádření podle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., § 146 odst. č. 3, písm. b)

Nakládání se stavebními a demoličními odpady stanovuje § 42 vyhlášky č. 273/2021 Sb. citace:

- (1) Při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby se odděleně soustřeďují
 - a) vybourané stavební materiály a výrobky, které je možné opětovně použít nebo stavební a demoliční odpady, které je možné recyklovat; tato povinnost se vztahuje alespoň na materiály nebo odpady vymezené v bodě 1 přílohy č. 24 k této vyhlášce,
 - b) vybourané stavební materiály, které mohou být dále využity v režimu vedlejšího produktu; tato povinnost se vztahuje alespoň na materiály nebo odpady vymezené v bodě 2 přílohy č. 24 k této vyhlášce,
 - c) stavební a demoliční odpady, které obsahují nebezpečné složky; tato povinnost se vztahuje alespoň na odpady vymezené v bodě 3 přílohy č. 24 k této vyhlášce.
- (2) Při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby se musí se stavebními a demoličními odpady obsahujícími nebezpečné látky nakládat takovým způsobem, aby nedošlo ke znečištění ostatních vybouraných stavebních materiálů, vedlejších produktů nebo stavebních a demoličních odpadů určených k recyklaci nebo opětovnému použití.
- (3) Vybourané stavební a demoliční odpady obsahující azbest musí být neprodleně po vzniku zabaleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsněných nádob či kontejnerů a označeny a předány do zařízení pro nakládání s odpady, které je určeno k jejich sběru nebo odstranění.

Podmínky k využití odpadů k zasypávání stanovuje § 6 výše uvedené vyhlášky

Nebezpečné odpady typu obaly od barev apod., nemohou být likvidovány na místních skládkách ostatních odpadů, ale je nutno je předat do zařízení, které je oprávněné k nakládání s příslušným druhem nebezpečného odpadu.

Dřevo ošetřené nátěry nelze spalovat v běžných kotlích, ale musí být předáno do oprávněného zařízení k nakládání s odpady (spalovna odpadů, popř. skládka odpadů). Mimo dikci zákona o odpadech může být dřevo využito ve stavebnictví, jako výrobek, který nepozbyl původních vlastností.

U lepenek je nutné dokladovat obsah uhelných dehtů rozbořem na obsah PAU v sušině nebo prohlášením od výrobce. Lepenky s obsahem PAU při koncentraci od 0,1 hmotnostních % jsou nebezpečným odpadem a tento musí být předán do schváleného zařízení k nakládání s nebezpečnými odpady: spalovna nebezpečných odpadů, popř. skládka nebezpečných odpadů.

Nekontaminované zeminy a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti mohou být **použity v přirozeném stavu v místě stavby, mimo dikci zákona o odpadech.**

Nadbytečné zeminy a přírodní materiály je možné využít jako vedlejší produkt nebo předat do recyklačního zařízení za předpokladu splnění podmínek § 8 a 9 výše uvedeného zákona. V případě kontaminací či nesplnění jiných kritérií pro využití zemin, je nutno s těmito zeminami nakládat podle jejich skutečných vlastností jako s odpadem.

Nekontaminované stavební suť recyklovat v souladu s § 9 zákona o odpadech, který stanovuje proces ukončení odpadového režimu.

U odpadního stavebního polystyrenu je nutné znát obsah HBCDD (prohlášení od výrobce nebo rozbor akreditované laboratoře). Při koncentraci do 1 000 mg/kg, lze materiálově využít, popř. uložit na skládku ostatních odpadů, při koncentracích 1 000 – 30 000 mg/kg lze spalovat ve spalovnách ostatních odpadů, při koncentracích nad 30 000 mg/kg je nutno předat do spalovny nebezpečných odpadů.

V případě zjištění kontaminací nebo neočekávaných odpadů po zahájení rekonstrukce, bude tato skutečnost neprodleně oznámena našemu správnímu orgánu.

Za správnost: Roman Šeda, odbor ŽP, linka 727

7) Památková péče

Předmětný záměr se z hlediska zájmů státní památkové péče nachází na území městské památkové zóny prohlášené Vyhláškou Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové ze dne 17. 10. 1990 o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje s účinností od 1. 11. 1990.

Městský úřad Vrchlabí, odbor životního prostředí, jako prvoinstanční správní orgán státní památkové péče věcně a místně příslušný podle § 29 odst. 2 písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vydá v uvedené věci samostatné závazné stanovisko, v souladu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, pod spisovou značkou: ŽP/6197/2022.

Za správnost: Ing. Lucie Kirjakovská, odbor ŽP, linka 707

8) Silniční správní úřad – komunikace II. a III. třídy

Není dotčeným správním orgánem.

Za správnost: Hana Bajarová, odbor RMÚP, linka 334

9) Silniční správní úřad – místní komunikace

Není dotčeným správním orgánem.

Za správnost: Eva Havlíčková, odbor RMÚP, linka 333

10) Silniční správní úřad – veřejně přístupné účelové komunikace

Není dotčeným správním orgánem.

Za správnost: Eva Havlíčková, odbor RMÚP, linka 333

11) Úřad územního plánování

Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování, jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil záměr podle § 96b odst. 1 stavebního zákona a shledal, že vyvolává změnu v území. Přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování záměr

„Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272. Rekonstrukce objektu, vestavba družiny snížení energetické náročnosti objektu“

Záměrem je vestavba tří tříd školní družiny a jedné odborné učebny vč. zázemí do 3. nadzemního podlaží stávající budovy č.p. 272. Stávající objekt je užíván jako školské zařízení – první stupeň, v 1.np je školní jídelna s kuchyní, ve 2.np jsou tři třídy prvního stupně ZŠ, zázemí pro zaměstnance kuchyně a pedagogický personál, 3.np není užíváno.

Stropní konstrukce nad 2.np z dřevěného trámového stropu bude staticky stabilizována spřaženou železobetonovou deskou. Na podlaží budou osazena nová dřevěná okna s izolačním trojsklem do původních, upravených nebo nově prolomených otvorů. Bude provedeno nové dispoziční uspořádání podlaží pro daný účel, nové rozvody zdravotnické, ústředního vytápění, elektroinstalace a rozvody sdělovacích kabelů slaboproudu. V 1. a 2.np zůstanou výplně otvorů původní (rámy červenohnědé, křídla slonová kost), nahrazeno bude oplechování parapetů v systému nových klempířských výrobků, v červenohnědém odstínu. Ve 3.np budou nahrazena všechna okna, jsou navržena shodně s okny v 1. a 2.np, dřevěná dvou a čtyřkřídla, zasklená izolačním trojsklem. Rámy - nátěr syntetický červenohnědý, křídla slonová kost. Dožilý střešní plášť bude nahrazen provětrávaným pláštěm s novou krytinou a klempířskými výrobky. Do střechy budou osazena nová střešní okna, která přes obnaženou část stropu nad 3.np budou „světlovodem“ v podkroví zajišťovat denní osvětlení pro provoz školského zařízení ve 3.np. Nová krytina je navržena z hliníkového falcovaného plechu v odstínu červenohnědém. Pro snížení energetické náročnosti budovy bude objekt zateplen (ze tří stran) zateplovacím systémem z EPS GreyWall 140mm. Nátěr fasády bude v odstínech kombinace smetanová a skořicová. Na střechu budou instalovány fotovoltaické panely.

Dále je navržena vestavba zvedací plošiny a přístavba venkovního únikového schodiště. Nové venkovní ocelové schodiště je navrženo s nátěrem v odstínu červenohnědém, stupně a podesty z pororostů žárově zinkované. Přístavbou venkovního únikového schodiště dochází k zastavění p.p.č. 3885 plochou cca 8,88 m² a zpevněným chodníkem pro přístup ke zvedací plošině plochou cca 15 m².

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu se nemění. Pouze bude přeložena část potrubí dešťové kanalizace DN250 - cca 10 m a zřízeny 2 nové revizní betonové šachty.

Záměr je navržen na st.p.č. 216/1 a p.p.č. 3885 v k.ú. Vrchlabí.

ZÁVĚRY POSOUZENÍ

Záměr je přípustný.

Záměr bude umístěn a proveden v souladu s částí předložené projektové dokumentace s názvem „Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272. Rekonstrukce objektu, vestavba družiny snížení energetické náročnosti objektu“. Dokumentaci zpracoval Ing. Jan Chaloupský, ČKAIT 0600124, U Hřiště 639, Trutnov, IČO 11164034, stupeň – pro vydání společného povolení, datum – srpen 2022. Další podmínky pro přípravu a uskutečnění záměru se nestanoví.

PLATNOST ZÁVAZNÉHO STANOVISKA

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání.

ODŮVODNĚNÍ

Městský úřad Vrchlabí obdržel dne 11.11.2022 žádost města Vrchlabí, IČO 00278475, zastoupeného Ing. Janem Chaloupským, IČO 11164034, Trutnov, o vydání závazného stanoviska k záměru „Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272. Rekonstrukce objektu, vestavba družiny snížení energetické náročnosti objektu“. K žádosti byla doložena stejnojmenná projektová dokumentace, kterou zpracoval Ing. Jan Chaloupský, ČKAIT 0600124, U Hřiště 639, Trutnov, IČO 11164034, stupeň – pro vydání společného povolení, datum – srpen 2022. K žádosti byla přiložena plná moc k zastupování, vystavena pro Ing. Jana Chaloupského, IČO 11164034.

Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel odbor rozvoje města a územního plánování z:

- Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění závazném od 1. 9. 2021 (tj. ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 5 a 4 (dále jen „PÚR“).
- Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po Aktualizaci č. 1, 2, 4 a 3. (dále jen „ZÚR“), Aktualizace č. 1 nabytí účinnosti 3.10.2018, Aktualizace č. 2 nabytí účinnosti dne 12. 7.2019, Aktualizace č. 4 nabytí účinnosti dne 18.07.2020 a Aktualizace č. 3 nabytí účinnosti dne 16.04.2021.
- Územního plánu Vrchlabí (nabytí účinnosti 15.11.2008) vč. jeho změn a to - Změny č. 2 (nabytí účinnosti 21.3.2013), Změny č. 3 (nabytí účinnosti 13.6.2013), Změny č. 1 (nabytí účinnosti 13.9.2013), Změny č. 4 (nabytí účinnosti 19.6.2015), Změny č.10 (nabytí účinnosti 30.12.2016), Změny č. 6 (nabytí účinnosti 5.7.2017), Změny č. 9 (nabytí účinnosti 6.1.2018), Změny č.7 a Změny č.12 (obě nabytí účinnosti 17.7.2021).

Úřad územního plánování posoudil podle § 96b odst. 1 stavebního zákona záměr a shledal, že vyvolává změnu v území. Přezkoumal tedy soulad záměru s platnou územně plánovací dokumentací města Vrchlabí tj. Územním plánem Vrchlabí. Dle této územně plánovací dokumentace se záměr nachází ve vymezeném zastavěném území, z hlediska časového horizontu využití ploch v ploše stabilizované. Z hlediska funkčního využití se záměr nachází v ploše smíšené obytné - městské. Pro tento typ plochy je územním plánem stanoveno hlavní využití – *stavby a pozemky smíšené obytné funkce centrálního území města, v níž jsou v jednotlivých vertikálně či horizontálně oddělených částech umístěny bytové jednotky a zařízení občanského vybavení místního i nadmístního významu*. V podmíněně přípustném využití je mimo jiné uvedeno - *stavby a pozemky pro samostatně stojící zařízení občanské vybavenosti místního i nadmístního významu, s vyšší intenzitou styku s přímými zákazníky, menším obrátem materiálu, dopravy a energií*. Podmínkou je, že *nebudou narušeny obslužná funkce centra města, bezpečnost silničního provozu a hygienické podmínky*. Jedná se o stávající budovu školského zařízení, které bude po navržených stavebních úpravách plnohodnotně využito. Návrh respektuje stávající charakter budovy. Posuzování záměru z hlediska podmínek prostorového uspořádání se s ohledem na skutečnost, že se jedná o stávající objekt, který se plošně ani objemově nemění, neřeší. Na základě výše uvedeného, úřad územního plánování konstatuje, že záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací města Vrchlabí.

Úřad územního plánování dále přezkoumal záměr z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, nadřazenou územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování. Platná Politika územního rozvoje České republiky ani platné Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje záměr nevylučují. Posuzovaný záměr není v rozporu ani s uplatňováním cílů a úkolů územního plánování.

Platnost závazného stanoviska lze prodloužit, pokud se nezměnily podmínky v území.

Závazné stanovisko nepozbývá platnosti:

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno územní rozhodnutí, společné povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle jiného zákona a toto rozhodnutí nabylo právní moci,

b) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí nebo společné povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti, nebo

c) nabyli-li právních účinků územní souhlas nebo společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný k oznámení stavebního záměru učiněného v době platnosti závazného stanoviska.

Toto závazné stanovisko vydal úřad územního plánování jako dotčený správní orgán v souladu s ustanovením § 136 a § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Obsah tohoto závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí, pro který je toto stanovisko vydáno.

Za správnost: Ing. Jana Doležalová, odbor RMÚP, linka 335

Závěr:

Městský úřad Vrchlabí na základě dílčích závazných stanovisek vydaných dle jednotlivých úseků veřejné správy, v nichž chrání dotčené veřejné zájmy, vydává k uvedenému záměru **souhlasné koordinované stanovisko**. Podmínkami tohoto stanoviska jsou podmínky uvedené v jednotlivých dílčích závazných stanoviscích.

Poučení:

Toto závazné stanovisko vydal městský úřad jako dotčený správní orgán v souladu s ustanovením § 136 a § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Obsah tohoto závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí, pro který je toto rozhodnutí vydáno.

Proti tomuto závaznému stanovisku nelze podat odvolání. V souladu s ustanovením § 149 správního řádu lze podat odvolání do podmínek tohoto závazného stanoviska pouze prostřednictvím odvolání do správního rozhodnutí, pro který je toto závazné stanovisko vydáno.

Ing. Pavel Řehák
tajemník městského úřadu