III. ČAST, 6.810 až 8,670



II. ČAST, 3.090 až 6,810



I.část, -0.630 až 3.090



ZÁKLADY



k 1 KOTVENÍ , 4KS

ocel: 255kg



k 2 KOTVENÍ , 2KS

ocel: 24kg



ZÁKLADY
BETON TŘ. C25/30, XA1, VYZTUŽIT SÍTÍ SZ PŘI SPODNÍM I HORNÍM POVRCHU
SZ8/100–8/100, 2.4x6.0m – viz schema

VZDÁLENOST KOTEVNÍCH ŠROUBŮ OD OKRAJE ZÁKLADU: MIN.150MM !!
VZDÁLENOST KOTEVNÍCH ŠROUBŮ OD OKRAJE KOTEVNÍ DESKY MIN.4D(PRŮMĚR ŠROUBU)
KOTEVNÍ DESKY PODLÍT CEM. MALTOU
SOUČÁSTÍ KOTEVNÍCH ŠROUBŮ JSOU MATICE, PODLOŽKY, KRYTKY APOD.

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky st. U Hřiště 639 Trutnov
ING. CHALOUPSKÝ	M. BARTOŠOVÁ	ING. CHALOUPSKÝ	
INVESTOR: MĚSTO VRCHLABÍ, ZÁMEK č.p.1, 543 01 VRCHLABÍ			
AKCE: Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu. Projekt pro provedení stavby			FORMÁT 6 A4 DATUM 09/2022 ÚČEL DPS ČÍS.ZAK. 6043/23 MĚŘÍTKO Č. VÝKRESU
OBSAH: Požární schodiště, půdorysy ocelové konstrukce			1 : 50 D.1.2.c.7.