

DODATEČNÁ INFORMACE č. 1

Zadavatel: Město Vrchlabí
Sídlo: Zámek 1, 543 01 Vrchlabí
IČ: 002 78 475
jednající: Ing. Jan Sobotka, starosta města

Název veřejné zakázky:

„Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272 Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu,,

veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ a/nebo „ZZVZ“)

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto poskytuje, v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, vysvětlení zadávací dokumentace jako odpověď na dotaz účastníka výběrového řízení ze dne 1. 2. 2024:

Dotazy účastníka:

Dotaz č. 1: Žádáme o upřesnění, jaké požaduje investor provedení oken: podle „Výpisu výplní otvorů“ jsou u oken obě sklopná křídla. Tedy musí být po celé délce pevná středová příčka. Nebo mohou být jenom otvíravá do stran, bez středové příčky, v jiném členění?

Odpověď zadavatele:

Odpověď č. 1: Zadavatel požaduje okna dřevěná **bez pevné středové příčky**. Jedno libovolné křídlo otevíravé a sklopné, druhé jen otevíravé. Členění dle schematického výpisu, které je přílohou č. 1 této dodatečné informace.

V návaznosti na drobné úpravy ve výpisu výplní otvorů zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 2 pracovní dny.

Nový termín pro podání nabídek je 14. 2. 2024 10:00 hodin.

Přílohy:

Příloha č. 1 – D.1.1.b.10.2

Účastníci jsou povinni při zpracování své nabídky vycházet ze Zadávací dokumentace ve znění těchto Dodatečných informací č. 1.

Tyto dodatečné informace zadavatel poskytuje všem zájemcům a účastníkům zveřejněním na PROFILU ZADAVATELE https://zakazky.muvrchlabi.cz/profile_display_2.html.

Ve Vrchlabí dne 1. 2. 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. Sobotka', written above a dotted line.

Ing. Jan Sobotka, starosta