



## **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1**

Zadavatel na základě níže uvedené žádosti v souladu s § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a obdobného užití ustanovení §§ 98 a 99 zákona, poskytuje tímto dodavatelům vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „**Vrchlabí, ul. Vančurova - rekonstrukce části komunikace, oprava mostu V-32**“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení.

### Žádost o vysvětlení č. 1

Po prostudování projektové dokumentace se na Vás obracíme s dotazem ohledně prefabrikovaných nosníků, které tvoří nosnou konstrukci nového mostu.

V projektové dokumentaci je navržen konkrétní tvar prefabrikovaného nosníku.

Zdvořile se ptáme, zda je možné tento typ nosníku nahradit jiným typem prefabrikovaného nosníku při dodržení položek uvedených v rozpočtu?

Námi uvažovaný dodavatel nosníků tento typ nosníku nemá ve svém výrobním programu.

Vše by bylo upřesněno v rámci zpracování realizační dokumentace stavby

### Vysvětlení k žádosti č. 1

Ano, nosník je možné nahradit jiným typem prefabrikovaného nosníku za předpokladu dodržení všech základních a normových parametrů, zejména stavební výšky, výškové úrovně spodní hrany nosné konstrukce, únosnosti mostu a dalších. Dále je nutné dodržení položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

### Prodloužení lhůty pro podání nabídek

S ohledem na obsah výše uvedeného vysvětlení a aktuálně dostatečně dlouhou lhůtu pro podání nabídek zadavatel konstatuje, že tímto vysvětlením nebyla provedena změna či doplnění zadávacích podmínek, které by svou povahou vyžadovalo prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 zákona.

Čerčany, dne

Mgr. Veronika Hübnerová  
zplnomocněný zástupce zadavatele