

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 1

Informace o veřejné zakázce	
Název veřejné zakázky	Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Školní, Vrchlabí – stavební práce
Evidenční číslo PVU	P24V00000014
Zadavatel	Město Vrchlabí, IČO 00278475, se sídlem Vrchlabí, Zámek 1, PSČ 54301
Druh řízení	Zjednodušené podlimitní řízení veřejné zakázky na stavební práce

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon“ nebo „ZZVZ“) na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

Opravdu požaduje zadavatel jednovrstvý polyuretanový povrch tl. 13mm? Standardně se u atletických oválů používá dvouvrstvý stříkaný, který je i výrazně ekonomičtější.

Odpověď zadavatele

Zadavatel si je vědom alternativních technických řešení a potvrzuje, že trvá na stávajících technických podmínkách veřejné zakázky.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.