


LEGENDA:

- +— ROZVOD PLYNU  
— — STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA  
PK — PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL O MIN.VÝKONU 24kW (2.52m<sup>3</sup>/hod)  
P — PLYNOMĚR PREMAGAS TYP G 4 BK, ROZTEČ HOUPÁČKY 250 mm  
R STÁVAJÍCÍ REGULÁTOR TLAKU PLYNU  
KU — KULOVÝ UZÁVĚR — ATEST PLYN  
PŠ — PŘÍMÉ ŠROUBENÍ — ATEST PLYN



ZODP.PROJEKTANT: MARTIN FEJK		<b>MAFEP energo s.r.o.</b> VERDEK 61 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 544 01 IČO: 287 86 165
VYPRACOVAL: MARTIN FEJK		
STUPEŇ: DPS	PROFESE: ROZVOD PLYNU	
INVESTOR: Město Vrchlabí, Zámek č.p1. 543 01 Vrchlabí		
Rekonstrukce č.p.210 ve Vrchlabí Změna stavby před dokončením V.		
PŮDORYS 1.NP		
DATUM: 04/2023		
FORMÁT: 3x4		
MĚŘ.: 1:50		
Č. VÝKR.: D.1.4. - P2		