


LEGENDA:

PK PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL O MIN. VÝKONU 24kW
PŘI MONTÁŽI SEŘÍZEN NA MAX. VÝKON
ZARÍZENÍ MUSÍ SPLŇOVAT SMERNICI EU Erp2018

----- PŘÍVODNÍ A ZPĚTNÉ POTRUBÍ MĚDĚNÉ 55/45°C

- TH – TERMOSTATICKÁ HLAVICE
- H-RRŠ – REGULAČNÍ ROHOVÉ H–ŠROUBENÍ
- PŠ – PŘÍMÉ ŠROUBENÍ
- F – FILTR
- KU – KULOVÝ UZÁVĚR
- VK – VYPOUSTĚCÍ KÓHOUT



OTOPNÁ TĚLESA DESKOVÁ KOMPAKT VK SE SPODNÍM PRAVÝM PŘÍPOJENÍM

ZODP.PROJEKTANT:	MARTIN FEJK	MAFEP energo s.r.o.	
VYPRACOVAL:	MARTIN FEJK	VERDEK 61	
STUPĚŇ: DPS	PROFESE: VYTÁPĚNÍ	DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM	
INVESTOR: Město Vrchlabí, Zámek č.p.1. 543 01 Vrchlabí		544 01	
		IČO: 287 86 165	
		DATUM: 04/2023	
		FORMÁT: 6x44	
		MĚŘ.: 1:50	
		Č.VÝKR.: D.1.4. - ÚT4	

Rekonstrukce č.p.210 ve Vrchlabí	
Změna stavby před dokončením V.	
PŮDORYS 2.NP	