



město

Vrchlabí

Městský úřad Vrchlabí
Kancelář starosty a tajemníka
Zámek 1 / 543 01 Vrchlabí

UPŘESNĚNÍ (odpověď na dotaz uchazeče)

Název veřejné zakázky:

„Výměna topného systému, SŠSE Krkonošská 265, Vrchlabí“

Druh zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby
Dotazy obdrženy dne: 8. 7. 2025

IČ: 002 78 475

Tel.: 499 405 322

DIČ: CZ00278475

Fax: 499 405 310

www.muvrchlabi.cz



město

Vrchlabí

Městský úřad Vrchlabí
Kancelář starosty a tajemníka
Zámek 1 / 543 01 Vrchlabí

Dotaz:

Dobrý den,

chtěl jsem se zeptat k výběrovému řízení na kotelnu v SŠSE.

Dotaz se týká regulace.

V technické zprávě elektro je psáno: Připojení systému M+R na TCP/IP síť zajistí případně provozovatel ve své režii

V technické zprávě ÚT je psáno: Kotle ÚT budou ovládány ekvitermním regulátorem s kaskádovou jednotkou, s týdenním programem a s modulem pro dálkové ovládání a monitorování kotlů přes síť LAN pomocí Apple iOS (iPhone, iPad, iPod Touch) nebo mobilních telefonů se systémem Android. Regulátor lze libovolně upravovat podle provozních potřeb otopné soustavy.

Je tedy požadován vzdálený přístup, nebo ne?

Děkuji za odpověď

Odpověď k dotazu:

Po konzultaci s projektantkou, zadavatel uvádí, že z dokumentace je zřejmé, že součástí výběrového řízení je pouze **příprava** na vzdálený přístup.

Ve Vrchlabí 9. 7. 2025

.....
Ing. Jana Fraňková
referent veřejných zakázek



IČ: 002 78 475

DIČ: CZ00278475

Číslo účtu: 19-1303702389/0800

Tel.: 499 405 311

Fax: 499 405 310

Email: frankovajana@muvrchlabi.cz

www.muvrchlabi.cz