



město

Vrchlabí

Městský úřad Vrchlabí
Kancelář starosty a tajemníka
Zámek 1 / 543 01 Vrchlabí

UPŘESNĚNÍ č. 5 (odpověď na dotaz uchazeče)

Název veřejné zakázky:

**„Revitalizace veřejného prostranství s parkovištěm u kláštera,
ul. Dobrovského, Vrchlabí“**

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce
Dotazy obdrženy dne: 14. 10. 2025

IČ: 002 78 475

Tel.: 499 405 322

DIČ: CZ00278475

Fax: 499 405 310

www.muvrchlabi.cz



Dotaz:

Dobrý den,

v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem: **Revitalizace veřejného prostranství s parkovištěm u kláštera, ul. Dobrovského, Vrchlabí** žádáme o dodatečnou informaci:

U soupisu prací „20250819 - Revitalizace veřejného prostranství s parkovištěm u Kláštera, ul. Dobrovského, Vrchlabí [zadání]“ v části „SO 800 - Sadové úpravy a zeleň“ byla Upřesněním č. 4 provedena úprava a změna:

Odpověď zadavatele:

Zadavatel na základě výše zmíněných dotazů upravil rozpočet a mění ho.

1.

V položce č. 114

114	M	6059125R	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 12cm dl 3m	kus	225,000
PP			kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m		
VV			75*3 'Přepočtené koeficientem množství		225,000

je uveden kůl D 12cm, v poznámce je kůl D 8cm.

Současně je uveden špatný počet kůlů.

Správně je 25 stromů x 3 kůly = 75 ks vyvazovacích kůlů.

Žádáme zadavatele o vysvětlení jaký kůl, má být použit a současně o úpravu množství vysazovacích kůlů.

2.

V položce č. 131

131	K	r1	Hydrogel pro výsadbu stromu	g	500,000
PP			Hydrogel pro výsadbu stromu		

je uvedeno množství 500 g, což je nedostačující množství.

Pro odstranění pochybností žádáme zadavatele o prověření uvedeného množství a jeho úpravu.

Přejeme hezký den.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel na základě výše zmíněných dotazů upravil rozpočet a mění ho.

Zadavatel dále uvádí, že neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Upřesněním dokumentace nemůže dojít k rozšíření okruhu možných účastníků zadávacího řízení.

Ve Vrchlabí 15. 10. 2025

.....

Ing. Jana Fraňková
referent veřejných zakázek

IČ: 002 78 475

DIČ: CZ00278475

Číslo účtu: 19-1303702389/0800

www.muvrchlabi.cz

Tel.: 499 405 311

Fax: 499 405 310

Email: frankovajana@muvrchlabi.cz