



město

Vrchlabí

Městský úřad Vrchlabí
Kancelář starosty a tajemníka
Zámek 1 / 543 01 Vrchlabí

UPŘESNĚNÍ č. 3 (odpověď na dotaz uchazeče)

Název veřejné zakázky:

„Obnova vodovodního řadu a zatrubeného potoka, Vrchlabí“

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce
Dotazy obdrženy dne: 1. 12. 2025

IČ: 002 78 475

Tel.: 499 405 322

DÍČ: CZ00278475

Fax: 499 405 310

www.muvrchlabi.cz



Dotaz:

Dobrý den,

dotaz týkající se úpravy rozpočtu byl směřován na rozpočet kanalizace, kde jsme žádné změny nenašli tj. úprava uličních vpustí, suť a potažmo šachtové dno DN 1000 (nahradit DN 1500?).

Děkujeme.

Odpověď:

1) "Rozpočet kanalizace" - tedy připojení dešťové vpusti (jiná kanalizace se v rozpočtu nevyskytuje), ve VV je přidána položka č. 60 přepojení stávajících dešťových vpustí - komplet 1 ks, vše ostatní VV obsahuje, zemní práce pro kanalizaci jsou obsaženy v položce 10, kde jsou i vykázané výměry s výpočty.

2) Suť - VV opraven, (nyní jsou položky 61 a 63 sjednoceny na stejnou výměru), hmotnost odfrézovaného asfaltu odečtena od celkové suti. Při frézování fréza nakládá rovnou na auto, podklady se dělají bagrem, kdy se rovnou nakládá na auto, proto není položka na naložení.

3) "Šachtové dno" - 3 ks šachet, všechny šachty budou mít šachtová dna 1500 (je to opravené ve VV) není tam žádná šachta se šachtovým dnem 1000.

Zadavatel dále uvádí, že neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Doplněním dokumentace nemůže dojít k rozšíření okruhu možných účastníků zadávacího řízení.

Ve Vrchlabí 2. 12. 2025

.....
Ing. Jana Fraňková
referent veřejných zakázek

