Doplnění / vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

"Rekonstrukce bytových domů č.p. 380 a 561 ul. Jos. Šíra ve Vrchlabí"

Evidenční číslo ve VVZ: Z2026-041738

Zadavatel shora nadepsané zakázky na stavební práce na základě dotazu účastníka poskytuje následující doplnění / vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č.1

Je nějaký požadavek na požární odolnost dveří výtahů?

Odpověď zadavatele

Dveře do výtahových šachet budou usazeny s odolností EW 30DPI – viz projektová dokumentace DPS, D.4 PBŘ, str. 7.

Dotaz č.2

V zadání není uveden požadavek na vybavení a provedení výtahů. Asi plnou invalidní výbavu.

Odpověď zadavatele

BD 380/561 nebude sloužit pro plnohodnotné bydlení invalidních osob z důvodu nemožnosti zajistit bezbariérové užívání bytových jednotek. Z tohoto důvodu není požadována instalace bezbariérového výtahu s plnou invalidní výbavou. Bezbariérová výbava a parametry výtahů pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace se v Česku řídí normou ČSN EN 81-70 a platnými předpisy pro výstavbu.

Pro VZ je nutné dodržet základní parametry výtahu pro nahodilou přepravu imobilních osob, tj. standardní rozměr kabiny 1100×1400 mm (nosnost od 630 kg), který poskytuje dostatečný komfort pro vozíčkáře i s doprovodem a umožňuje otočení vozíku.

Pro projekt byly použity podklady a požadavky na konstrukce šachty výrobce OTIS – GENESIS, nyní přejmenován na GEN3 - CORE. Základním požadavkem na dodání výtahu je dodržení stavebního rozměru výtahové šachty:

- šířka 1 690 mm
- hloubka 1 790 mm
- výška min 2 317 mm

Zadavatel dále uvádí, že tento popis představuje pouze uvažovaný standard.

Dotaz č.3

A co interiéry kabiny a dveří? V základu nebo něco více (třeba nerez apod.)?

Odpověď zadavatele

Interiér kabiny a dveří bude v základním provedení výrobce s použitím pastelových barev v decentním tónu. Barevný odstín bude upřesněn v rámci autorského dozoru architekta interiéru dle běžných možností dodavatele výtahu.

Toto Doplnění / vysvětlení zadávací dokumentace nepředstavuje změnu zadávací dokumentace ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a zadavatel na tomto základě nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.