



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA - 3PEN-50Hz, 400V/TN-C (VEDENÍ V ZEMI)
 - 1NPE-50Hz, 230V/TN-S (VEDENÍ UVNITŘ STOŽÁRU)
 OCHRANA PŘED DOTYKEM - ŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE
 - NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: KRYTÍM A IZOLACÍ
 VNĚJŠÍ VLVIVY (332000-5-51 ed.3) - AB8, AD3, AE2, AF2, AN2, AQ3, AS2
 CHARAKTER PROSTORU - NEBEZPEČNÝ
 OCHRANA PŘED ÚRAZEM - NORMÁLNÍ

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S PODZEMNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI MUSÍ BÝT DODRŽENY
 PŘEDPISY O ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI DLE PLATNÝCH NOREM
 STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ
 PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ
 PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ZA ÚČASTI JEJICH SPRÁVCŮ
 VEŠKERÉ ROZVODY MUSÍ BÝT PŘEVEDENY DLE NOREM A PŘEDPISŮ
 PLATNÝCH V DOBĚ REALIZACE
 DALŠÍ PŘEVODNÍ ROZVODŮ VIZ. TEXTOVÁ ČÁST
 VEŠKERÉ ZMĚNY A NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM