



C.M.	NAZEV	m <sup>2</sup>	PODLAHA	POZNAMKA
321	GALERIE V.I.P.	139 01m <sup>2</sup>	BETONOVÁ MAZANINA, KOBEREČ	VIZ 50-02 PENZION GOL
322	OZVUCENÍ, OSVETLENÍ	28 40m <sup>2</sup>	BETONOVÁ MAZANINA, KOBEREČ	VIZ 50-02 PENZION GOL
323	GALERIE V.I.P.	139 01m <sup>2</sup>	BETONOVÁ MAZANINA, KOBEREČ	VIZ 50-02 PENZION GOL
324	SCHODISTE	17 11m <sup>2</sup>	KERAMICKÁ DLÁŽBA PROTISMYK TAURUS 200/200	VIZ 50-02 PENZION GOL OMITNUTÝ STŘEP Z PZD
325	BOČNÍ TRIBUNA - JIH	135 66m <sup>2</sup>	BETONOVÁ MAZANINA - NATEŘ	PODHLÉD AKUSTICKÁ IZOLACE SONIT SPS
326	SCHODISTE	17 11m <sup>2</sup>	KERAMICKÁ DLÁŽBA PROTISMYK TAURUS 200/200	OMITNUTÝ STŘEP Z PZD
327	SPOJOVACÍ KOMUNIKACE	15 75m <sup>2</sup>	BETONOVÁ MAZANINA - NATEŘ	
328	GALERIE - ZÁPAD	266 05m <sup>2</sup>	BETONOVÁ MAZANINA - NATEŘ	
329	CHODBA	16 93m <sup>2</sup>	BETONOVÁ MAZANINA, KOBEREČ	VIZ 50-02 PENZION GOL
330	SCHODISTE	17 11m <sup>2</sup>	KERAMICKÁ DLÁŽBA PROTISMYK TAURUS 200/200	VIZ 50-02 PENZION GOL OMITNUTÝ STŘEP Z PZD
331	BOČNÍ TRIBUNA - SEVER	135 66m <sup>2</sup>	BETONOVÁ MAZANINA - NATEŘ	PODHLÉD AKUSTICKÁ IZOLACE SONIT SPS
332	SCHODISTE	17 11m <sup>2</sup>	KERAMICKÁ DLÁŽBA PROTISMYK TAURUS 200/200	OMITNUTÝ STŘEP Z PZD
333	SPOJOVACÍ KOMUNIKACE	15 75m <sup>2</sup>	BETONOVÁ MAZANINA - NATEŘ	

OBEČNÉ POZNÁMKY:  
VEŠKERÉ VÝROBKÝ JSOU POUZE REFERENČNÍ.  
STANOVUJÍ STANDARD POŽADOVANÝ INVESTOREMA A  
PROJEKTANTEM. PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE  
PŘIPOUŠTÍ POUŽITÍ KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBŇÝCH  
ŘEŠENÍ !

LEGENDA:

- VZT jednotka C105 (dodávka VZT)
- Stávající rozvaděč nn
- Nový rozvaděč nn
- Nosné systémy kabelových rozvodů
- kabelové rozvody silnoproud
- kabelové rozvody silnoproud - řídní rozvody

EL instalace bude provedena dle plánů norem, výškůk atd.  
kabely budou ukázeny v elektronistabních žlábech na povrchu  
Prostupy mezi požárními úseky budou utěsněny protipožární ucávkou - provede  
autorizovaná firma

Investor : <b>Město Vrchlabí</b> Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí		<b>TOMÁŠ VANĚK</b> projektová činnost ve výstavbě K.V. Ráise 761, 543 01 Vrchlabí  IČO : 69873267 , ČKAIT : 0602229 tel. : +420603582744 e-mail : tom.vanek@seznam.cz	
Vypracoval : <b>Tomáš Vaněk</b>			
Kreslil : <b>Tomáš Vaněk</b>			
Název stavby : <b>Oprava VZT odvlhčování střešního prostoru zimního stadionu</b>			
Díl / profese : <b>D.1.4. - Technika prostředí staveb D.1.4.4 - Silnoproud</b>		Název výkresu : <b>půdorys - 3.NP</b>	
Číslo výkresu : <b>D.1.4.4/04</b>	Měřítko : <b>1 : 100</b>	Formát : <b>8 x A4</b>	
Stupeň : <b>DPS</b>	Číslo zakázky : <b>5/5/2025</b>	Datum : <b>květen 2025</b>	