

**Dodatečná informace č. 1
k zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu:**

Název: „Čp. 22 Vrchlabí – výměna střešní krytiny“

Zveřejněno na veřejném portálu zadavatele na adrese :

https://zakazky.muvrchlabi.cz/profile_display_2.html od 28.8.2014

VEŘEJNÝ ZADAVATEL:

Město Vrchlabí

sídlo Zámek č.p.1, 543 01 Vrchlabí, IČ: 00278475

Dotaz:

Při cenění nabídky na výše zmiňovaný objekt jsme narazili na položku Guttafol S 160, kterou máte ve slepém rozpočtu označenou jako nehořlavou. Po konzultaci s dodavatelem materiálu a následně i výrobcem jsme však zjistili, že folie hořlavá je. Chtěla bych se proto zeptat, zda i přes tyto skutečnosti daná folie zůstává nebo zvolíte jinou variantu.

Odpověď:

Veřejný zadavatel upřesňuje, že v zájmu srovnatelnosti nabídek a s ohledem na to, že nehořlavost fólie nebyla v PD uvažována, požaduje ocenit ve výkazu výměr uvedený typ fólie Guttafol S 160.

Vrchlabí 5.9.2014



Ing. Miroslav Tauchman
Odbor RMÚP MěÚ Vrchlabí