



Tabulka svítidel

Ozn.	Typ	Název	Výrobce	Krytí	Zdroj	ks
A	FOX-136	Interiérové – přisazené nebo závěsné	VYRTYCH a.s.	IP40	L 36 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool White 26 mm,36W,3350lm,10000hod,Ra 80	7
B	FOX-236	Interiérové – přisazené nebo závěsné	VYRTYCH a.s.	IP40	L 36 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool White 26 mm,36W,3350lm,10000hod,Ra 80	8
C	FOX-218	Interiérové – přisazené nebo závěsné	VYRTYCH a.s.	IP40	L 18 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool White 26 mm,18W,1350lm,8000hod,Ra 80	1
D	E-175/218	ELEKTRA 5 K,zářivkové, 2x18W, d-31cm, přisazené s ochran.košem	Osmont Jihlava	IP65	MASTER PL-C/2P G24d-3 26W/840,kompak.zářivka, patice 2pin, chlazené bílá,26W,1800lm,10000hod,Ra 82	7

Tabulka místností	
Číslo	Jméno
151	CHODBA
152	KUCHYŇKA
153	SPRCHA ŽENY
154	SPRCHA MUŽI
155	PRÁDELNA
156	ÚKLID
161	CHODBA
162	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST
163	ŠATNA
164	WC

Tabulka místností	
Číslo	Jméno
101	SCHODIŠTĚVÝ PROSTOR/CHODBA
103	UBYTOVACÍ JEDNOTKA Č.S1
105	UBYTOVACÍ JEDNOTKA Č.S2
106	UBYTOVACÍ JEDNOTKA Č.S3
107	UBYTOVACÍ JEDNOTKA Č.S4

Tabulka místností

č.m.	Norma	Název	Em [lx]	Rovn.	Z	UGR/GR
101	5.1.01	schodišťový prostor/chodba	118	0.83	0.71	
		Místo zrakového úhlu 1 oslnění				17.3
103	5.1.01	ubytovací jednotka	99	0.53	0.70	
		Místo zrakového úhlu 1 oslnění				20
105	5.1.01	ubytovací jednotka	101	0.46	0.70	
		Místo zrakového úhlu 1 oslnění				20
106	5.1.01	ubytovací jednotka	102	0.45	0.70	
		Místo zrakového úhlu 1 oslnění				19.9
107	5.1.01	ubytovací jednotka	99	0.39	0.69	
		Místo zrakového úhlu 1 oslnění				20
161	5.1.01	chodba	149	1.00	0.69	
		Místo zrakového úhlu 1 oslnění				9.5
162	5.2.04	společenská místnost	210	1.00	0.68	
		Místo zrakového úhlu 1 oslnění				14.1
163	5.2.04	šatna	246	0.89	0.67	
		Místo zrakového úhlu 1 oslnění				10.1
164	5.2.04	WC	221	1.00	0.63	
		Místo zrakového úhlu 1 oslnění				0.00
151	5.1.01	chodba				
152	5.2.04	kuchyňka	304	0.78	0.68	
		Místo zrakového úhlu 1 oslnění				15.4
153	5.2.04	sprcha ženy	268	0.79	0.58	
		Místo zrakového úhlu 1 oslnění				8.6
154	5.2.04	sprcha muži	267	0.78	0.58	
		Místo zrakového úhlu 1 oslnění				8.5
155	5.2.04	prádelna	363	1.00	0.58	
		Místo zrakového úhlu 1 oslnění				7.3
156	5.2.04	úklid	163	1.00	0.56	
		Místo zrakového úhlu 1 oslnění				0.00

POZNÁMKY:

připojovací bod: stávající pojišťková skříň SP 1. Tato část budovy bude mít samostatný elektroměrový rozváděč RE2; ten bude umístěn vstupu do budovy – za hlavními dveřmi. RE2 – zapuštěná rozvodnice , IP 20, In 32A, 3f, rozm.: cca 400x600x220mm
Přívod kabelem CYKY-J 4x10z PS1 (délka cca 50m, pod omítkou ze strany fasády) a vývod dtto do RD3.

instalace pod omítkou, montážní výška spínačů cca 1,2m, zásuvky v koupelně, ve sklepě 1,2m, v kuchyňské lince dle technologie, Domovní rozváděč je navržen zapuštěný, IP 20, In 32A, umístění na chodbě.
světla budou přisazena na stropě, IP 20; v koupelně a prádelně světla v IP 44, třída II, umístěna na stěně, m.v. 2,3m
světla na chodbě jsou ovládná tlačítky; v instalaci je časový člen, kde je možné nastavit délku svícení
osvětlení chodbe je rozděleno do tří částí: 1/ osvětlení zádveří a chodby 1.NP, 2/ schodiště do 2.NP a 3/ chodba 2.NP

Skříň slaboproudu HUB je umístěna v m.č. 163; ze skříňe povedou pod omítkou ohebné chráničky pr. 20mm do zás. TV a ke vstupním dveřím. Všechny zás. TV budou napojeny paprskovitě – do každé ubytovací jednotky
Chráničky budou uloženy pod omítkou, poloměry ohybu budou co největší pro snadné zatažení kabelů; v chráničkách ponechte protahovací drát. Přívod signálů TV a internetuPD neřeší – budou vyřešeny v dalším stupni PD

sprchový automat bude umístěn u každé sprchy; napájení z bezpečnostního transformátoru 230/12V, výkon dle typu SA
připojení SA kabelem CYKY- 0 2x2,5, napojení el. ventilu kabelem CYKY-0 2x1,5 – platí manuál výrobce SA !
bezpečnostní transformátor v IP 20 nebo v osvědčující skříni
Pospojení ve sprchách a prádelně dle ČSN 33 2000 – 4 – 41, ed. 2 !

VYPRACOVAL Jaroslav Nič	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL Jaroslav Nič	ODP.PROJ.STAVBY	E - projekt projekce elektrických zařízení Jaroslav Nič Krkonošská 177, Vrchlabí m:605 202526, e-mail:j.nic@grafic.cz	
KRAJ: Královéhradecký		OBEC: Vrchlabí			
INVESTOR: Město Vrchlabí, Zámek 1, Vrchlabí					
Sociální ubytování města Vrchlabí v objektu čp. 602, Vrchlabí Elektroinstalace				FORMAT	4 A4
				DATUM	29.10.2014
				STUPEN	DSP
				MERITKO	1:75
				ZAK.CISLO: N14_55	
Elektroinstalace – 1.NP				ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU
				N14_55	D1.4.7.22