



| Tabulka místností |                    |
|-------------------|--------------------|
| Číslo             | Jméno              |
| 002a              | CHODBA             |
|                   |                    |
| 003               | TECHNICKÁ MÍSTNOST |
| 004               | SKLEP              |
|                   |                    |
|                   |                    |
|                   |                    |

Tabulka místností

| č.m. | Norma  | Název                      | Em [lx] | Rovnoměrnost | Z    | UGR/GR |
|------|--------|----------------------------|---------|--------------|------|--------|
| 001  | 5.1.01 | schodišťový prostor/chodba |         |              |      |        |
|      |        | Místo zrakového úkolu 1    | 170     | 0.91         | 0.73 |        |
|      |        | oslnění                    |         |              |      | 20     |
| 003a | 5.1.01 | chodba                     |         |              |      |        |
|      |        | Místo zrakového úkolu 1    | 103     | 1.00         | 0.66 |        |
|      |        | oslnění                    |         |              |      | 0.00   |
| 003  | 5.1.01 | technická místnost         |         |              |      |        |
|      |        | Místo zrakového úkolu 1    | 295     | 0.60         | 0.71 |        |
|      |        | oslnění                    |         |              |      | 21     |

Tabulka svítidel

| Ozn. | Typ         | Název                                | Výrobce      | Krytí | Zdroj  | ks |
|------|-------------|--------------------------------------|--------------|-------|--|----|
| A    | FOX-136     | Interiérové – přisazené nebo závěsné | VYRTYCH a.s. | IP40  | L 36 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool White 26 mm,36W,3350lm,10000hod,Ra 80 | 2  |
| E    | FOX-118     | Interiérové – přisazené nebo závěsné | VYRTYCH a.s. | IP40  | L 18 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool White 26 mm,18W,1350lm,8000hod,Ra 80  | 1  |
| F    | VIPET-I-136 | Průmyslové zářivkové, zavěšené       | VYRTYCH a.s. | IP66  | L 36 W/840 G13,LUMILUX T8 Cool White 26 mm,36W,3350lm,10000hod,Ra 80 | 2  |

|  |
|--|
| <b>POZNÁMKY:</b>   |
| instalace pod omítkou, montážní výška spínačů a zásuvek cca 1,2m |
| svítidla přisazena na stropě                                     |
| pospojení do HOP   |
|  |
|  |

|  |                  |                             |                 |  |                        |
|--|------------------|-----------------------------|-----------------|--|------------------------|
| VYPRACOVAL<br>Jaroslav Nič   | ODP.PROJ.PROFESE | KONTROLOVAL<br>Jaroslav Nič | ODP.PROJ.STAVBY | <b>E - projekt</b><br>projekce elektrických zařízení                             |                        |
|  |                  |                             |                 | Jaroslav Nič<br>Krkonošská 177, Vrchlabí<br>m:605 202526, e-mail:j.nic@grafic.cz |                        |
| KRAJ: Královéhradecký  |                  | OBEC: Vrchlabí              |                 |  |                        |
| INVESTOR: Město Vrchlabí, Zámek 1, Vrchlabí  |                  |                             |                 |  |                        |
| Sociální ubytování města Vrchlabí<br>v objektu čp. 602, Vrchlabí<br>Elektroinstalace |                  |                             |                 | FORMAT   | 2 A4                   |
|  |                  |                             |                 | DATUM  | 29.10.2014             |
|  |                  |                             |                 | STUPEN   | DSP                    |
|  |                  |                             |                 | MERITKO  | 1:75                   |
|  |                  |                             |                 | ZAK.CISLO: N14_55  |                        |
| elektroinstalace – 1.PP  |                  |                             |                 | ARCHIVNI CISLO<br>N14_55   | C.VYKRESU<br>D1.4.7.21 |