



Tabulka místností	
Číslo	Jméno
251	CHODBA
252	KUCHYŇKA
253	SPRCHA ŽENY
254	SPRCHA MUŽI
255	PRÁDELNA
256	ÚKLID

Tabulka místností	
Číslo	Jméno
201	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR/CHODBA
202	UBYTOVACÍ JEDNOTKA Č.55
203	UBYTOVACÍ JEDNOTKA Č.56
205	UBYTOVACÍ JEDNOTKA Č.57
206	UBYTOVACÍ JEDNOTKA Č.58
207	UBYTOVACÍ JEDNOTKA Č.59

POZNÁMKY:	
instalace pod omítkou, montážní výška spínačů cca 1,2m, zásuvky v koupelně, ve sklepě 1,2m, v kuchyňské lince dle technologie,	
1. a 2. NP je shodné (místo kanceláře a šatny je ve 2.NP ubytovací jednotka), umístění svítidel je totožné s 1.NP	
svítidla budou přisazena na stropě, IP 20; v koupelně svítidla v IP 44, třída II	
svítidla v prádelně a úklidové místnosti budou umístěna na stěně, m.v. 2,3m	
VZT:	
– v kuchyni je tlačítko ventilátoru s nastaveným časem větrání	
– ve sprchách jsou umístěna hygrostaty pro automatické větrání při nadměrné vlhkosti, v prádelně je tlačítko s nastaveným časem větrání; při běhu ventilátoru je větrána i úklidová místnost	
sprchový automat bude umístěn u každé sprchy; napájení z bezpečnostního transformátoru 230/12V, výkon dle typu SA	
připojení SA kabelem CYKY– 0 2x2,5, napojení el. ventilu kabelem CYKY–0 2x1,5 – platí manuál výrobce SA !	
bezpečnostní transformátor v IP 20 nebo v ospovídající skříni	
Pospojení ve sprchách a prádelně dle ČSN 33 2000 – 4 – 41, ed. 2 !	

YPRACOVAL Jaroslav Nič	ODP.PROJ.PROFESE	KONTROLOVAL Jaroslav Nič	ODP.PROJ.STAVBY	<b>E - projekt</b> projekce elektrických zařízení  Jaroslav Nič Krkonosská 177, Vrchlabí m:605 202526, e-mail:j.nic@grafic.cz	
KRAJ: Královéhradecký		OBEC: Vrchlabí			
INVESTOR: Město Vrchlabí, Zámek 1, Vrchlabí					
Sociální ubytování města Vrchlabí v objektu čp. 602, Vrchlabí Elektroinstalace				FORMAT	3 A4
				DATUM	29.10.2014
				STUPEN	DSP
				MERITKO	1:75
				ZAK.CISLO: N14_55	
Elektroinstalace – 2.NP				ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU
				N14_55	D1.4.7.23