



LEGENDA

- TOPNÁ VODA PŘÍVOD-POTRUBÍ Cu
- TOPNÁ VODA ZPÁTEČKA-POTRUBÍ Cu
- ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL RUČNÍ
- TERMOST. HLAVICE NA OT. TĚLESE

- 21-6050-60 DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORADO TYP 21-VÝŠKA 600mm DÉLKA 500mm-MODEL RADIK VK INTEGR. TERMOSTAT. VENTIL DN15, ROHOVÉ ŠROUBENÍ TYP H DN15
- KRTM 1500.750 TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO KORADO KORALUX RONDO COMFORT-M, VÝŠKA 1500mm, DÉLKA 750mm RTV15,RŠ15 ROH. TERMOSTAT. VENTIL DN15, ROH. ŠROUBENÍ DN15

LEGENDA MATERIÁLU

- TRUBNÍ MATERIÁL:
- TRUBKA CU POLOTVRDOÁ SUPERSAN DO Ø22-TL. 1 mm, OD Ø28 TVRDÁ SUPERSAN-TL.1,5mm
- DIMENZE ROZVODU K JEDNOTLIVÝM OTOPNÝM TĚLESŮM: Cu 15x1,0 mm
- IZOLACE CU POTRUBÍ- (NAPŘ. TUBOLIT DG) TL.20mm DO ØCU22x1, TL.30mm-ØCU28x1,5
- OTOPNÁ TĚLESA:
- DESKOVÁ-NAPŘ. RADIK VK (BARVA BÍLÁ RAL 9010) KORADO
- TRUBKOVÁ-NAPŘ. KORALUX RONDO COMFORT - M (BARVA BÍLÁ RAL 9010) KORADO
- DOPOJOVACÍ ARMATURY OTOPNÝCH TĚLES NAPŘ. FIRMY IVAR:
- DESK. TĚLESA-ROH. H-ŠROUBENÍ DS346 (PŘÍMÉ DD345), 2xSVĚRNÉ ŠR. TR4430 15x1-EK, 2xSVĚRNÉ ŠR. TR4430 15x1-EK, 2xADAPTÉR AVK 01, TERMOSTAT. HLAVICE T5000
- TRUBKOVÁ TĚLESA: -ROH. H TERMOST.VENTIL A ŠROUBENÍ M.RO 02
- 2xSVĚRNÉ ŠR. TR4430 15x1-EK, TERMOSTAT. HLAVICE T5000 + ZÁPADKA PROTI ODCIZENÍ

NA OTOPNÝCH TĚLESECH BUDOU INSTALOVÁNY POMĚROVÉ MĚŘIČE TEPLA

ROZVODY VEDENÉ PROSTUPY ZDMI, POD DVEŘMI, NAPŘÍČ DILATAČNÍ SPAROU, POD SPOTŘEBÍČI VEDENY V OCHRANNÉ TRUBCE !!!

TEPLOTNÍ SPÁDY OTOPNÉ SOUSTAVY: OTOPNÁ TĚLESA: 60/50°C

VÝKRES NAVRHL: ING. LUBOŠ ZAPLATÍLEK	ODPOV. PROJ. PROFĚSE: ING. LUBOŠ ZAPLATÍLEK	SCHVÁLIL:	GENER. PROJ. STAVBY: ING. PAVEL STARY	ING. LUBOŠ ZAPLATÍLEK PROJEKTOVÁNÍ TECHNIKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV	
MÍSTO STAVBY: OBJEKT Č.P. 602, ST.P.Č. 804/1, K.Ú. VRCHLABÍ				SÍDL. SPORTOVNÍ 205, 513 03 VRCHLABÍ IČ: 74627201, DIČ: CZ7799073636 Č.Ú.: 670100-2207304270/6210 E-MAIL: lubos.zaplatilek@centrum.cz GSM: +420 604 171 440	
INVESTOR: MĚSTO VRCHLABÍ, ZÁMEK 1, 543 01 VRCHLABÍ				Č. PARÉ	
STAVBA: SOCIÁLNÍ UBYTOVÁNÍ MĚSTA VRCHLABÍ V OBJEKTU Č.P. 602, VRCHLABÍ					
PROVOZNÍ SOUBOR: D.1.4.4. VYTÁPĚNÍ		ČÁST DOKUMENTACE: 2. VÝKRESOVÁ ČÁST		STUPEŇ	DSP
OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 1NP - VYTÁPĚNÍ				DATUM	10/2014
				MĚŘÍTKO	1:50
				FORMÁT	A2
				ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	
				31-14	02

