



Čerčany, 6. listopadu 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel na základě níže uvedených žádostí v souladu s § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a obdobného užití ustanovení § 98 a § 99 zákona, poskytuje tímto dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „**Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ nám. Míru čp. 284 ve Vrchlabí III**“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Žádost o vysvětlení č. 1

pol. č. 40 - Vnější omítka minerální tenkovrstvá barevná (roztíratelná, škrabaná, zrnitá, hlazená) tl 2 mm ... 784,046 m²

pol. č. 41 - Vnější omítka minerální tenkovrstvá barevná (reztíratelná, škrabaná, zrnitá, hlazená) tl 2 mm - příplatek za barevnost - pigmentace - skladba S3 ... 118,240 m²

V PD výkres D.1.1.b.18 Skladby S3, S4, S5, S6 se praví, že skladba S3 (S4) bude minerální škrabaná omítka tl. 3 mm s barevným nátěrem odstín dle architektonického návrhu. Co tedy platí? Barevná omítka tl. 2 mm nebo omítka tl. 3 mm plus barevný nátěr?

Vysvětlení k žádosti č. 1

Uvažujte prosím položky v rozpočtu t.j. 2 mm probarvená omítka.

Žádost o vysvětlení č. 2

pol. č. 84 – hloubkové spárování ... 1 soubor

Prosíme o upřesnění (m², místo kde bude provedeno,...)

Vysvětlení k žádosti č. 2

Jedná se o oblast soklu pod pískovcovými deskami, předpoklad z roku 2015 byl 5 m².

Žádost o vysvětlení č. 3

truhlářské konstrukce ... pol. č. 250, 251, 252 ... NEOCEŇOVAT

Máme tedy kompletní cenu za předsazenou montáž oken, včetně kotvení a montáž vstupních dveří ocenit do položky č. 267?

Vysvětlení k žádosti č. 3

Ano položky 250, 251 a 252 neoceňujte, oceňte samostaně okenní výplně a montáže v položkách 255, 256 a 257.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona a vzhledem k ustanovení § 54 odst. 5 zákona přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek podle povahy výše uvedeného doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel tímto **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** a mění čl. 6 odst. 1 výzvy k podání nabídky a čl. 14 odst. 1 zadávací dokumentace v rozsahu:

- *lhůty pro podání nabídek, která je stanovena takto:*

"Lhůta pro podání nabídek končí dne **13. 11. 2019 v 10:00 hodin.**".

Mgr. Veronika Hübnerová
zplnomocněný zástupce zadavatele