

P.5/2 Dokumentace vyžadovaná k odevzdání a převzetí plynovodů a přípojek do 4 barů včetně z polyetylenu

1. Seznam předávané dokumentace;
2. Stavební povolení s nabytím právní moci (bylo-li vydáno) nebo jiné doklady podle Stavebního zákona;
3. Živnostenský list (vč. subdodavatelů):
 - k montáži vyhrazených plynových zařízení,
 - k provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
5. Oprávnění k montáži a opravám plynových zařízení vydané TIČR Praha (vč. subdodavatelů);
6. Zpráva o výchozí revizi; v případě více revizních zpráv i souhrnnou technickou zprávu;
7. Protokol o tlakové zkoušce podle ČSN EN 12327,
8. Doklad o provedení čištění potrubí dle TPG 702 11, pokud bylo požadováno;
9. Doklad o sušení potrubí dle TPG 702 11, pokud bylo požadováno;
10. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě vedený v souladu s přílohou č. 5, k vyhlášce č. 499/2006 Sb.;
11. Montážní deník (kladečský deník) s určením míst svarů podle jejich číselných značek u každého svaru, společně s čísly zúčastněných svářečů a jednoznačným přiřazením použitých trub k inspekčním certifikátům; **vzor ve formuláři F.5/5**
12. Osvědčení o odborné způsobilosti montážních pracovníků vydané TIČR Praha;
13. Doklady o kvalifikaci svářečského personálu;
14. Ověřená dokumentace skutečného provedení včetně případných změn zakreslených v projektu a potvrzených projektantem a dodavatelem (zhotovitelem stavby);
15. U přeložek a rekonstrukcí ntl. a stl plynovodů pokud jsou prováděny přeložky HUP „Protokol o předání přeložky části odběrného plynového zařízení“ včetně příslušných příloh;
16. Geodetické zaměření stavby podle směrnice PDS „Dokumentace distribuční soustavy“ ve dvou vyhotoveních:
17. Písemné prohlášení (souhlas) majitelů, příp. správců dotčených podzemních zařízení, vlastníků nebo správců pozemků, celostátních a regionálních drah, vleček, pozemních komunikací a vodních toků se způsobem křížení (v rámci stavebního řízení);
18. Seznam přípojek, včetně jednotlivých výchozích revizních zpráv pokud nejsou součástí celkové výchozí revizní zprávy;
19. Doklady k použitým výrobkům (trubní materiál, tvarovky, armatury, zařízení, pomocný materiál apod.), prohlášení o shodě (ujištění) podle zákona č. 22/1997 Sb. a dokumenty kontroly podle ČSN EN 10204a dalších platných předpisů;
20. Doklad o proměření vodivého spojení signalizačního vodiče;
21. Výsledky zkoušky funkčnosti uzávěrů, pokud je taková zkouška požadována;
22. U vrchních přechodů zpráva o výchozí revizi jímačů blesků a uzemnění, pokud je požadováno;
23. Zápis o odevzdání a převzetí dokončených staveb a jejich ucelených částí ve dvou vyhotoveních;
24. Případně další doklady požadované smlouvou nebo stanoviskem provozovatele nebo jeho zástupce.
25. Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů.

P.5/3 Dokumentace vyžadovaná k odevzdání a převzetí plynovodů a přípojek nad 4 bary z oceli

1. Seznam předávané dokumentace;
2. Stavební povolení s nabytím právní moci a doklady o stavebním řízení (originál nebo ověřená kopie);
3. Živnostenský list (vč. subdodavatelů):
 - k montáži vyhrazených plynových zařízení;
 - k provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
4. Oprávnění k montáži a opravám plynových zařízení vydané TIČR Praha (vč. subdodavatelů);
5. Zápis o předání staveniště v min. rozsahu inspekční zprávy dle ČSN EN 1954 čl. 9.2.2;
6. Zpráva o výchozí revizi plynového zařízení, v případě více revizních zpráv i souhrnnou technickou zprávu
7. Protokol o tlakové zkoušce za účasti TIČR Praha, podle ČSN EN 12327,
8. Doklad o provedení čištění potrubí dle TPG 702 11, pokud bylo požadováno;
9. Doklad o sušení potrubí dle TPG 702 11, pokud bylo požadováno;
10. Protokol o elektrojiskrové zkoušce izolace, potvrzený TDI provozovatele;
11. Protokol o proměření izolačního spoje (pokud je izolační spoj použit);
12. Protokol o proměření izolačního odporu ocelových chrániček podle ČSN 03 83 76 (pokud jsou použity);
13. Protokol o vizuální kontrole svarů podle ČSN EN 12 732;
14. Protokol o nedestruktivních zkouškách (radiografické nebo ultrazvukové zkoušení podle ČSN EN 12 732);
15. Protokol o destruktivní zkoušce svarů podle ČSN EN 12 732, pokud byla požadována;
16. Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě vedený v souladu s přílohou č. 5, k vyhlášce č. 499/2006 Sb., doložený výkresem skutečného provedení podélného profilu potrubí nebo samostatným deníkem zemních prací;
17. Montážní deník (kladečský deník) s určením míst svarů podle jejich číselných značek u každého svaru, společně s čísly raznic zúčastněných svářečů a jednoznačným přiřazením použitých trub k dokumentům kontroly; **vzor ve formuláři F.5/5**
18. Osvědčení odborné způsobilosti montážních pracovníků vydané TIČR Praha (vč. subdodavatelů);
19. Doklady o kvalifikaci svářečského personálu;
20. Doklady o kvalifikaci k aluminotermickému svařování;
21. Specifikace postupu svařování (WPS) schválené RWE DS, s.r.o. před zahájením svářečských prací;
22. Izolačský deník;
23. Doklady o kvalifikaci izolatérů a kontrole izolací;
24. Technologický postup izolování;
25. Dokumentace skutečného provedení včetně případných změn zakreslených v projektu a potvrzených projektantem a dodavatelem (zhotovitelem stavby);
26. Fotodokumentace důležitých prvků stavby (propoje, armatury, křížení s ostatními inženýrskými sítěmi apod.);
27. Geodetické zaměření stavby podle směrnice PDS „Dokumentace distribuční soustavy“ ve dvou vyhotoveních;
28. Písemné prohlášení (souhlas) majitelů, příp. správců dotčených podzemních zařízení, vlastníků nebo správců pozemků, celostátních a regionálních drah, vleček, pozemních komunikací a vodních toků se způsobem křížení (v rámci stavebního řízení);
29. Doklady k použitým výrobkům (trubní materiál, tvarovky, armatury, zařízení, pomocný materiál apod.), prohlášení o shodě (ujištění) podle zákona č. 22/1997 Sb. a dokumenty kontroly podle ČSN EN 10204a dalších platných předpisů;
30. Grafické schéma zabudovaných armatur s uvedením výrobních čísel;
31. Potenciálový diagram plynovodu (u nových plynovodů a u rozsáhlých přeložek s více jak třemi měřicí vývody);
32. Výsledky zkoušky funkčnosti uzávěrů, pokud je taková zkouška požadována;
33. U vrchních přechodů zpráva o výchozí revizi jímačů blesků a uzemnění, pokud je požadováno;
34. Případně další doklady požadované smlouvou nebo stanoviskem provozovatele nebo jeho zástupce.
35. Prohlášení zhotovitele o likvidaci odpadů.

