HR



ÚDAJE O ROZVADĚČI

ROZVADĚČ V OCELOPLECHOVÉ SKŘÍNI – VČ. BOČNÍCH A ZADNÍHO ZÁKRYTU
PROVEDENÍ DO KOMPAKTNÍ TRAFOSTANICE
ROZMĚRY: 2 x 1000x1000x320 (ŠxVxH)
KRYTÍ IP43/IP20, SBĚRNICE NAHOŘE – NAVRHNE VÝROBCE ROZVADĚČE
PŘÍVOD I VÝVODY SPODEM
OZNAČENÉ PŘÍSTROJE OSADIT NA DVEŘÍCH SKŘÍNĚ

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE ROZVODU

PROUDOVÁ SOUSTAVA:
NA STRANĚ NN: 3 PEN, 400/230V, AC 50Hz, TN-C

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
NA STRANĚ NN:
ZÁKLADNÍ OCHRANA JE ZAJIŠTĚNA:
ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
OCHRANA ZÁBRANAMI NEBO KRYTY

OCHRANA AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇKOVÁ OCHRANA: UZEMNĚNÝM OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL-ENERGIE

JE SOUČÁSTÍ VNITŘNÍCH SILNOPROUDÝCH ROZVODŮ – HLAVNÍHO ROZVADĚČE

AUTOR :
ING. ARCH. JAROSLAV ŠEVČÍK
ARCH-Z-STUDIO
ŠTEFÁNIKOVA 167, ZLÍN; +420576011459

VYPRACOVAL ING. J. TESAŘ	ODP.PROJ.PROFESE ING. J. TESAŘ	KONTROLOVAL ING.ARCH. J.ŠEVČÍK	HL.INŽ.PROJEKTU ING.P. ŠEVELA
TECHNOLOGIE BAZÉNŮ ING. T. SVOBODA			

MÍSTO STAVBY: VRCHLABÍ

STAVEBNÍK: MĚSTO VRCHLABÍ, Zámek č.p.1, 543 01 VRCHLABÍ

CENTROPROJEKT a.s.
ŠTEFÁNIKOVA 167
760 30 ZLÍN
CENTROPROJEKT

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY, KRYTÝ BAZÉN VČ.INFRASTRUKTURY
2.ETAPA - KRYTÝ BAZÉN

D2 - DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
PS107 - TRAFOSTANICE

FORMÁT	3A4
DATUM	03/2020
STUPEŇ	DPS
MĚŘÍTKO	-----
ZAK.ČÍSLO:	181566

ROZVADĚČ "HR"

ARCHIVNÍ KÓD	PROF.	ČÍS.VÝKRESU	DOD.
D1J	E	225	