

## **Veřejná zakázka: „Výměna oken a dveří v budově zahradního domku, ul. Husova č.p. 212, Vrchlabí“**

### **Doplňující informace zadávací dokumentace:**

1) Jemné dělení horních křídel oken bude provedeno dle varianty 4., tedy dle výkresu č. D.1.1.2/02\_1

2) Předmětem díla je i úprava ostění u měněných výplní otvorů. Vnější ostění bude upraveno jádrovou omítkou hladkou, VC malta. Pracovní spára bude ošetřena alespoň zatmelením PU tmelem. Vnitřní ostění bude upraveno omítkou štukovou, malta VC a opatřeno výmalbou barvy bílé. Pracovní spára bude ošetřena akrylovým tmelem. Ostění bude provedeno na kolmici k oknu. Součástí dodávky parapetů je i jejich stavební úprava v podkladu ( např. betonek ).

3) Prosklený nadsvětlík dveří č. 01 bude neotvíravý.

Ve Vrchlabí dne 5.5.2022