


## PŘÍKLADY ZNAČENÍ A PROVEDENÍ POLŠTÁŘOVÁNÍ:

Polštářování se provádí shodně na přívodu i vratu.
U kulových kohoutů, odvzdušnění a výpouštění je nutno polštářovat veškeré plochy kolmé na směr dilatačního pohybu potrubí.
U redukcí je nutno polštářovat kuželovou plochu po celém obvodu.

2/80- číslo před lomítkem udává délku polštářování v m
- číslo za lomítkem udává tloušťku polštářování v mm




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| REVIZE | DATUM | POPIS | SCHVÁLIL | DATUM |

| | | |
|---|---|---|
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU | ING. VLADIMÍR ŠÉVL | |
| ZPRACOVATEL DÍLU | GTP-SERVIS, s.r.o.<br>Petříkovická 472,541 03 Trutnov | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | ING. VLADIMÍR ŠÉVL | |
| VYPRACOVAL | MICHAL HOLUB | |
| OBJEDNATEL | Město Vrchlabí, Zámek č.p. 1, 543 01 Vrchlabí | |

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

GTP-SERVIS, s.r.o., Petříkovická 472,541 03 Trutnov
+420 499 841 216, info@gtpservis.cz, IČ 06339697

| | |
|---|---|
| DATUM | BŘEZEN 2022 |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO | 2202000009 |
| STUPEŇ VÝKRESU | DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY |

Vrchlabí - teplofikace objektu gymnázia a "Dukla"
VENKOVNÍ TEPLOVODY

| MĚŘÍTKO | NÁZEV VÝKRESU | Č. VÝKRESU | POŘ.Č. |
|---|---|---|---|
| | KLADEČSKÉ SCHEMA | GTPS-TPL-GD-02 | |