



MĚSTSKÉ VODOVODY  
A KANALIZACE  
VRCHLABÍ

Ing.  
Aleš Kreisl  
Fügnerova 42  
54301 Vrchlabí

Věc: Vyjádření k návrhu kanalizační přípojky pro objekt čp. 103 (vlaková zastávka) na st. p. č. 160,  
k. ú. Podhůří – Harta, dokumentace k územnímu souhlasu.

Dne: 15. 10. 2021

Projektová dokumentace řeší nový způsob likvidace odpadních vod, ruší se stávající malá ČOV a dochází k napojení splaškových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. Zaústění kanalizační přípojky je plánováno do stávající revizní šachty. Dodatečné napojení bude provedeno jádrovou navrtávkou do dna kynety revizní šachty a důkladně utěsněno. Napojeny budou pouze vody splaškové.

#### **S vydáním potřebných povolení k stavbě souhlasíme.**

Při napojování na připravená odbočení požadujeme dodržet nezbytná opatření, aby nedošlo k poškození stávajících sítí a stavba byla provedena dle obecně platných norem, zákonů, předpisů, standardů, atd. Před zahájením a v průběhu stavby napojení na vodovod a kanalizaci pro veřejnou potřebu budou dodrženy tyto podmínky:

- a) Před zahájením prací požádá investor nebo prováděcí firma v dostatečném časovém předstihu (cca 10 dní předem) o vytyčení polohy stávajících sítí ve správě MěVaK Vrchlabí. Vytyčení bude provedeno na základě písemné objednávky.
- b) Všichni pracovníci provádějící stavbu budou seznámeni s polohou stávajících sítí, aby nedošlo k poškození při provádění stavby.
- c) V místě možného střetu se zařízením vodovodu nebo kanalizace je nutné dohledat zařízení ruční sondou a až poté pokračovat v práci zemními stroji.
- d) Odkrytý vodovod případně kanalizace musí být po celou dobu stavby chráněny proti poškození. Případné každé sebemenší poškození vodovodu nebo kanalizace je nutné neprodleně nahlásit na tel. 731 200 531.



Městské vodovody  
a kanalizace Vrchlabí,  
příspěvková organizace  
Nádražní 832  
543 01 Vrchlabí



IČ: 49290240  
DIČ: CZ49290240  
Organizace je zapsána v  
Obchodním rejstříku Krajského  
soudu v Hradci Králové,  
oddíl Pr, vložka 1061.



tel. +420 499 429 414  
mob. +420 603 728 733



ludek.kalensky@mevakvr.cz  
dat. schránka: mdvk534



www.mevakvr.cz



**MĚSTSKÉ VODOVODY  
A KANALIZACE  
VRCHLABÍ**

- e) Stávající zařízení na vodovodní síti (uzávěry, hydranty, poklapy vodovodních a sekčních uzávěrů, ovládání ventilů a šoupat), nesmí být poškozena a jejich funkčnost bude ověřena před dokončením stavby včetně protokolu nebo zápisu do stavebního deníku.
- f) Na sekčních uzávěrech, uzávěrech vodovodních přípojek, hydrantech pro požární zabezpečení a zařízeních vodovodu nesmí být zřizovány skládky zeminy, materiálů, zaparkování strojů atd., aby v případě potřeby mohlo dojít k uzavření případné části úseku vodovodu nebo přípojky.
- g) Před záhozem výkopu musí být min. 1 den předem přizván zástupce MěVaK Vrchlabí (tel. 499 421 304) ke kontrole stávajícího zařízení zda nebylo poškozeno a zda byly dodrženy podmínky stavebního povolení a předepsaných postupů. Povinnost kontroly se vztahuje na veškerá zařízení určená k dodávce vody a k odkanalizování území. O kontrole bude sepsán protokol nebo zápis do stavebního deníku.
- h) Změny stavby vodovodních a kanalizačních přípojek budou předem písemně odsouhlaseny provozovatelem.
- i) Před uvedením stavby do provozu budou provedeny tlakové zkoušky dle platných ČSN.
- j) Součástí stavby bude osazení označení hlavního uzávěru vody dle ČSN 75 5025.

**Vyjádření k existenci sítí: Po trase plánované kanalizační přípojky nejsou žádné sítě ani ochranná pásma sítí a vodních zdrojů (mimo kanalizační sběrač, u kterého je umístění známo).**

Příloha:

Koordinální situace (výkres č. C.3) 1 x A3

Zaslána dokumentace v elektronické podobě.

06



**MĚSTSKÉ VODOVODY A KANALIZACE  
VRCHLABÍ**

příspěvková organizace

Nádražní 832 | 543 01 Vrchlabí  
IČ: 49290240 | DIČ: CZ49290240

Kalenský Luděk  
vedoucí tech. oddělení



Městské vodovody  
a kanalizace Vrchlabí,  
příspěvková organizace  
Nádražní 832  
543 01 Vrchlabí



IČ: 49290240  
DIČ: CZ49290240  
Organizace je zapsána v  
Obchodním rejstříku Krajského  
soudu v Hradci Králové,  
oddíl Pr, vložka 1061.



tel. +420 499 429 414  
mob. +420 603 728 733




ludek.kalensky@mevakvr.cz  
dat. schránka: mdvk534



www.mevakvr.cz



KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - PODROBNÁ SITUACE S VYTYČENÍM  
M 1: 500



SOUŘADNICE VYTYČOVACÍCH BODŮ KANAL. PŘÍPOJKY

OZNAČ. BODU	X (M)	Y (M)
VB1 RŠ1	997 483.34	650 504.71
VB2 RŠ2	997 440.36	650 496.03
VB3 RŠ3	997 419.86	650 505.37
KÚ RŠ4	997 416.54	650 518.54

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA, KM 0.000 00 - 0.126 00, DL. 126,0 M

KANAL. PVC KG DN 200, SN 10, KM 0.000 00 - 0.126 00, DL. 126,0 M

15.10.2021

06

MĚSTSKÉ VODOVODY A KANALIZACE  
VRCHLABÍ

příspěvková organizace

Nádražní 832 | 543 01 Vrchlabí  
IČ: 49290240 | DIČ: CZ49290240

- HRANICE POZEMKŮ
- SLOUČENÉ HRANICE POZEMKŮ
- STÁV. MĚSTSKÁ KANALIZACE
- NAVRH. KANAL. PŘÍPOJKA
- STÁV. PODZ. VEDENÍ NN - ČEZ
- STÁVAJÍCÍ PODZ. VEDENÍ SPOJŮ - CETIN
- STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- OCHRANNÉ PÁSMA DRÁHY - 60,0 M
- STAVEBNÍ POZEMEK

INVESTOR:

MĚSTO VRCHLABÍ  
ZÁMEK 1, 543 01 VRCHLABÍ

MÍSTO:

VRCHLABÍ - HARTA

ČÍSLO ZAKÁZKY:

STUPĚŇ:

VYPRACOVAL:

PROJEKTANT:

DATUM:

MĚŘÍTKO:

ÚZEMNÍ SOUHLAS

PETRA PAULÍČKOVÁ

ING. ALEŠ KREISL

03/2021

1:500

AKCE:

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRO OBJEKT Č.P. 103 ( VLAKOVÁ ZASTÁVKA )  
NA ST.P.Č. 160 V K.Ú. PODHŮŘÍ - HARTA

ČÍSLO PŘÍLOHY:

PŘÍLOHA:

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES - PODROBNÁ SITUACE S VYTYČENÍM

C.3