

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

VIAPROJEKT s.r.o.
Ing. Radek Michlík
Jižní 870
500 03 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2021/005635

VYŘIZUJE/LINKA
Jiří Tluka/675
Ing. Milan Fridrich/155

HRADEC KRÁLOVÉ
23.4.2021

**Ul. Vančurova, Vrchlabí, úsek od napojení na most V32 po napojení na rekonstruovanou část u kina
čp. 270 - rekonstrukce komunikace, k.ú. Vrchlabí**

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro územní řízení na výše uvedenou akci. Předloženou dokumentaci vypracovala společnost VIAPROJEKT s.r.o., I/2021.

Podle předložené dokumentace se jedná o rekonstrukci Vančurovy ulice ve Vrchlabí v úseku od silničního mostu u Divadelního klubu (č.p. 407) po napojení na rekonstruovanou část ulice u budovy kina (č.p. 270) v délce cca 241 m. Součástí úprav bude nové parkoviště před bytovým domem č.p. 408 a dočasné parkoviště na pozemku p.č. 237/5. V zájmovém území jsou dále navrženy úpravy veřejného osvětlení, vodovodu, dešťové kanalizace a sadové úpravy. Zájmové území je v městské památkové zóně Vrchlabí.

Dle předložené projektové dokumentace je navržena kompletní rekonstrukce komunikace, která je navržena s asfaltovým povrchem šířky 6 m mezi silničními obrubami doplněná o 2,0 m široký zpevněný chodník. Odvodnění zpevněných ploch je navrženo do kanalizace s uličními vpustěmi se zakončením v zasakovacím bloku ze štěrkodrti velikosti 64x8x1,5 m. Přepad ze zasakovacích bloků je sveden perforovaným potrubím do levého břehu významného vodního toku Labe (IDVT 10100002) v ř.km cca 1071,136. Do přepadového potrubí jsou zaústěny vpusti 1,2,3, které nebylo technicky možné zaústit do vsakovacího bloku, přesto díky perforovanému potrubí se počítá s jejich zásakem. Dle předložené projektové dokumentace se jedná pouze o bezpečnostní přepad a systém je navržen jako 100% zásak v místě stavby. Geologické podloží tvořené štěrkovými a kamennými nánosy řeky Labe tento zásak umožňuje.

Výústní objekt je zamýšlen v kolmé zdi provrtáním/profrézováním skrz zeď a umístěním betonové nebo kameninové roury DN 400 s obetonováním. Přesah roury bude cca 5 cm před líc zdi. V nejnnutnějším případě bude zeď od vrchu odbourána v minimálním rozsahu a zpět vystavěna. Umístění výústního objektu je na pozemku p.č. 1899/25 v k.ú. Vrchlabí. Povodí Labe, státní podnik eviduje v předmětném úseku podélnou úpravu břehů kamennými zdmi ve své účetní evidenci. Jedná se o výústní objekt bezpečnostního přepadu dešťové kanalizace skrz nábrežní zeď v majetkové evidenci Povodí Labe, státní podnik pod inventárním číslem DHM 9051000004. Při výstavbě dojde ke styku s pozemkem p.č. 1899/25 v k.ú. Vrchlabí, vodním tokem Labe (IDVT 10100002) v ř.km cca 1071,136 ve správě Povodí Labe, státní podnik. Část stavby bude umístěna v záplavovém území vodního toku.

Investorem akce bude: Město Vrchlabí, Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_0020 - Labe od toku Svatopetrský potok po tok Sovinka, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 650994, X: 994196.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace.
- Likvidace dešťových vod z navržené stavby bude v souladu s normami TNV 75 9011 „Hospodaření se srážkovými vodami“ a ČSN 75 9010 „Vsakovací zařízení srážkových vod“.
- V průběhu akce nesmí dojít k ukládání materiálů na břehovou hranu koryta ani do míst odkud by mohl být lehce splaven do koryta vodního toku.
- Stavbou nesmí dojít k ovlivnění odtokových poměrů a retenční schopnosti povodí v dané lokalitě.
- Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod.
- Celé dílo zůstane v majetku a péči investora.
- Zahájení prací bude s předstihem oznámeno na Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Dvůr Králové nad Labem a zástupce provozního střediska bude přizván ke kontrole dokončené stavby. Zhotovitel vyzve pracovníka Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Dvůr Králové nad Labem - ☎ Ing. Milan Fridrich, 499 320 209, 606 634 916, email: fridrichm@pla.cz. ke kontrole provedené stavby. Dotčený pozemek ve správě Povodí Labe, státní podnik a úsek vodního toku bude po ukončení prací odsouhlasen a protokolárně převzat výše uvedeným pracovníkem.

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik neponese odpovědnost za případné škody vzniklé průchodem velkých vod.

- c) **Z hlediska majetkoprávních vztahů** sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu (p.č. 1899/25 v k.ú. Vrchlabí a DHM 9051000004), k němuž vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik, a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Podmínkou pro udělení souhlasu vlastníka pozemku se stavebním záměrem, v souladu s ustanovením §184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, je majetkoprávní vypořádání záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu.

Ve věci uzavření příslušných smluvních vztahů se formou žádosti (s uvedením čísla jednacího tohoto stanoviska) obraťte na Povodí Labe, státní podnik, Závod Jablonec nad Nisou, kontaktní osoba M. Branná, ☎ 499 320 209, e-mail: brannam@pla.cz., přičemž Vaše žádost musí být doplněna o následující doklady:

- kontaktní údaje žadatele,
- katastrální situační výkres se zákresem předpokládaného trvalého a dočasného záboru pozemku včetně vyčíslení ploch těchto záborů,
- pro udělení souhlasu vlastníka pozemku se stavebním záměrem – 2 x katastrální situační výkres (v souladu se zněním vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění), jehož popisové pole musí obsahovat údaje o stavebníkovi, zpracovateli projektové dokumentace, názvu stavebního záměru, názvu (obsahu) výkresu, stupni projektové dokumentace, měřítku, datu zhotovení výkresu; ověřený projektantem (autorizovanou osobou), který projektovou dokumentaci zpracoval (razítko a podpis).

Podmínky udělení souhlasu vlastníka pozemků se stavebními záměry cizích stavebníků realizovaných na určeném majetku (pozemcích nebo stavbách) Povodí Labe, státní podnik (dle §184a stavebního

zákona) v návaznosti na nezbytné majetkoprávní vypořádání jsou popsány na stránkách www.pla.cz (*informace pro žadatele*).

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí
PL – Z1 Jablonec nad Nisou