

LEGENDA:

- PŘÍVODNÍ OCELOVÉ ČTYŘHRANNÉ NEBO KRUHOVÉ POTRUBÍ
- ODVODNÍ OCELOVÉ ČTYŘHRANNÉ NEBO KRUHOVÉ POTRUBÍ
- PŘÍVODNÍ A ZPĚTNÉ MĚDĚNÉ POTRUBÍ

1.1 INTERIÉROVÁ PARAPETNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA O VÝKONU MAX. 4105m3/hod
Hladina hluku: 35 / 30 LpA Hladina akustického tlaku v 1m doba dozvuku 0,9s
Účinnost rekuperace při referenční průtoku: MIN. 83%
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 splňující
VČETNĚ VESTAVĚNÉHO ELEKTRICKÉHO OHŘÍVAČE A VÝPARNÍKU CHLADIVA

1.2 PŘÍVODNÍ ŽALUZIE 500x500mm

1.3 PROTIDEŠŤOVÁ ODVODNÍ ŽALUZIE 800x630mm

1.4 TLUMIČ HLUKU 500x630 – 1500mm

2.1 KLIMATIZAČNÍ JENDOTKA SE SADOU PRO PŘÍMÝ VÝPAR O MIN. VÝKONU 17kW
NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 ErP2018 splňující – CHLADIVO R410a

3.1 NÁSTĚNNÝ VENTILÁTOR DN100 S DOBĚHEM A ZPĚTNOU KLAPKOU, Q=50m3/hod, H=10Pa

ZODP.PROJEKTANT:	MARTIN FEJK	MAFEP energo s.r.o. VERDEK 61 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 544 01 IČO: 287 86 165
VYPRACOVAL:	MARTIN FEJK	
STUPEŇ: DPS	PROFESE: VZDUCHOTECHNIKA	
INVESTOR: MĚSTO VRCHLABÍ, ZÁMEK č.p.1, 543 01 VRCHLABÍ		

Vrchlabí, Krkonošská ul. č.p. 272
Rekonstrukce objektu, vestavba družiny a snížení energetické náročnosti objektu.

PŮDORYS 3.NP

DATUM:	10/2023
FORMÁT:	8xA4
MĚŘ.:	1:50
Č.VÝKR.:	D.1.4-VZT2