


LEGENDA:

- +— ROZVOD PLYNU
— — STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA
PK — PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL O MIN. VÝKONU 24kW (2,52m³/hod)
P — PLYNOMĚR PREMAGAS TYP G 4 BK, ROZTEČ HOUPAČKY 250 mm
R STÁVAJÍCÍ REGULÁTOR TLAKU PLYNU
KU — KULOVÝ UZÁVĚR — ATEST PLYN
PŠ — PŘÍMÉ ŠROUBENÍ — ATEST PLYN



č.p.211

ZODP.PROJEKTANT:	MARTIN FEJK	MAFeP energo s.r.o.	
VYPRACOVAL:	MARTIN FEJK	VERDEK 61	
STUPĚŇ:	DPS	DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM	
INVESTOR:	Město Vrchlabí, Zámek č.p. 543 01 Vrchlabí	544 01	
		IČO: 287 86 165	
		DATUM:	04/2023
		FORMÁT:	6x4
		MĚŘ:	1:50
		Č.VÝKR.:	D.1.4 - P3

Rekonstrukce č.p.210 ve Vrchlabí	
Změna stavby před dokončením V.	
PŮDORYS 2.NP	