

## **Příloha PD: Upřesnění technických podmínek a parametrů**

**V souladu se zásadou „významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH) v Programu Interreg CZ-PL 2021 – 2027 musí zhotovitel dodržet při realizaci projektu a brát v úvahu při zpracování nabídkového rozpočtu následující podmínky:**

1. Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný je třeba připravit k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití. Týká se to rovněž zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Toto ustanovení se netýká odpadů z v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES.

Odpad je tedy doporučeno v nejvyšší možné míře využít už na stavbě. Pokud to není možné, je nejvhodnější jej předat firmě, která má oprávnění ho recyklovat. Obě zmíněné varianty se započítávají do požadavku 70 %. Skládování a likvidace odpadu je až poslední možností, v projektu nesmí jít o více než 30 % celkového odpadu.

Splnění těchto podmínek bude kontrolováno. Pokud bude odpad předán k recyklaci anebo na skládku, popř. k likvidaci, je důležité mít zdokladováno, co se předalo a v jakém množství (např. vážní lístek). Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli spolu s fakturami, v nichž je odpad fakturován.

2. Dále lze podpořit instalaci zařízení využívajících vodu (sprchy, vany, wc atd.) pouze za těchto podmínek:

- sprchy mají maximální průtok vody 8 l/min;
- WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 l a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 l;
- pisoáry spotřebují maximálně 2 l/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 l;
- umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok 6 l/min.

Splnění těchto podmínek bude kontrolováno. Zhotovitel bude muset předat objednateli spolu s fakturami, v nichž je zařízení využívající vodu fakturováno, technickou dokumentaci k danému zařízení.

3. V rámci realizace projektu při přesunu zeminy nesmí dojít k šíření invazních druhů.

Dohledem nad plněním tohoto požadavku bude pověřen technický dozor. Bude nutná úzká součinnost se zhotovitelem díla.