

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- stávající vodovod
- stávající kanalizace
- stávající plynovod GasNet, a.s.
- stávající kabelové vedení ČEZ Distribuce, a.s.
- stávající kabelové sdělovací vedení CETIN, a.s.
- stávající kabelové vedení veřejného osvětlení
- nové kabelové vedení NN - CYKY-J 3x1.5 v chrániče pr.40
- CYKY-J 3x2.5 v chrániče pr.40
- CYKY-J 5x4 v chrániče pr.40
- nové kabelové vedení VO - AYKY-J 4x16 v chrániče pr.40

LEGENDA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ:

- sestava svítidla VO1 - sadové svítidlo - zdroj LED 13.7 W, sv. tok 1385 lm, 2700 K
- svítidlo 5m nad terénem - ocelový třístupňový sadový stožár 5.8m s ocelovou manžetou, 133mm-89mm-60mm, RAL 9007
- svorkovnice pro AI kabel, 1 pojistka, přepětová ochrana na DIN lištu, typ 1+2, zapojení 1+1

LEGENDA:

- R3 - nový rozvaděč altánu
- EL1 - nástěnné venkovní svítidlo - např. 17237/86/10 (Philips Massive)
- EL9 - venkovní vestavné svítidlo - LED, 3.7W, 230V, IP65, barva těla: černá - např. Arcena 99574 (Eglo)

- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA - 3NPE~50Hz, 400V/TN-S (VEDENÍ V ATRIU)
- 3PEN~50Hz, 400V/TN-C (VEDENÍ VO V ZEMI)
- 1NPE~50Hz, 230V/TN-S (VEDENÍ VO UVNITŘ STOŽÁRU)
- OCHRANA PŘED DOTYKEM - ŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUT. ODPOJENÍM OD ZDROJE
- NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: KRYTÍM A IZOLACÍ
- VNĚJŠÍ VLIVY (332000-5-51 ed.3) - AB8, AD3, AE2, AF2, AN2, AQ3, AS2
- CHARAKTER PROSTORU - ABNORMÁLNÍ
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM - NORMÁLNÍ

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S PODZEMNÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI MUSÍ BÝT DODRŽENY PŘEDEPSANÉ ODSUPOVÉ VZDÁLENOSTI DLE PLATNÝCH NOREM

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ


PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTÝČIT STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ZA ÚČASTI JEJICH SPRÁVCŮ

VEŠKERÉ ROZVODY MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE NOREM A PŘEDPISŮ PLATNÝCH V DOBĚ REALIZACE


DALŠÍ PROVEDENÍ ROZVODŮ VIZ. TEXTOVÁ ČÁST

VEŠKERÉ ZMĚNY A NEJASNOSTI NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM

Solertia



VZOROVÉ ŘEZY VÝKOPEM (1:20):



HLAVNÍ PROJEKTANT	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
Ing. Jan Chaloupský	Ing. Miroslav Podlipný	Lukáš Jirásek	
INVESTOR	Město Vrchlabí, Zámek čp. 1, Vrchlabí	ZAKÁZKA	5950/22
MÍSTO	Vrchlabí, kraj Královéhradecký	DATUM	Leden 2023
AKCE	REKONSTRUKCE čp. 210 VE VRCHLABÍ ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM	STUPEŇ	DPS
		FORMÁT	2 A4
PŘÍLOHA	ELEKTROINSTALACE Situace	MĚŘÍTKO 1:200 (1:20)	D.1.4.02